

#120522#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖКМР, ООО, УК
Ульяны Громовой 119, Калининград (ГВС)
4113

Заводской номер счётчика 00258660	Показания прибора, Гкал 23.03.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.02.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	661,588	612,05	49.538
Количество тепловой энергии, система 2	300,834	286,176	14.658

Подпись исполнителя



#120521#

Отчёт за период с 23.02.2025 по 23.03.2025.

Номер абонента 4113
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00258660
Номер системы 2
Отчёт сформирован 27.03.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.02.2025	-	0,544	0,207	22,28	16,374	21,948	16,246	5,7	24	0	0	56,6	41,1	15,42	0,55	0,52
25.02.2025	-	0,562	0,219	22,59	16,348	22,255	16,221	6,03	24	0	0	56,6	41,2	15,43	0,55	0,52
26.02.2025	-	0,508	0,185	21,417	16,12	21,099	15,999	5,1	24	0	0	56,4	41	15,39	0,55	0,52
27.02.2025	-	0,526	0,198	21,781	16,111	21,461	15,99	5,47	24	0	0	56,4	41,1	15,29	0,55	0,52
28.02.2025	-	0,505	0,184	21,343	16,078	21,027	15,956	5,07	24	0	0	56,4	41	15,34	0,55	0,52
01.03.2025	-	0,525	0,197	21,615	15,943	21,299	15,823	5,48	24	0	0	56,2	40,8	15,47	0,55	0,52
02.03.2025	-	0,615	0,257	23,236	15,753	22,9	15,633	7,27	24	0	0	55,9	40,2	15,69	0,55	0,52
03.03.2025	-	0,544	0,205	21,832	15,807	21,513	15,687	5,83	24	0	0	55,9	40,2	15,79	0,55	0,52
04.03.2025	-	0,512	0,182	21,222	15,853	20,917	15,733	5,18	24	0	0	55,8	40	15,79	0,55	0,52
05.03.2025	-	0,54	0,203	21,694	15,792	21,375	15,672	5,7	24	0	0	56,2	40,3	15,87	0,55	0,52
06.03.2025	-	0,509	0,186	21,17	15,79	20,862	15,67	5,19	24	0	0	56,2	40,6	15,54	0,55	0,52
07.03.2025	-	0,476	0,167	20,517	15,727	20,212	15,607	4,61	24	0	0	56,3	41	15,35	0,55	0,52
08.03.2025	-	0,52	0,2	21,351	15,652	21,037	15,532	5,5	24	0	0	56,4	41,1	15,29	0,55	0,52
09.03.2025	-	0,55	0,224	21,936	15,568	21,612	15,448	6,16	24	0	0	56,3	41,2	15,13	0,55	0,52
10.03.2025	-	0,495	0,186	20,865	15,595	20,554	15,475	5,08	24	0	0	56,5	41,4	15,06	0,55	0,52
11.03.2025	-	0,53	0,208	21,456	15,496	21,144	15,376	5,77	24	0	0	56,2	41	15,28	0,55	0,52
12.03.2025	-	0,506	0,192	20,96	15,472	20,651	15,352	5,3	24	0	0	56,3	41,1	15,23	0,55	0,52
13.03.2025	-	0,544	0,219	21,517	15,242	21,201	15,125	6,08	24	0	0	56,3	40,9	15,35	0,55	0,52
14.03.2025	-	0,486	0,193	19,672	14,124	19,387	14,009	5,38	24	0	0	55,9	40,7	15,17	0,55	0,52
15.03.2025	-	0,507	0,209	20,087	14,052	19,797	13,941	5,86	24	0	0	55,7	40,6	15,06	0,55	0,52
16.03.2025	-	0,597	0,272	21,789	13,802	21,479	13,699	7,78	24	0	0	55,2	40	15,1	0,55	0,52
17.03.2025	-	0,498	0,201	19,779	13,933	19,495	13,825	5,67	24	0	0	55,6	40,3	15,29	0,55	0,52
18.03.2025	-	0,511	0,208	19,992	13,814	19,712	13,715	6	24	0	0	55	39,7	15,36	0,55	0,52
19.03.2025	-	0,476	0,189	19,362	13,738	19,092	13,64	5,45	24	0	0	54,7	39,6	15,07	0,55	0,52
20.03.2025	-	0,447	0,16	19,212	14,482	18,941	14,374	4,57	24	0	0	55,1	39,8	15,22	0,55	0,52
21.03.2025	-	0,535	0,221	21,251	14,836	20,951	14,719	6,23	24	0	0	55,3	40,3	15,03	0,55	0,52
22.03.2025	-	0,555	0,233	21,767	14,93	21,461	14,813	6,65	24	0	0	55,1	40,1	15,01	0,55	0,52
23.03.2025	-	0,533	0,238	22,154	14,995	21,866	14,885	6,98	24	0	0	52,8	39,4	13,42	0,55	0,52
Итого:	-	14,656	5,743	593,847	427,427	585,248	424,165	161,09	672	0	-	55,83	40,56	15,27	0,55	0,52

Общее время работы системы

672 час.

Период нормальной работы системы

672 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.02.2025	286,176	13015,981	10076,374	12812,007	9982,267
23.03.2025	300,834	13609,828	10503,801	13397,255	10406,432

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения