

#17316#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2021 по 23.11.2021

Потребитель КРУО Ассоциация собственников жилья, ООО, УК
 Адрес потребителя Парусная 29-31, Калининград
 Номер абонента 4430
 Порядковый номер 4485
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00123062
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2021	3,1	0	294,04	288,97	0	287,8	284,48	0	0	24	0	0	68,7	57,9	10,78	0,7	0,7	-
25.10.2021	3,066	0	306,54	301,31	0	299,99	296,52	0	0	24	0	0	69	58,7	10,22	0,7	0,7	-
26.10.2021	3,017	0	315,94	310,67	0	309,05	305,57	0	0	24	0	0	69,8	60	9,76	0,7	0,7	-
27.10.2021	2,895	0	320,45	315,22	0	313,49	309,97	0	0	24	0	0	69,6	60,3	9,24	0,7	0,7	-
28.10.2021	2,867	0	319,7	314,48	0	312,64	309,11	0	0	24	0	0	70,2	61,1	9,17	0,7	0,7	-
29.10.2021	2,959	0	301,81	296,79	0	295	291,71	0	0	24	0	0	71,1	61,1	10,03	0,7	0,7	-
30.10.2021	2,99	0	296,57	291,57	0	289,88	286,63	0	0	24	0	0	71,1	60,8	10,31	0,7	0,7	-
31.10.2021	2,857	0	305,57	300,52	0	298,72	295,38	0	0	24	0	0	70,8	61,3	9,56	0,7	0,7	-
01.11.2021	2,96	0	328,9	323,46	0	321,59	317,92	0	0	24	0	0	70,4	61,2	9,21	0,7	0,7	-
02.11.2021	3,093	0	304,5	299,27	0	297,65	294,24	0	0	24	0	0	71	60,6	10,39	0,7	0,7	-
03.11.2021	3,064	0	308,11	302,85	0	301,2	297,72	0	0	24	0	0	71,1	60,9	10,18	0,7	0,7	-
04.11.2021	3,124	0	307,23	301,98	0	300,31	296,91	0	0	24	0	0	71	60,6	10,4	0,7	0,7	-
05.11.2021	3,108	0	308,28	303,06	0	301,33	297,93	0	0	24	0	0	71,1	60,7	10,32	0,7	0,7	-
06.11.2021	3,091	0	307,76	302,49	0	300,72	297,32	0	0	24	0	0	71,6	61,3	10,28	0,7	0,7	-
07.11.2021	3,172	0	303,27	298,03	0	296,56	293,14	0	0	24	0	0	70,5	59,8	10,7	0,7	0,7	-
08.11.2021	3,158	0	301,35	296,16	0	294,53	291,21	0	0	24	0	0	71	60,3	10,72	0,7	0,7	-
09.11.2021	3,365	0	282,77	277,61	0	276,26	273,06	0	0	24	0	0	72	59,8	12,19	0,7	0,7	-
10.11.2021	3,121	0	281,64	276,69	0	275,78	272,6	0	0	24	0	0	67,9	56,5	11,34	0,7	0,7	6
11.11.2021	3,171	0	295,39	290,23	0	288,76	285,47	0	0	24	0	0	70,9	59,9	10,98	0,7	0,7	-
12.11.2021	3,102	0	300,9	295,66	0	294,11	290,7	0	0	24	0	0	71,1	60,5	10,55	0,7	0,7	-
13.11.2021	3,273	0	283,01	277,86	0	276,56	273,32	0	0	24	0	0	71,5	59,7	11,84	0,7	0,7	-
14.11.2021	3,31	0	282	276,85	0	275,65	272,45	0	0	24	0	0	70,9	58,8	12,02	0,7	0,7	-
15.11.2021	3,289	0	283,63	278,48	0	277,31	274,06	0	0	24	0	0	70,6	58,8	11,87	0,7	0,7	-
16.11.2021	3,272	0	295,31	290,03	0	288,79	285,38	0	0	24	0	0	70,2	58,8	11,34	0,7	0,7	-
17.11.2021	3,202	0	290,49	285,28	0	284,12	280,76	0	0	24	0	0	70	58,7	11,27	0,7	0,7	-
18.11.2021	3,263	0	292,94	287,65	0	286,37	283,01	0	0	24	0	0	70,7	59,3	11,39	0,7	0,7	5
19.11.2021	3,112	0	310,49	305,08	0	303,58	299,98	0	0	24	0	0	70,6	60,3	10,26	0,7	0,7	-
20.11.2021	3,153	0	302,02	296,74	0	295,31	291,89	0	0	24	0	0	70,4	59,7	10,67	0,7	0,7	9
21.11.2021	3,23	0	295,22	289,98	0	288,65	285,28	0	0	24	0	0	70,6	59,4	11,19	0,7	0,7	6
22.11.2021	3,385	0	294,3	288,91	0	287,72	284,29	0	0	24	0	0	71	59,2	11,78	0,7	0,7	-
23.11.2021	3,416	0	309,39	303,85	0	302,49	298,95	0	0	24	0	0	70,6	59,3	11,31	0,7	0,7	-
Итого:	97,185	0	9329,52	9167,73	0	9121,92	9016,96	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	97,185																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.10.2021	1062,978	124959,52	122924,68	7,24	120318,17	118956,71	7,24
23.11.2021	1160,163	134289,04	132092,41	7,24	129440,09	127973,67	7,24

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.11.2021 7:25:53