

#163141#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2025 по 20.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Школа №28, МАОУ СОШ

Суворова 139, Калининград

3691

7448

ТЭМ-104

455687

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.09.2025	0,131	14,52	14,461	14,23	14,23	24	24	0	66	58	0,14	0,18	-
22.09.2025	0,204	17,652	17,555	17,297	17,293	24	24	0	67	56	0,14	0,18	-
23.09.2025	0,208	18,559	18,473	18,195	18,211	24	24	0	65	55	0,15	0,18	-
24.09.2025	0,2	17,348	17,258	17,004	17,004	24	24	0	66	56	0,17	0,18	-
25.09.2025	0,215	17,781	17,66	17,422	17,406	24	24	0	66	55	0,17	0,21	-
26.09.2025	0,213	17,246	17,109	16,906	16,863	24	24	0	66	55	0,16	0,2	-
27.09.2025	0,136	14,863	14,711	14,57	14,484	24	24	0	65	57	0,17	0,2	-
28.09.2025	0,143	14,777	14,574	14,488	14,355	24	24	0	65	57	0,21	0,2	-
29.09.2025	0,226	18,078	17,781	17,719	17,527	24	24	0	66	55	0,23	0,21	-
30.09.2025	0,919	34,625	33,965	33,891	33,641	24	23,99	0	68	45	0,24	0,22	-
01.10.2025	1,288	44,207	43,293	43,27	42,926	24	24	0	68	43	0,24	0,22	-
02.10.2025	1,544	54,191	53,152	53,008	52,664	24	24	0	69	44	0,23	0,23	-
03.10.2025	1,547	53,266	52,297	52,059	51,793	24	24	0	71	45	0,24	0,23	-
04.10.2025	1,369	45,422	44,633	44,406	44,227	24	24	0	70	44	0,24	0,23	-
05.10.2025	1,106	41,453	40,938	40,66	40,629	24	24	0	64	40	0,23	0,23	-
06.10.2025	1,111	34,562	33,84	33,801	33,57	24	24	0	70	42	0,22	0,22	-
07.10.2025	1,228	38,602	37,898	37,738	37,586	24	24	0	70	42	0,27	0,26	-
08.10.2025	1,229	39,219	38,637	38,344	38,309	24	24	0	70	43	0,29	0,27	-
09.10.2025	0,983	29,887	29,422	29,227	29,191	24	24	0	70	41	0,25	0,24	-
10.10.2025	1,08	33,434	32,965	32,695	32,703	24	24	0	70	42	0,25	0,23	-
11.10.2025	0,965	35,164	34,723	34,473	34,449	24	24	0	65	41	0,24	0,22	-
12.10.2025	1,044	31,832	31,391	31,125	31,148	24	24	0	70	41	0,24	0,23	-
13.10.2025	1,283	40,656	39,918	39,75	39,582	24	24	0	70	43	0,23	0,23	-
14.10.2025	1,396	46,039	45,238	45,004	44,832	24	24	0	70	44	0,23	0,22	-
15.10.2025	1,223	39,547	38,863	38,668	38,531	24	24	0	70	43	0,22	0,22	-
16.10.2025	1,178	40,879	40,281	40,02	39,941	24	24	0	68	43	0,23	0,23	-
17.10.2025	1,164	37,008	36,414	36,184	36,109	24	24	0	70	42	0,23	0,22	-
18.10.2025	1,351	43,559	42,926	42,586	42,559	24	24	0	70	43	0,25	0,25	-
19.10.2025	1,397	45,816	45,215	44,793	44,812	24	24	0	70	44	0,26	0,25	-
20.10.2025	1,666	58,598	57,777	57,273	57,215	24	24	0	71	46	0,27	0,26	-
Итого:	27,747	1018,79	1003,368	996,806	993,79	720	719,99	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,862												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

719,99

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.09.2025	834,358	39158,707	38737,879	38306,961	38266,863	16681,33	0
20.10.2025	862,105	40177,496	39741,246	39303,766	39260,656	17401,32	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

23.10.2025 11:50:17