

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/04/24г.-23/05/24г.

Абонент: интернациональная 42-44

Договор N: 000000000

Адрес: ЖКМР

Тип расходомера:

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 36.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 100.00 м3/ч G обр min = 10.00 м3/ч

тхв: не исп.

Серийный номер 16029271, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0х621D

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.04.24 23	56.17	45.12	11.05	0.44	0.41	279.302	275.210	12.735	24	0	
24.04.24 23	56.57	45.55	11.03	0.44	0.41	279.668	275.530	12.723	24	0	
25.04.24 23	57.09	46.13	10.96	0.44	0.41	279.200	274.980	12.616	24	0	
26.04.24 23	57.55	46.54	11.01	0.45	0.42	279.801	275.522	12.703	24	0	
27.04.24 23	58.28	47.34	10.95	0.44	0.41	280.106	275.727	12.641	24	0	
28.04.24 23	58.52	47.95	10.57	0.44	0.41	279.731	275.307	12.186	24	0	
29.04.24 23	58.17	48.02	10.15	0.44	0.41	280.119	275.752	11.723	24	0	
30.04.24 23	58.75	48.77	9.97	0.45	0.42	278.610	274.185	11.454	24	0	
01.05.24 23	57.66	48.40	9.26	0.45	0.42	278.395	274.121	10.629	24	0	
02.05.24 23	59.07	48.83	10.23 <	0.38	0.36	133.086 <	130.947 <	5.613	24	0	*
03.05.24 23	21.73	22.52	-0.79	0.28	0.28	0.000	0.000	0.000	24	0	
04.05.24 23	20.58	20.51	0.07	0.28	0.28	0.000	0.000	0.000	24	0	
05.05.24 23	20.27	20.16	0.11	0.28	0.28	0.000	0.000	0.000	24	0	
06.05.24 23	19.69	19.66	0.04	0.28	0.28	0.000	0.000	0.000	24	0	
07.05.24 23	18.70	18.71	-0.01	0.28	0.28	0.001 <	0.001 <	0.000	24	0	*
08.05.24 23	17.46	17.54	-0.08	0.28	0.27	0.000	0.000	0.000	24	0	
09.05.24 23	16.74	16.86	-0.12	0.28	0.28	0.000	0.000	0.000	24	0	
10.05.24 23	16.74	16.74	0.00	0.28	0.28	0.000	0.000	0.000	24	0	
11.05.24 23	15.99	15.89	0.10	0.28	0.28	0.000	0.000	0.000	24	0	
12.05.24 23	15.70	15.63	0.07	0.28	0.28	0.000	0.000	0.000	24	0	
13.05.24 23	15.71	15.75	-0.04	0.28	0.28	0.000	0.000	0.000	24	0	
14.05.24 23	16.10	16.15	-0.05	0.28	0.27	0.000	0.000	0.000	24	0	
15.05.24 23	16.89	16.88	0.01	0.28	0.28	0.001 <	0.001 <	0.000	24	0	*
16.05.24 23	16.90	16.89	0.01	0.28	0.28	0.002 <	0.002 <	0.000	24	0	*
17.05.24 23	17.15	17.14	0.01	0.28	0.28	0.000	0.000	0.000	24	0	
18.05.24 23	17.82	17.74	0.08	0.28	0.28	0.000	0.000	0.000	24	0	
19.05.24 23	18.63	18.53	0.10	0.28	0.28	0.000	0.000	0.000	24	0	
20.05.24 23	19.04	18.97	0.07	0.28	0.28	0.000	0.000	0.000	24	0	
21.05.24 23	19.18	19.03	0.15	0.28	0.28	0.000	0.000	0.000	24	0	
22.05.24 23	19.55	19.40	0.15	0.28	0.28	0.000	0.000	0.000	24	0	
23.05.24 23	19.97	19.80	0.17	0.28	0.28	0.000	0.000	0.000	24	0	
Итого/Средн	57.71	47.18	10.53	0.33	0.32	2648.024	2607.286	115.022	744	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:


Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
22.04.24 23	210337.330	207349.893	9542.473	31326	1114
23.05.24 23	212985.354	209957.179	9657.496	32070	1114
Итого	2648.024	2607.286	115.022	744	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут.питания
- (#) дисбаланс масс
- (X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

подписано с
сайта