

#297042#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Московский проспект 138-144, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 6445
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00211312
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	2,839	-0,379	195,4	201,01	190,84	198,15	-7,31	24	0	1	72,2	55,2	16,95	0,6	0,4	-
20.03.2026	2,886	-0,379	195,35	200,93	190,74	198,05	-7,31	24	0	1	72,7	55,4	17,22	0,6	0,4	-
21.03.2026	2,875	-0,379	194,97	200,55	190,39	197,67	-7,28	24	0	1	72,6	55,4	17,18	0,6	0,4	-
22.03.2026	2,933	-0,38	201,08	206,6	196,34	203,61	-7,27	24	0	1	72,8	55,8	16,97	0,6	0,4	-
23.03.2026	2,918	-0,386	211,15	216,63	206,16	213,4	-7,24	24	0	0	72,8	56,6	16,1	0,6	0,4	-
24.03.2026	2,852	-0,363	206,75	211,86	201,9	208,7	-6,8	24	0	0	72,6	56,6	16	0,6	0,4	-
25.03.2026	2,934	-0,384	217,38	222,71	212,19	219,3	-7,11	24	0	0	73,1	57,4	15,71	0,6	0,4	-
26.03.2026	2,888	-0,375	204,01	209,41	199,2	206,31	-7,11	24	0	0	72,8	56,4	16,48	0,6	0,4	-
27.03.2026	2,873	-0,373	200,58	206,05	195,9	203,01	-7,11	24	0	0	72,6	56	16,66	0,6	0,4	-
28.03.2026	2,966	-0,38	203,43	208,84	198,6	205,79	-7,19	24	0	1	72,9	55,9	16,93	0,6	0,4	-
29.03.2026	2,97	-0,375	208,79	214,14	203,88	211	-7,12	24	0	0	72,6	56,1	16,51	0,6	0,4	-
30.03.2026	2,962	-0,379	208,39	213,73	203,41	210,53	-7,12	24	0	0	73,2	56,6	16,51	0,6	0,4	-
31.03.2026	2,886	-0,379	201,27	206,72	196,53	203,7	-7,17	24	0	0	72,7	56	16,69	0,6	0,4	-
01.04.2026	2,875	-0,379	197,79	203,24	193,11	200,27	-7,16	24	0	1	73	56,1	16,93	0,6	0,4	-
02.04.2026	2,901	-0,369	196,05	201,43	191,43	198,49	-7,06	24	0	1	72,9	55,8	17,17	0,6	0,4	-
03.04.2026	2,867	-0,37	197,13	202,53	192,5	199,61	-7,11	24	0	1	72,6	55,7	16,91	0,6	0,4	-
04.04.2026	2,961	-0,373	199,89	205,23	195,15	202,27	-7,12	24	0	0	72,9	55,7	17,17	0,6	0,4	-
05.04.2026	2,882	-0,377	205,29	210,64	200,43	207,52	-7,09	24	0	0	72,9	56,5	16,34	0,6	0,4	-
06.04.2026	2,861	-0,367	200,29	205,59	195,61	202,58	-6,97	24	0	1	72,7	56,1	16,59	0,6	0,4	-
07.04.2026	2,884	-0,368	196,76	202,09	192,11	199,18	-7,07	24	0	1	72,8	55,8	17,03	0,6	0,4	-
08.04.2026	2,837	-0,364	190,65	196,01	186,19	193,19	-7	24	0	1	72,7	55,4	17,28	0,6	0,4	-
09.04.2026	2,657	-0,353	171,73	177,26	167,81	174,89	-7,08	24	0	1	71,3	53,2	18,07	0,6	0,4	-
10.04.2026	2,836	-0,369	189,31	194,78	184,91	192,04	-7,13	24	0	1	72,5	55	17,41	0,6	0,4	-
11.04.2026	2,898	-0,381	197,3	202,82	192,62	199,88	-7,26	24	0	1	72,9	55,7	17,12	0,6	0,4	-
12.04.2026	2,862	-0,393	202,91	208,49	198,06	205,38	-7,32	24	0	1	73,2	56,7	16,52	0,6	0,4	-
13.04.2026	2,214	-0,199	153,24	155,26	149,83	153,11	-3,28	24	0	1	70,2	54,2	15,98	0,6	0,4	-
14.04.2026	2,848	-0,392	203,97	209,55	199,11	206,39	-7,28	24	0	1	73,2	56,8	16,35	0,6	0,4	-
15.04.2026	2,885	-0,377	205,86	211,17	200,91	207,96	-7,05	24	0	0	73,5	57,1	16,32	0,6	0,4	-
16.04.2026	2,844	-0,373	200,42	205,77	195,71	202,72	-7,01	24	0	0	72,8	56,3	16,5	0,6	0,4	-
17.04.2026	2,866	-0,379	202,56	207,94	197,78	204,88	-7,1	24	0	0	72,8	56,3	16,49	0,6	0,4	-
18.04.2026	2,918	-0,377	211,21	216,55	206,23	213,3	-7,07	24	0	0	72,8	56,8	16,08	0,6	0,4	-
Итого:	88,678	0	6170,91	6335,53	6025,58	6242,88	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	88,678															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
18.03.2026	541,243	53311,35	55059,67	51976,09	54073,01
18.04.2026	629,921	59482,26	61395,2	58001,67	60315,89

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.04.2026 7:41:31