

#35307#

Отчёт по теплопотреблению за период с 11.10.2023 по 23.10.2023

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК
Гайдара 89, Калининград
4395
7590
ТВ7
16031227
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
12.10.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	118	0	0	16,7	16,2	0,02	0	-
13.10.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	118	0	0	16,5	16	0,03	0,01	-
14.10.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	118	0	0	17	16,4	0,03	0,01	-
15.10.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	118	0	0	15,9	15,1	0,03	0,01	-
16.10.2023	1,376	0	44,014	0	0	43,646	0	0	24	118	0	0	42,7	35,2	0,22	0,17	-
17.10.2023	4,084	0	127,569	0	0	126,41	0	0	24	118	0	0	44,4	36,7	0,56	0,44	-
18.10.2023	3,362	0	128,324	0	0	127,378	0	0	24	118	0	0	40,6	34,3	0,56	0,44	-
19.10.2023	4,798	0	128,671	0	0	127,333	0	0	24	118	0	0	47,4	38,4	0,56	0,44	-
20.10.2023	6,139	0	129,926	0	0	128,271	0	0	24	118	0	0	52,5	41,1	0,56	0,45	-
21.10.2023	5,328	0	129,834	0	0	128,399	0	0	24	118	0	0	48,9	39	0,56	0,45	-
22.10.2023	3,507	0	129,818	0	0	128,862	0	0	24	118	0	0	40,4	33,9	0,56	0,44	-
23.10.2023	3,619	0	130,551	0	0	129,59	0	0	24	118	0	0	40,6	34	0,56	0,45	-
Итого:	32,213	0	948,707	0	0	939,889	0	0	288	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,694																

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

288

288

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
11.10.2023	2991,584	64494,021	0	0	63706,488	0	0	21602	4398
23.10.2023	3023,798	65442,728	0	0	64646,376	0	0	21890	4398

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.10.2023 10:45:32