

#36326#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 31.10.2023 по 08.11.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Балтийский Дом, ООО, УК
Летний проезд 35, Калининград
3300

Заводской номер счётчика 33978	Показания прибора, МВт×ч 08.11.2023	Предыдущие показания, МВт×ч 31.10.2023	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	11516,234	11498,146	18.088	15.556

Подпись исполнителя



#36325#

Отчёт за период с 31.10.2023 по 08.11.2023.

Номер абонента 3300
Порядковый номер 2737
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 33978
Номер системы 1
Отчёт сформирован 09.11.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, МВт×ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C
01.11.2023	-	2,247	197,26	200,83	24	0	74,3	63,6
02.11.2023	-	2,334	210,75	213,93	24	0	74,6	64,2
03.11.2023	-	2,2	202,13	204,17	24	0	74,5	64,2
04.11.2023	-	2,212	202,89	204,55	24	0	74,4	64,2
05.11.2023	-	2,32	200,57	206,85	24	0	74,4	63,3
06.11.2023	-	2,357	203,84	210,28	24	0	74,4	63,4
07.11.2023	-	2,338	201,43	207,59	24	0	74,2	63,3
08.11.2023	-	2,08	180,19	185,66	20,97	128	74,2	63,3
Итого:	-	18,088	1599,06	1633,86	188,97	-	74,38	63,69

Общее время работы системы 192 час.
Период нормальной работы системы 188,97 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт×ч	M1, т	M2, т	TNar, ч
31.10.2023	11498,146	404755,71	411051,39	136658,61
08.11.2023	11516,234	406354,77	412685,25	136847,57

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
