

#297018#

Отчёт по теплотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель Теплосервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Ульяны Громовой 90, Калининград  
Номер абонента 4817  
Порядковый номер 6433  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 13013859  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	9,036	0	193,9	0	0,003	189,118	0	0,003	24	0	74,5	63,1	0,4	0,27	-
20.03.2026	9,008	0,001	186,807	0	0	182,193	0	0	24	0	74,5	62,7	0,4	0,27	-
21.03.2026	9,233	0	189,431	0	0	184,768	0	0	24	0	74,5	62,6	0,4	0,27	-
22.03.2026	9,512	0	198,51	0	0	193,613	0	0	24	0	74,5	62,8	0,39	0,27	-
23.03.2026	8,809	0	182,848	0	0	178,323	0	0	24	0	74,7	63	0,41	0,27	-
24.03.2026	8,769	0	185,325	0	0	180,748	0	0	24	0	74,6	63	0,41	0,27	-
25.03.2026	8,731	0	185,506	0	0	180,919	0	0	24	0	74,5	63,1	0,41	0,27	-
26.03.2026	9,085	0	193,069	0	0	188,327	0	0	24	0	74,3	62,8	0,4	0,27	-
27.03.2026	9,223	0	188,119	0	0	183,484	0	0	24	0	74,5	62,5	0,4	0,27	-
28.03.2026	9,142	0	184,781	0	0	180,23	0	0	24	0	74,6	62,5	0,4	0,27	-
29.03.2026	9,412	0	197,67	0	0	192,784	0	0	24	0	74,6	63	0,4	0,27	-
30.03.2026	9,146	0	186,645	0	0	182,033	0	0	24	0	74,6	62,6	0,4	0,27	-
31.03.2026	9,039	0	183,811	0	0	179,285	0	0	24	0	74,5	62,5	0,4	0,27	-
01.04.2026	8,949	0	180,456	0	0	175,999	0	0	24	0	74,5	62,4	0,4	0,27	-
02.04.2026	9,174	0	188,489	0	0	183,853	0	0	24	0	74,4	62,5	0,39	0,27	-
03.04.2026	9,054	0	179,649	0	0	175,219	0	0	24	0	74,5	62,2	0,4	0,28	-
04.04.2026	9,424	0	193,212	0	0	188,429	0	0	24	0	74,6	62,7	0,4	0,27	-
05.04.2026	9,37	0	197,914	0	0	193,003	0	0	24	0	74,7	63,1	0,4	0,27	-
06.04.2026	8,888	0	184,637	0	0	180,071	0	0	24	0	74,6	62,9	0,41	0,27	-
07.04.2026	9,068	0	188,863	0	0	184,218	0	0	24	0	74,4	62,7	0,4	0,27	-
08.04.2026	9,293	0	187,849	0	0,002	183,214	0	0,002	24	0	74,5	62,4	0,4	0,27	-
09.04.2026	9,191	0,001	183,9	0	0	179,371	0	0	24	0	74,4	62,2	0,39	0,27	-
10.04.2026	9,079	0	184,771	0	0	180,23	0	0	24	0	74,4	62,4	0,4	0,27	-
11.04.2026	8,752	0	177,69	0	0	173,315	0	0	24	0	74,5	62,4	0,4	0,27	-
12.04.2026	8,69	0	182,601	0	0	178,092	0	0	24	0	74,5	62,9	0,41	0,27	-
13.04.2026	8,408	0	182,337	0	0	177,899	0	0	24	0	74	62,7	0,41	0,27	-
14.04.2026	8,447	0	183,095	0	0	178,587	0	0	24	0	74,5	63,2	0,41	0,27	-
15.04.2026	8,129	0	173,398	0	0	169,145	0	0	24	0	74,4	62,9	0,41	0,27	-
16.04.2026	8,507	0	180,344	0	0	175,904	0	0	24	0	74,5	62,9	0,41	0,27	-
17.04.2026	8,557	0	178,109	0	0	173,712	0	0	24	0	74,5	62,8	0,41	0,27	-
18.04.2026	8,214	0	175,771	0	0	171,45	0	0	24	0	74,4	63	0,41	0,27	-
Итого:	277,339	0	5759,507	0	0,005	5617,536	0	0,005	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	66,241														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
18.03.2026	6407,731	86819,343	0	5,873	84619,729	0	5,8	23484	0
18.04.2026	6685,069	92578,85	0	5,878	90237,264	0	5,805	24228	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
20.04.2026 7:37:12