

#15947#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2023 по 23.06.2023

Потребитель Уют-Сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Садовая 7-13, Калининград (Димитрово)
Номер абонента 6954
Порядковый номер 5907
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207009
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2023	0,491	0,002	27,3	27,13	26,79	26,75	0,04	24	0	1	65,9	47,7	0	18,16	0,6	0,4	-
25.05.2023	0,486	0,001	26,46	26,51	26,04	26,02	0,02	24	0	1	66,4	47,8	0	18,6	0,6	0,4	-
26.05.2023	0,459	0	27,27	27,37	26,85	26,85	0	24	0	1	65,4	48,4	0	17	0,6	0,4	-
27.05.2023	0,509	0	24,4	24,33	23,94	23,93	0,01	24	0	1	68,5	47,3	0	21,24	0,6	0,4	-
28.05.2023	0,504	-0,002	24,42	24,64	24,06	24,14	-0,08	24	0	1	68,9	47,8	0	21,15	0,6	0,4	-
29.05.2023	0,516	0	27,29	27,2	26,76	26,74	0,02	24	0	1	67,6	48,3	0	19,23	0,6	0,4	-
30.05.2023	0,485	0	25,03	25,18	24,66	24,68	-0,02	24	0	1	66,9	47,2	0	19,67	0,6	0,4	-
31.05.2023	0,517	0	23,16	23,2	22,73	22,76	-0,03	24	0	1	69,2	46,4	0	22,8	0,6	0,4	-
01.06.2023	0,521	-0,001	23,03	23,17	22,66	22,69	-0,03	24	0	1	69,2	46,2	0	22,97	0,6	0,4	-
02.06.2023	0,489	-0,001	24,5	24,58	24,1	24,16	-0,06	24	0	1	67,4	47,1	0	20,34	0,6	0,4	-
03.06.2023	0,49	0	22,07	22,31	21,79	21,79	0	24	0	1	69,3	46,8	0	22,43	0,6	0,4	-
04.06.2023	0,497	0	21,92	21,91	21,51	21,52	-0,01	24	0	1	70,1	46,9	0	23,19	0,6	0,4	-
05.06.2023	0,497	0	23,48	23,71	23,16	23,19	-0,03	24	0	1	68,4	46,9	0	21,55	0,6	0,4	-
06.06.2023	0,479	0	22,22	22,31	21,87	21,87	0	24	0	1	69,2	47,3	0	21,88	0,6	0,4	-
07.06.2023	0,461	-0,001	23,14	23,26	22,79	22,82	-0,03	24	0	1	67,6	47,3	0	20,28	0,6	0,4	-
08.06.2023	0,461	-0,002	21,51	21,83	21,21	21,35	-0,14	24	0	1	69,2	47,2	0	22,07	0,6	0,4	-
09.06.2023	0,429	0	21,75	21,86	21,42	21,41	0,01	24	0	1	67,8	47,8	0	19,96	0,6	0,4	-
10.06.2023	0,425	0	22,42	22,62	22,09	22,09	0	24	0	1	67,4	48,2	0	19,26	0,6	0,4	-
11.06.2023	0,449	-0,002	23,27	23,54	22,93	23,06	-0,13	24	0	1	67,6	47,8	0	19,8	0,6	0,4	-
12.06.2023	0,462	0,002	26,27	26,22	25,83	25,79	0,04	24	0	1	66,2	48,3	0	17,93	0,6	0,4	-
13.06.2023	0,453	-0,001	22,7	22,9	22,38	22,41	-0,03	24	0	1	68,1	47,8	0	20,31	0,6	0,4	-
14.06.2023	0,477	0	23,21	23,16	22,77	22,76	0,01	24	0	1	68	47,1	0	20,93	0,6	0,4	-
15.06.2023	0,439	-0,003	22,96	23,3	22,61	22,81	-0,2	24	0	1	67,6	47,8	0	19,77	0,6	0,4	-
16.06.2023	0,434	-0,002	21,24	21,37	20,89	20,97	-0,08	24	0	1	69	48	0	20,96	0,6	0,4	-
17.06.2023	0,437	0	21,62	21,75	21,28	21,28	0	24	0	1	68,6	48	0	20,57	0,6	0,4	-
18.06.2023	0,474	-0,003	22,85	23,18	22,56	22,71	-0,15	24	0	1	69	47,7	0	21,3	0,6	0,4	-
19.06.2023	0,434	-0,001	21,64	21,77	21,28	21,32	-0,04	24	0	1	68,6	48,2	0	20,44	0,6	0,4	-
20.06.2023	0,451	0	21,67	21,75	21,31	21,31	0	24	0	1	69,5	48,3	0	21,16	0,6	0,4	-
21.06.2023	0,448	-0,001	21,61	21,95	21,34	21,43	-0,09	24	0	1	69,7	48,6	0	21,1	0,6	0,4	-
22.06.2023	0,43	0	21,33	21,52	21,04	21,06	-0,02	24	0	1	69	48,6	0	20,43	0,6	0,4	-
23.06.2023	0,413	0	20,7	20,74	20,3	20,32	-0,02	24	0	1	69,4	49	0	20,45	0,6	0,4	-
Итого:	14,517	0	722,44	726,27	710,95	711,99	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,517																

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2023	2055,008	125153,51	122277,28	122645,86	120619,03
23.06.2023	2069,525	125875,95	123003,55	123356,81	121331,02

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.06.2023 8:07:46