

#75851#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2024 по 23.03.2024

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

АРС ДОМик, ООО, УК  
Полоцкая 16-22, Калининград  
6606  
ВКТ-7  
00212291  
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2024	2,501	0,001	91,54	90,4	89,45	89,6	-0,15	24	0	0	71,2	43,2	28,01	0,6	0,4	-
25.02.2024	2,577	0	90,77	89,63	88,69	88,86	-0,17	24	0	0	71,6	42,4	29,12	0,6	0,4	-
26.02.2024	2,367	-0,001	85,28	84,32	83,31	83,6	-0,29	24	0	0	71,5	43	28,53	0,6	0,4	-
27.02.2024	2,385	0,002	87,89	86,8	85,91	85,98	-0,07	24	0	0	71,6	43,8	27,79	0,6	0,4	-
28.02.2024	2,633	0,006	94,94	93,44	92,79	92,63	0,16	24	0	0	71,4	43,2	28,3	0,6	0,4	-
29.02.2024	2,555	0,01	95,34	93,72	93,16	92,85	0,31	24	0	0	71,6	44,3	27,3	0,6	0,4	-
01.03.2024	2,178	0,017	77	75,47	75,27	74,81	0,46	24	0	0	71,2	42,5	28,66	0,6	0,4	-
02.03.2024	2,372	0,024	82,72	80,9	80,8	80,17	0,63	24	0	0	71,6	42,6	29,02	0,6	0,4	-
03.03.2024	2,546	0,031	92,71	90,67	90,6	89,85	0,75	24	0	0	71,4	43,7	27,73	0,6	0,4	-
04.03.2024	2,81	0,039	106,82	104,48	104,38	103,48	0,9	24	0	0	71,6	45,1	26,54	0,6	0,4	-
05.03.2024	2,762	0,038	105,16	102,83	102,74	101,85	0,89	24	0	0	71,7	45,2	26,48	0,6	0,4	-
06.03.2024	3,033	0,04	111,81	109,3	109,16	108,23	0,93	24	0	0	72,9	45,5	27,38	0,6	0,4	-
07.03.2024	3,065	0,038	108,73	106,19	106,02	105,14	0,88	24	0	0	75,1	46,6	28,51	0,6	0,4	-
08.03.2024	3,136	0,043	111,92	109,26	109,08	108,1	0,98	24	0	0	75,7	47,4	28,3	0,6	0,4	-
09.03.2024	3,331	0,048	120,63	117,78	117,51	116,45	1,06	24	0	0	76,6	48,6	27,9	0,6	0,4	-
10.03.2024	3,323	0,05	119,16	116,36	116,15	115,11	1,04	24	0	0	75,7	47,5	28,16	0,6	0,4	-
11.03.2024	3,149	0,047	117,14	114,48	114,34	113,31	1,03	24	0	0	73,4	46,3	27,1	0,6	0,4	-
12.03.2024	2,963	0,043	113,29	110,74	110,64	109,64	1	24	0	0	72,5	46,1	26,35	0,6	0,4	-
13.03.2024	2,687	0,032	98,09	95,91	95,83	95,04	0,79	24	0	0	71,9	44,2	27,65	0,6	0,4	-
14.03.2024	2,227	0,025	78,25	76,52	76,45	75,84	0,61	24	0	0	71,6	42,9	28,78	0,6	0,4	-
15.03.2024	2,079	0,02	73,51	71,99	71,88	71,34	0,54	24	0	0	71,6	42,9	28,64	0,6	0,4	-
16.03.2024	2,243	0,024	79,53	77,86	77,73	77,18	0,55	24	0	0	71,4	42,9	28,53	0,6	0,4	-
17.03.2024	3,184	0,048	117,69	114,95	114,87	113,81	1,06	24	0	0	73	45,7	27,28	0,6	0,4	-
18.03.2024	2,936	0,042	102,14	99,68	99,62	98,68	0,94	24	0	0	74,7	45,7	29,01	0,6	0,4	-
19.03.2024	3,038	0,049	107,23	104,61	104,64	103,55	1,09	24	0	0	74,1	45,5	28,54	0,6	0,4	-
20.03.2024	2,73	0,036	96,37	94,13	94,11	93,27	0,84	24	0	0	72,8	44,2	28,59	0,6	0,4	-
21.03.2024	2,59	0,036	93,64	91,49	91,5	90,69	0,81	24	0	0	71,5	43,6	27,91	0,6	0,4	-
22.03.2024	2,489	0,031	86,13	84,11	84,15	83,37	0,78	24	0	0	71,8	42,6	29,2	0,6	0,4	-
23.03.2024	2,517	0,032	89,9	87,91	87,86	87,11	0,75	24	0	0	71,5	43,2	28,29	0,6	0,4	-
Итого:	78,406	0	2835,33	2775,93	2768,64	2749,54	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	78,406															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

696

696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2024	2223,892	87059,67	87918,69	84921,06	86987,7
23.03.2024	2302,298	89895	90694,62	87689,7	89737,24

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.03.2024 15:05:07