

#116754#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Грибоедова 4-6, Калининград
5346
6753
ВКТ-7
00207662
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|-------------|--------------|------------|------------|---------|---------|-----------|-------------|------------|--------|-----------|-----------|-------|------------|------------|----------------|
| 24.01.2025 | 1,548 | 0,015 | 78,13 | 77,05 | 76,28 | 76,09 | 0,19 | 24 | 0 | 0 | 72,6 | 52,5 | 20,1 | 0,6 | 0,4 | - |
| 25.01.2025 | 1,529 | 0,022 | 79,42 | 78,3 | 77,67 | 77,34 | 0,33 | 24 | 0 | 0 | 70,8 | 51,4 | 19,43 | 0,6 | 0,4 | - |
| 26.01.2025 | 1,494 | 0,023 | 79,59 | 78,48 | 77,87 | 77,52 | 0,35 | 24 | 0 | 0 | 70,3 | 51,4 | 18,94 | 0,6 | 0,4 | - |
| 27.01.2025 | 1,478 | 0,024 | 79,79 | 78,67 | 78,09 | 77,71 | 0,38 | 24 | 0 | 0 | 70,2 | 51,5 | 18,65 | 0,6 | 0,4 | - |
| 28.01.2025 | 1,457 | 0,019 | 80,98 | 79,87 | 79,17 | 78,89 | 0,28 | 24 | 0 | 0 | 70,6 | 52,4 | 18,2 | 0,6 | 0,4 | - |
| 29.01.2025 | 1,457 | 0,019 | 82,22 | 81,1 | 80,4 | 80,13 | 0,27 | 24 | 0 | 0 | 70 | 52,1 | 17,92 | 0,6 | 0,4 | - |
| 30.01.2025 | 1,341 | 0,017 | 84,73 | 83,71 | 83,08 | 82,74 | 0,34 | 24 | 0 | 0 | 65,8 | 49,9 | 15,91 | 0,6 | 0,4 | - |
| 31.01.2025 | 1,441 | 0,023 | 79,46 | 78,4 | 77,76 | 77,44 | 0,32 | 24 | 0 | 0 | 69,9 | 51,6 | 18,3 | 0,6 | 0,4 | - |
| 01.02.2025 | 1,504 | 0,02 | 78,16 | 77,06 | 76,38 | 76,1 | 0,28 | 24 | 0 | 0 | 71,5 | 52 | 19,48 | 0,6 | 0,4 | - |
| 02.02.2025 | 1,569 | 0,017 | 78,2 | 77,08 | 76,32 | 76,12 | 0,2 | 24 | 0 | 0 | 73,5 | 53,1 | 20,38 | 0,6 | 0,4 | - |
| 03.02.2025 | 1,609 | 0,015 | 77,91 | 76,77 | 75,98 | 75,81 | 0,17 | 24 | 0 | 0 | 74,9 | 53,9 | 21 | 0,6 | 0,4 | - |
| 04.02.2025 | 1,561 | 0,014 | 78,82 | 77,74 | 76,95 | 76,78 | 0,17 | 24 | 0 | 0 | 72,4 | 52,3 | 20,12 | 0,6 | 0,4 | - |
| 05.02.2025 | 1,574 | 0,017 | 79,11 | 78 | 77,24 | 77,03 | 0,21 | 24 | 0 | 0 | 72,8 | 52,5 | 20,26 | 0,6 | 0,4 | - |
| 06.02.2025 | 1,512 | 0,023 | 78,75 | 77,69 | 77,04 | 76,73 | 0,31 | 24 | 0 | 0 | 70,6 | 51,2 | 19,41 | 0,6 | 0,4 | - |
| 07.02.2025 | 1,593 | 0,017 | 78,21 | 77,09 | 76,34 | 76,13 | 0,21 | 24 | 0 | 0 | 73,6 | 52,9 | 20,7 | 0,6 | 0,4 | - |
| 08.02.2025 | 1,693 | 0,011 | 75,37 | 74,27 | 73,3 | 73,2 | 0,1 | 24 | 0 | 0 | 78,6 | 55,6 | 23 | 0,6 | 0,4 | - |
| 09.02.2025 | 1,745 | 0,007 | 75,03 | 74,03 | 72,93 | 72,91 | 0,02 | 24 | 0 | 0 | 80,2 | 56,3 | 23,89 | 0,6 | 0,4 | - |
| 10.02.2025 | 1,799 | 0 | 73,31 | 72,32 | 71,16 | 71,26 | -0,1 | 24 | 0 | 0 | 81,7 | 56,4 | 25,31 | 0,6 | 0,4 | - |
| 11.02.2025 | 1,835 | 0 | 72,94 | 71,94 | 70,78 | 70,96 | -0,18 | 24 | 0 | 0 | 82 | 56 | 26,01 | 0,6 | 0,4 | - |
| 12.02.2025 | 1,784 | 0,001 | 72,7 | 71,72 | 70,62 | 70,71 | -0,09 | 24 | 0 | 0 | 81,4 | 56,1 | 25,28 | 0,6 | 0,4 | - |
| 13.02.2025 | 1,797 | 0,001 | 73,82 | 72,82 | 71,74 | 71,81 | -0,07 | 24 | 0 | 0 | 80,7 | 55,6 | 25,09 | 0,6 | 0,4 | - |
| 14.02.2025 | 1,791 | 0,005 | 75,86 | 74,84 | 73,76 | 73,78 | -0,02 | 24 | 0 | 0 | 79,8 | 55,5 | 24,28 | 0,6 | 0,4 | - |
| 15.02.2025 | 1,787 | 0,006 | 75,64 | 74,61 | 73,52 | 73,49 | 0,03 | 24 | 0 | 0 | 80,2 | 55,9 | 24,22 | 0,6 | 0,4 | - |
| 16.02.2025 | 1,802 | 0,004 | 75,2 | 74,19 | 73,05 | 73,04 | 0,01 | 24 | 0 | 0 | 80,9 | 56,2 | 24,63 | 0,6 | 0,4 | - |
| 17.02.2025 | 1,771 | 0,003 | 76,29 | 75,36 | 74,14 | 74,23 | -0,09 | 24 | 0 | 0 | 79,9 | 55,9 | 23,95 | 0,6 | 0,4 | - |
| 18.02.2025 | 1,743 | 0,002 | 76,85 | 75,93 | 74,76 | 74,9 | -0,14 | 24 | 0 | 0 | 78,5 | 55,1 | 23,39 | 0,6 | 0,4 | - |
| 19.02.2025 | 1,725 | 0,004 | 76,24 | 75,26 | 74,19 | 74,23 | -0,04 | 24 | 0 | 0 | 78,4 | 55,2 | 23,22 | 0,6 | 0,4 | - |
| 20.02.2025 | 1,662 | 0,039 | 66,25 | 64,66 | 64,36 | 63,72 | 0,64 | 24 | 0 | 1 | 80,6 | 55,4 | 25,2 | 0,6 | 0,4 | - |
| 21.02.2025 | 1,597 | 0,03 | 64,9 | 63,53 | 63,12 | 62,61 | 0,51 | 24 | 0 | 0 | 79 | 54,2 | 24,82 | 0,6 | 0,4 | - |
| 22.02.2025 | 1,546 | 0,037 | 67,12 | 65,7 | 65,42 | 64,82 | 0,6 | 24 | 0 | 1 | 75,7 | 52,6 | 23,1 | 0,6 | 0,4 | - |
| 23.02.2025 | 1,573 | 0,016 | 68,33 | 67,17 | 66,64 | 66,4 | 0,24 | 24 | 0 | 0 | 74,4 | 51 | 23,4 | 0,6 | 0,4 | - |
| Итого: | 50,317 | 0 | 2359,33 | 2325,36 | 2300,06 | 2294,63 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 50,317 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.01.2025 | 732,963 | 38016,59 | 37634,14 | 37166,99 | 37171,95 |
| 23.02.2025 | 783,28 | 40375,92 | 39959,5 | 39467,05 | 39466,58 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.02.2025 8:15:02