

#150722#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.09.2025 по 20.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

БГА КГТУ, ФГБОУ ВО
Островского 4, Калининград
4951

Заводской номер счётчика 1120530	Показания прибора, Гкал 20.10.2025	Предыдущие показания, Гкал 20.09.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	279,8	271,09	8.71

Подпись исполнителя _____



ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МГК «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯЛ
« 23 » 10 20 25 г.

#150721#

Отчёт за период с 20.09.2025 по 20.10.2025.

Номер абонента 4951
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ТЕМ104-1
Заводской номер 1120530
Номер системы 1
Отчёт сформирован 23.10.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TRab,	T _{Nar} , ч	T _{min} ,	T _{max} ,	T _{dt} ,	T _{tn} , ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.09.2025	-	0	0	0	24	24	0	0	0	0	3	0	20,4	19,5	0,33	0,34
22.09.2025	-	0	0	0	24	24	0	0	0	0	3	0	19,5	18,9	0,33	0,34
23.09.2025	-	0	0	0	24	24	0	0	0	0	3	0	17,7	17,3	0,27	0,28
24.09.2025	-	0	0	0	24	24	0	0	0	0	3	0	16	15,6	0,29	0,3
25.09.2025	-	0	0	0	24	24	0	0	0	0	3	0	15,3	14,9	0,3	0,31
26.09.2025	-	0	0	0	24	24	0	0	0	0	3	0	15	14,6	0,3	0,31
27.09.2025	-	0	0	0	24	24	0	0	0	0	3	0	14,6	14,3	0,31	0,31
28.09.2025	-	0	0	0	24	24	0	0	0	0	3	0	15,3	14,9	0,3	0,31
29.09.2025	-	0	0	0	24	24	0	0	0	0	3	0	14,4	14,1	0,31	0,32
30.09.2025	-	0	0	0	24	24	0	0	0	0	3	0	13,8	13,6	0,29	0,3
01.10.2025	-	0	0	0	24	24	0	0	0	0	3	0	14	13,7	0,3	0,31
02.10.2025	-	0	0	0	24	24	0	0	0	0	3	0	13,1	12,8	0,33	0,34
03.10.2025	-	0	0	0	24	24	0	0	0	0	3	0	12,3	12	0,4	0,41
04.10.2025	-	0	0	0	24	24	0	0	0	0	3	0	12,3	12,1	0,41	0,42
05.10.2025	-	0	0	0	24	24	0	0	0	0	3	0	13,4	13,3	0,42	0,42
06.10.2025	-	0,368	21,316	20,843	24	24	0	0	0	0	3	0	70	52,4	0,42	0,43
07.10.2025	-	0,614	38,564	37,692	24	24	0	0	0	0	3	0	71	54,7	0,42	0,36
08.10.2025	-	0,604	38,406	37,547	24	24	0	0	0	0	0	0	70,5	54,5	0,43	0,31
09.10.2025	-	0,579	38,59	37,721	24	24	0	0	0	0	0	0	70,8	55,5	0,43	0,31
10.10.2025	-	0,575	38,316	37,455	24	24	0	0	0	0	0	0	70,7	55,4	0,43	0,31
11.10.2025	-	0,579	39,005	38,13	24	24	0	0	0	0	0	0	70,7	55,5	0,43	0,31
12.10.2025	-	0,582	39,675	38,786	24	24	0	0	0	0	0	0	70,5	55,5	0,43	0,31
13.10.2025	-	0,584	37,651	36,811	24	24	0	0	0	0	0	0	70,5	54,6	0,43	0,31
14.10.2025	-	0,6	37,927	37,077	24	24	0	0	0	0	0	0	70,5	54,4	0,42	0,31
15.10.2025	-	0,6	39,656	38,763	24	24	0	0	0	0	0	0	70,8	55,4	0,43	0,31
16.10.2025	-	0,592	39,332	38,449	24	24	0	0	0	0	0	0	70,7	55,3	0,43	0,31
17.10.2025	-	0,589	39,174	38,293	24	24	0	0	0	0	0	0	70,7	55,3	0,43	0,31
18.10.2025	-	0,605	38,212	37,354	24	24	0	0	0	0	0	0	70,7	54,5	0,43	0,31
19.10.2025	-	0,621	38,016	37,162	24	24	0	0	0	0	0	0	70,6	54	0,43	0,31
20.10.2025	-	0,619	36,942	36,119	24	24	0	0	0	0	0	0	70,4	53,2	0,42	0,31
Итого:	-	8,711	560,782	548,202	720	720	0	0	0	0	-	-	42,87	34,73	0,38	0,33

Общее время работы системы

720 час.

Период нормальной работы системы

720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	T _{Nar} , ч	T _{tn} , ч
20.09.2025	271,09	14987,97	14646,169	22749,76	0
20.10.2025	279,8	15548,753	15194,371	23469,76	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения