

#14978#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2022 по 23.03.2022

Потребитель	Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя	Киевская 111-119 / Фабричная 1, Калининград
Номер абонента	4817
Порядковый номер	9193
Тип теплосчётчика	ВКТ-7
Заводской номер	00295995
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekEtr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2022	2,943	166,75	163,73	163,73	24	0	1	63,1	45,2	17,93	0,46	0,16	4,7
25.02.2022	2,781	167,55	164,62	164,62	24	0	1	61,6	44,7	16,85	0,46	0,16	4,4
26.02.2022	2,837	165,78	162,86	162,86	24	0	1	62,1	44,7	17,38	0,46	0,16	2,9
27.02.2022	2,93	163,1	160,1	160,1	24	0	1	63,4	45,1	18,27	0,46	0,16	0,6
28.02.2022	3,133	168,12	164,8	164,8	24	0	1	66,1	47,2	18,97	0,46	0,16	0,5
01.03.2022	2,85	162,14	159,16	159,16	24	0	1	63,2	45,3	17,87	0,46	0,16	-1,2
02.03.2022	2,798	161,81	158,9	158,9	24	0	1	62,3	44,8	17,58	0,46	0,16	-0,1
03.03.2022	3,038	166,51	163,35	163,35	24	0	1	64,8	46,2	18,58	0,46	0,16	2,7
04.03.2022	3,264	169,18	165,67	165,67	24	0	1	67,9	48,2	19,67	0,46	0,16	2,1
05.03.2022	2,983	162,74	159,62	159,62	24	0	1	64,9	46,3	18,66	0,46	0,16	-2,2
06.03.2022	2,795	161,38	158,53	158,53	24	0	1	61,9	44,3	17,59	0,46	0,16	-1,1
07.03.2022	2,904	164,16	161,16	161,16	24	0	1	63	45	17,99	0,46	0,16	1,7
08.03.2022	3,154	168,6	165,24	165,24	24	0	1	66	46,9	19,05	0,46	0,16	2,8
09.03.2022	3,048	166,95	163,71	163,71	24	0	1	65,2	46,7	18,57	0,46	0,16	1,3
10.03.2022	3,089	162,76	159,58	159,58	24	0	1	65,4	46,1	19,33	0,46	0,16	-2,5
11.03.2022	3,116	166,35	163,11	163,11	24	0	1	65,6	46,5	19,07	0,46	0,16	-1,2
12.03.2022	3,292	168,73	165,2	165,2	24	0	1	67,8	47,9	19,89	0,46	0,16	-0,6
13.03.2022	3,219	169,76	166,25	166,25	24	0	1	67,6	48,2	19,32	0,46	0,16	0
14.03.2022	3,069	169,44	166,16	166,16	24	0	1	65,5	47	18,43	0,46	0,16	1,5
15.03.2022	3,142	170,57	167,12	167,12	24	0	1	66,8	48	18,75	0,46	0,16	1,8
16.03.2022	3,135	170,75	167,28	167,28	24	0	1	67	48,3	18,69	0,46	0,16	2,3
17.03.2022	3,03	176,23	172,76	172,76	24	0	1	65,6	48,1	17,51	0,46	0,16	3,3
18.03.2022	2,975	168,7	165,45	165,45	24	0	1	65,1	47,2	17,92	0,46	0,16	4,3
19.03.2022	3,066	170,29	166,9	166,9	24	0	1	66,3	47,9	18,33	0,46	0,16	2,6
20.03.2022	3,088	170,02	166,59	166,59	24	0	1	66,8	48,3	18,48	0,46	0,16	2,2
21.03.2022	2,956	170,8	167,48	167,48	24	0	1	65,2	47,6	17,62	0,46	0,16	3,3
22.03.2022	2,732	173,27	170,12	170,12	24	0	1	62,6	46,6	16,03	0,46	0,16	4,9
23.03.2022	3,065	175,47	171,91	171,91	24	0	1	66,6	48,8	17,79	0,47	0,16	-
Итого:	84,432	4697,91	4607,36	4607,36	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	84,432												

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2022	486,097	27820,73	27306,21	27306,21
23.03.2022	570,529	32518,64	31913,57	31913,57

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.03.2022 8:06:06