

#163070#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Лермонтова 22 Жилой Дом, УК

Лермонтова 22, Калининград

5001

6296

ВКТ-7

00257168

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2025	0,135	0,001	12,85	12,71	12,59	12,66	-0,07	24	0	0	58	47	10,96	0,7	0,7	-
25.09.2025	0,153	0,005	16,08	15,91	15,78	15,78	0	24	0	0	59,9	49,9	9,98	0,7	0,7	-
26.09.2025	0,147	0,006	16,41	16,26	16,09	16,1	-0,01	24	0	0	60	50,8	9,23	0,7	0,7	-
27.09.2025	0,16	0,001	14,19	14,04	13,94	13,89	0,05	24	0	0	58,8	47,5	11,28	0,7	0,7	-
28.09.2025	0,124	0	11,34	11,22	11,1	11,15	-0,05	24	0	0	57,1	45,6	11,43	0,7	0,7	-
29.09.2025	0,135	0,001	15,76	15,64	15,46	15,48	-0,02	24	0	0	59	50,2	8,83	0,7	0,7	-
30.09.2025	0,139	0,006	12,74	12,56	12,5	12,48	0,02	24	0	0	58,1	46,9	11,26	0,7	0,7	-
01.10.2025	0,343	0,001	20,79	20,49	20,4	20,31	0,09	24	0	0	61,3	44,7	16,57	0,7	0,7	-
02.10.2025	0,737	0,002	35,66	35,16	34,97	34,86	0,11	24	0	0	65,2	44,2	20,99	0,7	0,7	-
03.10.2025	0,704	0	29,48	29,09	28,87	28,85	0,02	24	0	0	68,2	43,9	24,32	0,7	0,7	-
04.10.2025	0,676	0	28,43	28,09	27,83	27,84	-0,01	24	0	0	68	43,7	24,34	0,7	0,7	-
05.10.2025	0,635	0	26,53	26,21	25,95	25,97	-0,02	24	0	0	68,5	43,9	24,59	0,7	0,7	-
06.10.2025	0,623	0	25,91	25,6	25,37	25,35	0,02	24	0	0	68,4	43,9	24,55	0,7	0,7	-
07.10.2025	0,68	0,001	29,38	29,02	28,74	28,72	0,02	24	0	0	69	45,4	23,63	0,7	0,7	-
08.10.2025	0,587	0,002	25,13	24,83	24,63	24,62	0,01	24	0	0	68,7	44,8	23,87	0,7	0,7	-
09.10.2025	0,477	0	19,71	19,53	19,31	19,35	-0,04	24	0	0	68,4	43,6	24,89	0,7	0,7	-
10.10.2025	0,444	0	17,73	17,59	17,39	17,43	-0,04	24	0	0	68,1	42,5	25,62	0,7	0,7	-
11.10.2025	0,441	0	17,58	17,43	17,23	17,3	-0,07	24	0	0	68,1	42,4	25,69	0,7	0,7	-
12.10.2025	0,545	0	23,81	23,6	23,33	23,41	-0,08	24	0	0	68,2	44,7	23,47	0,7	0,7	-
13.10.2025	0,669	0	29,64	29,36	29	29,07	-0,07	24	0	0	68,7	45,4	23,25	0,7	0,7	-
14.10.2025	0,637	0	26,22	25,99	25,68	25,74	-0,06	24	0	0	68,8	43,9	24,86	0,7	0,7	-
15.10.2025	0,644	0	27,83	27,57	27,23	27,29	-0,06	24	0	0	69,1	45,3	23,73	0,7	0,7	-
16.10.2025	0,621	0	25,72	25,48	25,18	25,24	-0,06	24	0	0	68,8	44,1	24,71	0,7	0,7	-
17.10.2025	0,616	0	26,07	25,82	25,52	25,56	-0,04	24	0	0	68,9	44,7	24,21	0,7	0,7	-
18.10.2025	0,623	0	26,16	25,9	25,62	25,66	-0,04	24	0	0	68,8	44,3	24,43	0,7	0,7	-
19.10.2025	0,613	0,001	25,42	25,13	24,88	24,87	0,01	24	0	0	69	44,3	24,62	0,7	0,7	-
20.10.2025	0,641	0	25,64	25,34	25,11	25,09	0,02	24	0	0	68,7	43,3	25,46	0,7	0,7	-
21.10.2025	0,655	0	25,96	25,64	25,42	25,4	0,02	24	0	0	68,9	43,2	25,74	0,7	0,7	-
22.10.2025	0,674	0	28,92	28,51	28,3	28,24	0,06	24	0	0	68,8	45,1	23,72	0,7	0,7	-
23.10.2025	0,655	0	27,92	27,56	27,33	27,31	0,02	24	0	0	68,6	44,6	23,96	0,7	0,7	-
Итого:	14,933	0	695,01	687,28	680,75	681,02	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,933															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2025	486,358	24900,96	24541,14	24387,48	24308,86
23.10.2025	501,291	25595,97	25228,42	25068,23	24989,88

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.10.2025 7:31:27