

#166489#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Лермонтова 22 Жилой Дом, УК

Лермонтова 22, Калининград

5001

6296

ВКТ-7

00257168

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	0,669	0	28,72	28,34	28,11	28,09	0,02	24	0	0	69,1	45,3	23,76	0,7	0,7	-
25.10.2025	0,656	0,001	26,75	26,35	26,18	26,11	0,07	24	0	0	69	44	24,96	0,7	0,7	-
26.10.2025	0,637	0	26,75	26,38	26,17	26,14	0,03	24	0	0	68,8	44,4	24,38	0,7	0,7	-
27.10.2025	0,642	0,001	26,1	25,71	25,55	25,47	0,08	24	0	0	69	44,1	24,97	0,7	0,7	-
28.10.2025	0,634	0	26,01	25,65	25,46	25,41	0,05	24	0	0	68,6	43,8	24,82	0,7	0,7	-
29.10.2025	0,624	0	26,41	26,05	25,84	25,81	0,03	24	0	0	68,5	44,4	24,17	0,7	0,7	-
30.10.2025	0,646	0,001	28,14	27,74	27,56	27,47	0,09	24	0	0	68,4	45	23,36	0,7	0,7	-
31.10.2025	0,655	0	28,04	27,65	27,42	27,39	0,03	24	0	0	68,4	44,5	23,91	0,7	0,7	-
01.11.2025	0,628	0	26,03	25,68	25,49	25,44	0,05	24	0	0	68,5	43,9	24,62	0,7	0,7	-
02.11.2025	0,644	0	26,49	26,15	25,93	25,88	0,05	24	0	0	68,8	44	24,76	0,7	0,7	-
03.11.2025	0,651	0	27,32	26,97	26,75	26,73	0,02	24	0	0	68,9	44,7	24,24	0,7	0,7	-
04.11.2025	0,634	0	27,32	26,99	26,75	26,75	0	24	0	0	68,5	44,8	23,74	0,7	0,7	-
05.11.2025	0,645	0	27,63	27,27	27,04	27,02	0,02	24	0	0	68,8	44,9	23,85	0,7	0,7	-
06.11.2025	0,621	0	25,75	25,42	25,21	25,16	0,05	24	0	0	69	44,4	24,59	0,7	0,7	-
07.11.2025	0,628	0	25,79	25,44	25,23	25,18	0,05	24	0	0	69,1	44,3	24,81	0,7	0,7	-
08.11.2025	0,621	0	26,03	25,67	25,51	25,43	0,08	24	0	0	68,1	43,8	24,32	0,7	0,7	-
09.11.2025	0,635	0,001	26,85	26,48	26,29	26,23	0,06	24	0	0	68,1	44	24,08	0,7	0,7	-
10.11.2025	0,667	0	28,18	27,79	27,57	27,53	0,04	24	0	0	69,3	45,1	24,18	0,7	0,7	-
11.11.2025	0,654	0	24,93	24,59	24,38	24,35	0,03	24	0	0	70,4	43,6	26,74	0,7	0,7	-
12.11.2025	0,644	0,001	25,74	25,4	25,16	25,15	0,01	24	0	0	69,9	44,2	25,67	0,7	0,7	-
13.11.2025	0,651	0	26,55	26,23	25,96	25,98	-0,02	24	0	0	69,6	44,4	25,19	0,7	0,7	-
14.11.2025	0,627	0	25,4	25,07	24,83	24,82	0,01	24	0	0	69,3	44,1	25,22	0,7	0,7	-
15.11.2025	0,645	0	25,85	25,52	25,3	25,28	0,02	24	0	0	69,6	44,1	25,51	0,7	0,7	-
16.11.2025	0,702	0,001	24,76	24,38	24,17	24,13	0,04	24	0	0	73,3	44,3	29,03	0,7	0,7	-
17.11.2025	0,712	0	26,51	26,13	25,92	25,89	0,03	24	0	0	71,3	43,8	27,5	0,7	0,7	-
18.11.2025	0,355	0,009	22,82	22,5	22,39	22,25	0,14	24	0	0	63,9	48,8	15,1	0,7	0,7	-
19.11.2025	0,871	0,007	38,12	37,5	37,27	37,09	0,18	24	0	0	71,2	48	23,13	0,7	0,7	-
20.11.2025	0,147	-0,002	7,88	8,09	7,75	8,03	-0,28	24	0	0	59,2	40,2	19,1	0,7	0,7	-
21.11.2025	0,677	0,004	29,38	29,03	28,75	28,73	0,02	24	0	0	67,6	44,1	23,49	0,7	0,7	-
22.11.2025	0,978	0,01	39,62	38,78	38,67	38,35	0,32	24	0	0	72,8	47,9	24,92	0,7	0,7	-
23.11.2025	1,049	0,022	38,34	37,32	37,31	36,83	0,48	24	0	0	77,6	50,1	27,48	0,7	0,7	-
Итого:	20,249	0	840,21	828,27	821,92	820,12	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,249															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.10.2025	501,291	25595,97	25228,42	25068,23	24989,88
23.11.2025	521,54	26436,18	26056,69	25890,15	25810

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.11.2025 7:57:48