

#95252#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК

Куйбышева 97-107, Калининград

5346

7602

ВКТ-9

5305

2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа | TempNar, °C |
|------------|-------------|--------------|----------|----------|------------|----------|----------|-----------|-------------|------------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|----------------|
| 24.08.2024 | 0,876 | 0 | 47,758 | 38,688 | 0 | 46,919 | 38,216 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,9 | 51,1 | 0 | 0,37 | 0,16 | 0 | - |
| 25.08.2024 | 0,907 | 0 | 49,355 | 39,658 | 0 | 48,487 | 39,169 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,9 | 51,4 | 0 | 0,34 | 0,17 | 0 | - |
| 26.08.2024 | 0,953 | 0 | 51,685 | 41,276 | 0 | 50,775 | 40,761 | 0 | 24 | 0 | 524288 | 0 | 62 | 51,7 | 0 | 0,37 | 0,16 | 0 | - |
| 27.08.2024 | 0,871 | 0 | 50,123 | 41,59 | 0 | 49,237 | 41,075 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 62,1 | 51,5 | 0 | 0,36 | 0,17 | 0 | - |
| 28.08.2024 | 0,922 | 0 | 51,168 | 41,7 | 0 | 50,265 | 41,187 | 0 | 24 | 0 | 0 | 128 | 62 | 51,3 | 0 | 0,35 | 0,18 | 0 | - |
| 29.08.2024 | 0,857 | 0 | 49,665 | 41,477 | 0 | 48,788 | 40,967 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 62,1 | 51,3 | 0 | 0,37 | 0,18 | 0 | - |
| 30.08.2024 | 0,889 | 0 | 49,838 | 40,805 | 0 | 48,958 | 40,302 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 62,1 | 51,4 | 0 | 0,35 | 0,18 | 0 | - |
| 31.08.2024 | 0,889 | 0 | 50,575 | 41,137 | 0 | 49,681 | 40,616 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 62,1 | 52,1 | 0 | 0,35 | 0,19 | 0 | - |
| 01.09.2024 | 0,925 | 0 | 52,108 | 41,614 | 0 | 51,186 | 41,074 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 62,1 | 52,7 | 0 | 0,35 | 0,19 | 0 | - |
| 02.09.2024 | 1,007 | 0 | 53,395 | 41,404 | 0 | 52,45 | 40,869 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 62,1 | 52,6 | 0 | 0,32 | 0,19 | 0 | - |
| 03.09.2024 | 0,922 | 0 | 51,905 | 41,628 | 0 | 50,99 | 41,095 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 62 | 52,3 | 0 | 0,34 | 0,19 | 0 | - |
| 04.09.2024 | 0,966 | 0 | 52,5 | 41,255 | 0 | 51,572 | 40,723 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 62,1 | 52,5 | 0 | 0,35 | 0,19 | 0 | - |
| 05.09.2024 | 0,974 | 0 | 52,568 | 41,134 | 0 | 51,64 | 40,604 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 62 | 52,5 | 0 | 0,35 | 0,19 | 0 | - |
| 06.09.2024 | 0,909 | 0 | 51,55 | 41,628 | 0 | 50,639 | 41,095 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 62,1 | 52,3 | 0 | 0,36 | 0,19 | 0 | - |
| 07.09.2024 | 0,926 | 0 | 51,63 | 41,358 | 0 | 50,718 | 40,83 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 62,1 | 52,3 | 0 | 0,36 | 0,19 | 0 | - |
| 08.09.2024 | 0,965 | 0 | 52,255 | 41,12 | 0 | 51,332 | 40,593 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 62,1 | 52,4 | 0 | 0,35 | 0,19 | 0 | - |
| 09.09.2024 | 0,974 | 0 | 52,613 | 41,31 | 0 | 51,684 | 40,781 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 62 | 52,4 | 0 | 0,35 | 0,19 | 0 | - |
| 10.09.2024 | 0,925 | 0 | 51,12 | 40,833 | 0 | 50,218 | 40,314 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 62 | 52,1 | 0 | 0,34 | 0,18 | 0 | - |
| 11.09.2024 | 0,961 | 0 | 51,195 | 40,182 | 0 | 50,288 | 39,671 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 62,2 | 52,2 | 0 | 0,34 | 0,18 | 0 | - |
| 12.09.2024 | 0,941 | 0 | 50,448 | 39,506 | 0 | 49,576 | 39,018 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,3 | 51,4 | 0 | 0,34 | 0,18 | 0 | - |
| 13.09.2024 | 0,758 | 0 | 38,248 | 29,215 | 0 | 37,572 | 28,847 | 0 | 17,83 | 6,17 | 786435 | 32768 | 62,1 | 51,9 | 0 | 0,39 | 0,21 | 0 | - |
| 14.09.2024 | 0,744 | 0 | 39,235 | 30,686 | 0 | 38,542 | 30,298 | 0 | 18,28 | 5,72 | 786435 | 32768 | 62 | 52 | 0 | 0,38 | 0,21 | 0 | - |
| 15.09.2024 | 0,955 | 0 | 51,298 | 40,544 | 0 | 50,393 | 40,034 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 62 | 51,9 | 0 | 0,35 | 0,18 | 0 | - |
| 16.09.2024 | 1,029 | 0 | 52,655 | 40,409 | 0 | 51,726 | 39,899 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 62 | 52 | 0 | 0,33 | 0,17 | 0 | - |
| 17.09.2024 | 0,985 | 0 | 51,848 | 40,452 | 0 | 50,933 | 39,941 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 62 | 52 | 0 | 0,34 | 0,17 | 0 | - |
| 18.09.2024 | 0,952 | 0 | 51,195 | 40,479 | 0 | 50,289 | 39,967 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 62,1 | 52 | 0 | 0,32 | 0,17 | 0 | - |
| 19.09.2024 | 0,921 | 0 | 50,718 | 40,65 | 0 | 49,822 | 40,137 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 62,1 | 52 | 0 | 0,36 | 0,17 | 0 | - |
| 20.09.2024 | 0,928 | 0 | 50,728 | 40,529 | 0 | 49,831 | 40,018 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 62,1 | 51,9 | 0 | 0,35 | 0,17 | 0 | - |
| 21.09.2024 | 2,753 | 0 | 75,535 | 27,613 | 0 | 74,191 | 27,25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 62,3 | 53 | 0 | 0,33 | 0,18 | 0 | - |
| 22.09.2024 | 4,763 | 0 | 102,943 | 13,165 | 0 | 101,106 | 12,962 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 62,4 | 57,6 | 0 | 0,35 | 0,19 | 0 | - |
| 23.09.2024 | 2,762 | 0 | 74,88 | 26,259 | 0 | 73,548 | 25,906 | 0 | 23,55 | 0,45 | 524291 | 32768 | 62,3 | 53,6 | 0 | 0,34 | 0,18 | 0 | - |
| Итого: | 36,109 | 0 | 1662,737 | 1189,304 | 0 | 1633,356 | 1174,219 | 0 | 731,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 36,109 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

731,66

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | dTNar, ч | Ttn, ч | dTtn, ч |
|------------|---------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|----------|----------|---------|---------|
| 23.08.2024 | 562,964 | 32576,484 | 26248,484 | 0 | 32027,908 | 25932,814 | 0 | 14031,35 | 450,75 | 1101,93 | 317,53 |
| 23.09.2024 | 599,072 | 34239,223 | 27437,787 | 0 | 33661,266 | 27107,039 | 0 | 14763,02 | 1182,42 | 1114,27 | 329,87 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.09.2024 14:00:58