

#32253#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2023 по 23.10.2023

Потребитель ЖЭУ 29, ООО, УК
Адрес потребителя Краснопрудная 45-51, Калининград
Номер абонента 5119
Порядковый номер 5942
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00211246
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2023	0,572	23,75	23,92	0	23,25	23,68	-0,43	24	0	0	69,4	44,8	24,55	0,7	0,7	-
25.09.2023	0,549	23,77	23,93	0	23,27	23,69	-0,42	24	0	0	68,8	45,2	23,61	0,7	0,7	-
26.09.2023	0,527	23,99	24,18	0	23,5	23,94	-0,44	24	0	0	68,1	45,6	22,49	0,7	0,7	-
27.09.2023	0,527	23,45	23,76	0	22,96	23,52	-0,56	24	0	0	68,5	45,5	23,02	0,7	0,7	-
28.09.2023	0,515	22,75	23,03	0	22,28	22,79	-0,51	24	0	0	68,8	45,7	23,14	0,7	0,7	-
29.09.2023	0,508	22,73	22,93	0	22,25	22,69	-0,44	24	0	0	68,8	45,8	22,93	0,7	0,7	-
30.09.2023	0,562	25,17	25,33	0	24,63	25,07	-0,44	24	0	0	68,8	46	22,77	0,7	0,7	-
01.10.2023	0,567	24,63	24,76	0	24,13	24,52	-0,39	24	0	0	68,5	45	23,52	0,7	0,7	-
02.10.2023	0,557	24,89	25,02	0	24,37	24,77	-0,4	24	0	0	68,4	45,6	22,83	0,7	0,7	-
03.10.2023	0,54	22,54	22,68	0	22,06	22,44	-0,38	24	0	0	69,9	45,3	24,58	0,7	0,7	-
04.10.2023	0,525	22,53	22,65	0	22,09	22,41	-0,32	24	0	0	69,2	45,5	23,76	0,7	0,7	-
05.10.2023	0,55	24,75	24,92	0	24,23	24,68	-0,45	24	0	0	68	45,3	22,73	0,7	0,7	-
06.10.2023	0,535	24,49	24,78	0	23,98	24,53	-0,55	24	0	0	68,2	45,9	22,36	0,7	0,7	-
07.10.2023	0,577	24,6	24,9	0	24,09	24,66	-0,57	24	0	0	68,6	44,6	24	0,7	0,7	-
08.10.2023	0,628	26,06	26,39	0	25,51	26,15	-0,64	24	0	0	68,8	44,2	24,62	0,7	0,7	-
09.10.2023	0,576	25,22	25,6	0	24,68	25,36	-0,68	24	0	0	68,1	44,8	23,34	0,7	0,7	-
10.10.2023	0,547	24,38	24,81	0	23,88	24,57	-0,69	24	0	0	68,1	45,2	22,9	0,7	0,7	-
11.10.2023	0,588	29,93	30,45	0	29,34	30,14	-0,8	24	0	0	66,4	46,3	20,07	0,7	0,7	-
12.10.2023	0,985	34,72	34,88	0	33,97	34,63	-0,66	24	0	0	69,4	40,4	29,06	0,7	0,7	-
13.10.2023	1,236	62,08	62,22	0	60,92	61,69	-0,77	24	0	0	63,8	43,5	20,33	0,7	0,7	-
14.10.2023	0,977	34,3	34,16	0	33,56	33,92	-0,36	24	0	0	69,2	40	29,17	0,7	0,7	-
15.10.2023	1,681	57,09	56,56	0	55,86	56,14	-0,28	24	0	0	69,2	39,1	30,1	0,7	0,7	-
16.10.2023	1,83	73,78	73,4	0	72,29	72,79	-0,5	24	0	0	66,2	40,9	25,36	0,7	0,7	-
17.10.2023	1,806	60,95	60,53	0	59,62	60,1	-0,48	24	0	0	69,6	39,2	30,32	0,7	0,7	-
18.10.2023	1,754	60,04	59,65	0	58,74	59,18	-0,44	24	0	0	69	39,1	29,91	0,7	0,7	-
19.10.2023	2,164	76	75,46	0	74,36	74,87	-0,51	24	0	0	69,4	40,2	29,15	0,7	0,7	-
20.10.2023	2,305	80,64	79,98	0	78,85	79,32	-0,47	24	0	0	70,2	40,9	29,26	0,7	0,7	-
21.10.2023	2,132	74,76	74,21	0	73,14	73,65	-0,51	24	0	0	69,3	40,1	29,17	0,7	0,7	-
22.10.2023	1,729	58,22	58,49	0	56,95	58,01	-1,06	24	0	0	69,1	38,8	30,34	0,7	0,7	-
23.10.2023	0,588	34,3	34,43	0	33,67	34,07	-0,4	24	0	0	64,1	46,6	17,48	0,7	0,7	-
Итого:	29,137	1146,51	1148,01	0	1122,43	1137,98	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	29,137															

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2023	435,028	15303,67	15243,38	0	14956,59	15113,78
23.10.2023	464,165	16450,18	16391,39	0	16079,02	16251,76

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.10.2023 7:38:15