

#34325#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2023 по 23.10.2023

Потребитель Теплосервис, ООО, УК
 Адрес потребителя Левитана 58к1, Калининград
 Номер абонента 4817
 Порядковый номер 9708
 Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
 Заводской номер 20116665
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.09.2023 | 3,861 | 0 | 69,519 | 0 | 0 | 67,917 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,7 | 58,1 | 0,42 | 0,35 | - |
| 25.09.2023 | 3,366 | 0 | 60,025 | 0 | 0 | 58,644 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,7 | 58 | 0,43 | 0,36 | - |
| 26.09.2023 | 3,376 | 0 | 61,729 | 0 | 0 | 60,317 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,5 | 58,2 | 0,43 | 0,36 | - |
| 27.09.2023 | 3,55 | 0 | 63,75 | 0 | 0 | 62,28 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,8 | 58,2 | 0,43 | 0,36 | - |
| 28.09.2023 | 3,24 | 0 | 59,205 | 0 | 0 | 57,84 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,7 | 58,4 | 0,43 | 0,36 | - |
| 29.09.2023 | 3,223 | 0 | 60,479 | 0 | 0 | 59,094 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,6 | 58,6 | 0,43 | 0,36 | - |
| 30.09.2023 | 3,275 | 0 | 62,732 | 0 | 0 | 61,3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,4 | 58,7 | 0,42 | 0,35 | - |
| 01.10.2023 | 3,806 | 0 | 74,005 | 0 | 0 | 72,322 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,3 | 58,7 | 0,43 | 0,36 | - |
| 02.10.2023 | 3,261 | 0 | 58,979 | 0 | 0 | 57,618 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,8 | 58,3 | 0,44 | 0,37 | - |
| 03.10.2023 | 3,297 | 0 | 60,126 | 0 | 0 | 58,741 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,7 | 58,3 | 0,44 | 0,37 | - |
| 04.10.2023 | 3,552 | 0 | 64,762 | 0 | 0 | 63,269 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,7 | 58,3 | 0,44 | 0,37 | - |
| 05.10.2023 | 3,494 | 0 | 62,626 | 0 | 0 | 61,18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,9 | 58,2 | 0,43 | 0,36 | - |
| 06.10.2023 | 3,377 | 0 | 61,834 | 0 | 0 | 60,408 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,7 | 58,4 | 0,43 | 0,36 | - |
| 07.10.2023 | 3,74 | 0 | 67,206 | 0 | 0 | 65,652 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,9 | 58,3 | 0,43 | 0,36 | - |
| 08.10.2023 | 4,352 | 0 | 84,771 | 0 | 0 | 82,842 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,3 | 58,7 | 0,43 | 0,36 | - |
| 09.10.2023 | 3,729 | 0 | 65,315 | 0 | 0 | 63,797 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,2 | 58,2 | 0,45 | 0,38 | - |
| 10.10.2023 | 3,706 | 0 | 65,939 | 0 | 0 | 64,41 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,1 | 58,3 | 0,44 | 0,38 | - |
| 11.10.2023 | 3,951 | 0 | 68,091 | 0 | 0 | 66,492 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,4 | 58,3 | 0,45 | 0,38 | - |
| 12.10.2023 | 5,836 | 0 | 72,041 | 0 | 0,451 | 70,298 | 0 | 0,446 | 24 | 0 | 73,7 | 54,2 | 0,45 | 0,38 | - |
| 13.10.2023 | 8,421 | 0,085 | 83,451 | 0 | 0,873 | 81,413 | 0 | 0,862 | 24 | 0 | 74,1 | 49,9 | 0,4 | 0,34 | - |
| 14.10.2023 | 8,373 | 0,166 | 91,129 | 0 | 0,078 | 88,939 | 0 | 0,077 | 24 | 0 | 73,4 | 51 | 0,4 | 0,34 | - |
| 15.10.2023 | 10,016 | 0,015 | 121,607 | 0 | 0 | 118,787 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72 | 51,8 | 0,41 | 0,35 | - |
| 16.10.2023 | 10,962 | 0 | 97,887 | 0 | 1,035 | 95,362 | 0 | 1,023 | 24 | 0 | 76,4 | 49,5 | 0,41 | 0,35 | - |
| 17.10.2023 | 10,328 | 0,192 | 90,942 | 0 | 0,053 | 88,571 | 0 | 0,052 | 24 | 0 | 77 | 49,2 | 0,41 | 0,35 | - |
| 18.10.2023 | 12,825 | 0,01 | 131,928 | 0 | 0,046 | 128,276 | 0 | 0,045 | 24 | 0 | 79,5 | 55,7 | 0,41 | 0,35 | - |
| 19.10.2023 | 20,114 | 0,008 | 264,551 | 0 | 0,008 | 256,789 | 0 | 0,008 | 24 | 0 | 82,2 | 63,5 | 0,41 | 0,35 | - |
| 20.10.2023 | 19,972 | 0,002 | 257,051 | 0 | 0,016 | 249,318 | 0 | 0,016 | 24 | 0 | 83,4 | 64,3 | 0,4 | 0,34 | - |
| 21.10.2023 | 19,583 | 0,004 | 246,02 | 0 | 0,007 | 238,528 | 0 | 0,007 | 24 | 0 | 83,9 | 64,4 | 0,41 | 0,35 | - |
| 22.10.2023 | 19,565 | 0,002 | 251,379 | 0 | 0,007 | 243,663 | 0 | 0,007 | 24 | 0 | 84,3 | 65,2 | 0,41 | 0,35 | - |
| 23.10.2023 | 18,1 | 0,002 | 257,146 | 0 | 0,006 | 249,366 | 0 | 0,006 | 24 | 0 | 83,7 | 66,4 | 0,42 | 0,36 | - |
| Итого: | 228,251 | 0 | 3136,225 | 0 | 2,58 | 3053,433 | 0 | 2,549 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 54,517 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 23.09.2023 | 710,011 | 14811,914 | 0 | 0,063 | 14503,669 | 0 | 0,062 | 4233 | 2 |
| 23.10.2023 | 938,263 | 17948,141 | 0 | 2,643 | 17557,105 | 0 | 2,611 | 4953 | 2 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 24.10.2023 9:11:07