

#121310#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Таран Светлана Анатольевна, ИП
Фермора 10, Калининград
4787
4965
ТЭМ-104
1552471
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	0,049	12,184	12,093	11,896	11,832	24	24	0	0	73,2	69,2	9	5,1	-
25.02.2025	0,049	10,436	10,337	10,202	10,132	24	24	0	0	70,8	66,1	9	5,1	-
26.02.2025	0,042	11,128	11,013	10,883	10,79	24	24	0	0	70,5	66,7	9	5,1	-
27.02.2025	0,027	6,424	6,364	6,294	6,248	24	24	0	0	66,6	62,5	9	5,1	-
28.02.2025	0,043	10,095	9,973	9,879	9,782	24	24	0	0	69	64,8	9	5,1	-
01.03.2025	0,048	11,028	10,906	10,776	10,683	24	24	0	0	71,8	67,3	9	5,1	-
02.03.2025	0,046	11,535	11,438	11,272	11,2	24	24	0	0	71,6	67,6	9	5,1	-
03.03.2025	0,045	11,358	11,271	11,111	11,049	24	24	0	0	69,9	65,9	9	5,1	-
04.03.2025	0,042	11,165	11,08	10,931	10,868	24	24	0	0	68,6	64,9	9	5,1	-
05.03.2025	0,036	11,735	11,657	11,487	11,429	24	24	0	0	68,7	65,6	9	5,1	-
06.03.2025	0,032	12,356	12,278	12,096	12,034	24	24	0	0	68,7	66,2	9	5,1	-
07.03.2025	0,033	12,28	12,201	12,022	11,961	24	24	0	0	68,6	65,9	9	5,1	-
08.03.2025	0,033	12,325	12,245	12,066	12,004	24	24	0	0	68,4	65,8	9	5,1	-
09.03.2025	0,031	12,411	12,318	12,15	12,074	24	24	0	0	68,6	66,1	9	5,1	-
10.03.2025	0,025	13,519	13,426	13,232	13,152	24	24	0	0	68,8	66,9	9	5,1	-
11.03.2025	0,042	11,909	11,811	11,656	11,581	24	24	0	0	69	65,4	9	5,1	-
12.03.2025	0,042	12,252	12,146	11,99	11,907	24	24	0	0	69,2	65,8	9	5,1	-
13.03.2025	0,045	13,069	12,95	12,771	12,677	24	24	0	0	71,8	68,3	9	5,1	-
14.03.2025	0,05	12,683	12,565	12,383	12,295	24	24	0	0	73,1	69,2	9	5,1	-
15.03.2025	0,05	12,918	12,789	12,603	12,503	24	24	0	0	74,5	70,5	9	5,1	-
16.03.2025	0,05	12,714	12,587	12,406	12,308	24	24	0	0	74,2	70,2	9	5,1	-
17.03.2025	0,055	12,511	12,381	12,202	12,105	24	24	0	0	74,9	70,5	9	5,1	-
18.03.2025	0,049	12,824	12,695	12,52	12,419	24	24	0	0	73,2	69,4	9	5,1	-
19.03.2025	0,046	12,486	12,376	12,203	12,12	24	24	0	0	71,4	67,7	9	5,1	-
20.03.2025	0,04	12,211	12,136	11,947	11,893	24	24	0	0	69,6	66,4	9	5,1	-
21.03.2025	0,039	12,548	12,474	12,282	12,229	24	24	0	0	68,8	65,7	9	5,1	-
22.03.2025	0,038	13,153	13,097	12,872	12,835	24	24	0	0	69,2	66,4	9	5,1	-
23.03.2025	0,035	13,492	13,425	13,207	13,158	24	24	0	0	68,8	66,1	9	5,1	-
Итого:	1,162	334,749	332,032	327,339	325,268	672	672	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,162													

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.02.2025	45,407	8617,762	8677,956	8431,48	8512,661	27201,23	0,03
23.03.2025	46,57	8952,512	9009,987	8758,821	8837,929	27873,23	0,03

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.03.2025 16:22:18