

#126427#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Таран Светлана Анатольевна, ИП

Фермора 10, Калининград

4787

4965

ТЭМ-104

1552471

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	0,039	13,264	13,192	12,984	12,933	24	24	0	0	68,7	65,8	9	5,1	5,5
25.03.2025	0,036	13,17	13,127	12,892	12,869	24	24	0	0	68,7	65,9	9	5,1	4,4
26.03.2025	0,037	14,623	14,563	14,314	14,272	24	24	0	0	68,7	66,2	9	5,1	6,9
27.03.2025	0,039	14,645	14,584	14,332	14,292	24	24	0	0	69,1	66,4	9	5,1	5,7
28.03.2025	0,028	15,227	15,217	14,906	14,909	24	24	0	0	68,6	66,8	9	5,1	8,9
29.03.2025	0,023	15,487	15,503	15,159	15,185	24	24	0	0	68,8	67,3	9	5,1	9,9
30.03.2025	0,033	14,844	14,812	14,532	14,516	24	24	0	0	68,5	66,3	9	5,1	6,8
31.03.2025	0,037	14,724	14,667	14,411	14,373	24	24	0	0	68,9	66,4	9	5,1	5,9
01.04.2025	0,04	13,921	13,855	13,629	13,584	24	24	0	0	68,6	65,7	9	5,1	-
02.04.2025	0,031	15,04	14,992	14,722	14,69	24	24	0	0	68,7	66,7	9	5,1	-
03.04.2025	0,024	15,819	15,8	15,485	15,476	24	24	0	0	68,8	67,2	9	5,1	-
04.04.2025	0,034	15,152	15,125	14,832	14,821	24	24	0	0	68,7	66,5	9	5,1	-
05.04.2025	0,046	14,223	14,162	13,902	13,866	24	24	0	0	71,2	68	9	5,1	-
06.04.2025	0,051	13,801	13,729	13,471	13,428	24	24	0	0	73,6	69,8	9	5,1	-
07.04.2025	0,046	14,816	14,755	14,469	14,433	24	24	0	0	72,8	69,7	9	5,1	-
08.04.2025	0,045	14,155	14,1	13,839	13,807	24	24	0	0	70,9	67,8	9	5,1	-
09.04.2025	0,043	14,346	14,302	14,027	14,005	24	24	0	0	70,6	67,6	9	5,1	-
10.04.2025	0,048	13,75	13,688	13,44	13,405	24	24	0	0	71,2	67,8	9	5,1	-
11.04.2025	0,041	14,592	14,547	14,277	14,252	24	24	0	0	69,6	66,8	9	5,1	-
12.04.2025	0,035	14,742	14,707	14,43	14,413	24	24	0	0	68,8	66,4	9	5,1	-
13.04.2025	0,021	16,052	16,053	15,714	15,722	24	24	0	0	68,7	67,5	9	5,1	-
14.04.2025	0,016	15,859	15,858	15,523	15,529	24	24	0	0	68,7	67,8	9	5,1	-
15.04.2025	0,015	14,08	14,038	13,788	13,751	24	24	0	0	68,2	67,2	9	5,1	-
16.04.2025	0,015	14,322	14,317	14,025	14,026	24	24	0	0	68	67	9	5,1	-
17.04.2025	0,012	13,929	13,931	13,641	13,646	24	24	0	0	67,9	67,1	9	5,1	-
18.04.2025	0,008	13,439	13,443	13,164	13,169	24	24	0	0	67,7	67,2	9	5,1	-
19.04.2025	0,01	12,795	12,793	12,533	12,533	24	24	0	0	67,6	66,9	9	5,1	-
20.04.2025	0,015	13,066	13,051	12,797	12,787	24	24	0	0	67,8	66,8	9	5,1	-
21.04.2025	0,017	13,358	13,335	13,083	13,067	24	24	0	0	67,8	66,6	9	5,1	-
22.04.2025	0,023	13,5	13,467	13,223	13,199	24	24	0	0	67,7	66	9	5,1	-
23.04.2025	0,019	13,524	13,497	13,246	13,227	24	24	0	0	67,9	66,5	9	5,1	-
Итого:	0,927	444,265	443,21	434,79	434,185	744	744	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,927													

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	46,57	8952,512	9009,987	8758,821	8837,929	27873,23	0,03
23.04.2025	47,497	9396,777	9453,197	9193,613	9272,114	28617,23	0,03

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.04.2025 14:24:28