

#88383#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2024 по 20.06.2024

Потребитель Школа № 9, МАОУ СОШ
Адрес потребителя Лужская 27, Калининград
Номер абонента
Порядковый номер 5522
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00105600
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2024	0,15	0	19,48	19,46	19,05	19,16	-0,11	24	0	0	66,6	58,4	8,2	0	0	-
22.05.2024	0,152	0	22,8	22,78	22,32	22,43	-0,11	24	0	0	65,6	58,5	7,04	0	0	-
23.05.2024	0,15	0,001	25,52	25,49	25,01	25,07	-0,06	24	0	0	64,2	58,2	6,09	0	0	-
24.05.2024	0,138	0,002	27,49	27,45	26,95	27,03	-0,08	24	0	0	63,7	58,4	5,27	0	0	-
25.05.2024	0,126	0	24,62	24,6	24,11	24,19	-0,08	24	0	0	64,2	58,7	5,44	0	0	-
26.05.2024	0,117	0	21,13	21,14	20,66	20,82	-0,16	24	0	0	65,4	59,3	6,08	0	0	-
27.05.2024	0,123	0,002	24,49	24,48	24	24,08	-0,08	24	0	0	64,1	58,8	5,37	0	0	-
28.05.2024	0,126	0,001	27,78	27,75	27,23	27,31	-0,08	24	0	0	64	59,2	4,82	0	0	-
29.05.2024	0,127	0	25,19	25,18	24,68	24,78	-0,1	24	0	0	64,1	58,7	5,4	0	0	-
30.05.2024	0,131	0	23,15	23,14	22,67	22,76	-0,09	24	0	0	65	59,1	5,97	0	0	-
31.05.2024	0,123	0	23,68	23,68	23,18	23,31	-0,13	24	0	0	64,7	59,1	5,6	0	0	-
01.06.2024	0,13	0,001	29,16	29,14	28,61	28,67	-0,06	24	0	0	63,4	58,7	4,68	0	0	-
02.06.2024	0,121	0,002	28,51	28,49	27,96	28,03	-0,07	24	0	0	63,1	58,6	4,51	0	0	-
03.06.2024	0,134	0,001	30,66	30,65	30,08	30,15	-0,07	24	0	0	63,7	59,1	4,55	0	0	-
04.06.2024	0,154	0,001	25,06	25,04	24,57	24,61	-0,04	24	0	0	64,7	58,4	6,34	0	0	-
05.06.2024	0,135	0,001	30,87	30,84	30,28	30,35	-0,07	24	0	0	63,2	58,6	4,56	0	0	-
06.06.2024	0,135	0,002	25,13	25,12	24,65	24,71	-0,06	24	0	0	64,4	58,8	5,61	0	0	-
07.06.2024	0,139	0	26,4	26,38	25,87	25,94	-0,07	24	0	0	64,4	58,8	5,58	0	0	-
08.06.2024	0,133	0,001	24,95	24,93	24,46	24,51	-0,05	24	0	0	64,4	58,8	5,61	0	0	-
09.06.2024	0,126	0,002	28,01	27,99	27,47	27,53	-0,06	24	0	0	63,6	58,8	4,79	0	0	-
10.06.2024	0,129	0	14,72	14,73	14,38	14,47	-0,09	24	0	0	67,8	58,4	9,35	0	0	-
11.06.2024	0,138	0	21,12	21,12	20,69	20,8	-0,11	24	0	0	65,6	58,6	6,96	0	0	-
12.06.2024	0,132	0,001	26,9	26,87	26,37	26,41	-0,04	24	0	0	63,9	58,8	5,07	0	0	-
13.06.2024	0,148	0,001	31,84	31,78	31,25	31,24	0,01	24	0	0	63,4	58,7	4,72	0	0	-
14.06.2024	0,143	0,003	30,89	30,86	30,32	30,34	-0,02	24	0	0	64,1	59,3	4,72	0	0	-
15.06.2024	0,132	0,002	23,83	23,81	23,36	23,4	-0,04	24	0	0	65	59,2	5,83	0	0	-
16.06.2024	0,131	0	28,21	28,18	27,68	27,72	-0,04	24	0	0	63,4	58,7	4,75	0	0	-
17.06.2024	0,14	0,001	28,38	28,35	27,83	27,85	-0,02	24	0	0	64,3	59,2	5,1	0	0	-
18.06.2024	0,137	0,001	21,58	21,57	21,15	21,19	-0,04	24	0	0	65,8	59,1	6,65	0	0	-
19.06.2024	0,138	0,001	22,56	22,55	22,1	22,17	-0,07	24	0	0	65,2	58,8	6,38	0	0	-
20.06.2024	0,137	0	29,57	29,53	29,02	29,03	-0,01	24	0	0	64,1	59,3	4,82	0	0	-
Итого:	4,175	0	793,68	793,08	777,96	780,06	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,175															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
20.05.2024	1177,579	55130,37	54503,87	53733,72	53769,82
20.06.2024	1181,754	55924,05	55296,95	54511,68	54549,88

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.06.2024 7:32:36