#12487#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2021 по 23.03.2021

Потребитель	Эдельвейс, ООО, УК
Адрес потребителя	Алданская 22, Калининград
Номер абонента	3428
Порядковый номер	5930
Тип теплосчётчика	ВКТ-7
Заводской номер	00246445
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2021	3,543	-0,107	144,07	144,96	140,7	143,51	-2,81	24	0	0	72,5	46,4	26,13	0,64	0,61	8,2
25.02.2021	3,332	-0,108	143,25	144,41	140,15	143,06	-2,91	24	0	0	69,5	44,7	24,73	0,64	0,61	10,7
26.02.2021	3,397	-0,103	142,14	143,21	139,03	141,88	-2,85	24	0	0	70,1	44,8	25,37	0,64	0,61	4,9
27.02.2021	3,622	-0,098	141,85	142,7	138,6	141,33	-2,73	24	0	0	72	44,9	27,05	0,64	0,61	3,2
28.02.2021	3,704	-0,108	142,68	143,5	139,29	142,13	-2,84	24	0	0	73,1	45,6	27,54	0,64	0,61	3
01.03.2021	3,78	-0,109	143,61	144,37	140,11	142,92	-2,81	24	0	0	74,4	46,4	27,92	0,64	0,61	2,5
02.03.2021	3,724	-0,103	143,79	144,6	140,35	143,15	-2,8	24	0	0	73,4	46	27,47	0,64	0,61	3,2
03.03.2021	3,986	-0,105	144,61	145,17	140,89	143,66	-2,77	24	0	0	76,5	47,2	29,24	0,64	0,61	1,3
04.03.2021	3,855	-0,113	144,52	145,14	140,83	143,61	-2,78	24	0	0	75,9	47,6	28,32	0,64	0,61	1,3
05.03.2021	4,131	-0,104	145,33	145,67	141,38	144,02	-2,64	24	0	0	79	48,9	30,13	0,64	0,61	-0,7
06.03.2021	4,03	-0,104	144,37	144,81	140,58	143,23	-2,65	24	0	0	77,6	48	29,59	0,64	0,61	1,4
07.03.2021	3,952	-0,107	144,16	144,71	140,44	143,17	-2,73	24	0	0	76,4	47,4	29,08	0,64	0,61	1,7
08.03.2021	4,136	-0,104	144,76	145,14	140,88	143,56	-2,68	24	0	0	78,3	48	30,26	0,64	0,61	0
09.03.2021	4,278	-0,11	146,24	146,4	142,04	144,71	-2,67	24	0	0	81,1	50,1	31,06	0,64	0,61	-1,7
10.03.2021	4,175	-0,101	143,83	144,02	139,84	142,39	-2,55	24	0	0	79,8	49	30,77	0,64	0,61	-0,7
11.03.2021	4,123	-0,103	144,39	144,72	140,45	143,06	-2,61	24	0	0	79,2	48,9	30,27	0,64	0,61	-0,8
12.03.2021	3,821	-0,106	143,16	143,76	139,53	142,23	-2,7	24	0	0	75,7	47,4	28,32	0,64	0,61	4,6
13.03.2021	3,704	-0,102	142,26	143,01	138,84	141,61	-2,77	24	0	0	73,5	45,9	27,6	0,64	0,61	4,9
14.03.2021	3,596	-0,1	141,66	142,51	138,35	141,11	-2,76	24	0	0	72,6	45,7	26,91	0,64	0,61	3,7
15.03.2021	3,614	-0,1	141,73	142,55	138,42	141,16	-2,74	24	0	0	72,4	45,4	27,03	0,64	0,61	3,2
16.03.2021	3,628	-0,104	142,2	143,03	138,83	141,58	-2,75	24	0	0	73,1	46,1	27,06	0,64	0,61	2,5
17.03.2021	3,682	-0,105	142,27	143,05	138,86	141,62	-2,76	24	0	0	73,5	46	27,46	0,64	0,61	1,6
18.03.2021	3,783	-0,107	142,91	143,65	139,38	142,19	-2,81	24	0	0	74,6	46,5	28,09	0,64	0,61	1
19.03.2021	4,063	-0,111	144,12	144,63	140,27	143,09	-2,82	24	0	0	77,6	47,7	29,95	0,64	0,61	-1,1
20.03.2021	4,234	-0,105	144,35	144,62	140,32	142,99	-2,67	24	0	0	79,8	48,7	31,1	0,64	0,61	-1,1
21.03.2021	4,096	-0,109	143,39	143,78	139,56	142,27	-2,71	24	0	0	78	47,7	30,28	0,64	0,61	1,8
22.03.2021	3,961	-0,105	143,7	144,17	139,91	142,62	-2,71	24	0	0	77,2	47,9	29,23	0,64	0,61	2,6
23.03.2021	3,769	-0,105	142,94	143,6	139,4	142,1	-2,7	24	0	0	74,9	47	27,97	0,64	0,61	-
Итого:	107,719	0	4018,29	4035,89	3917,23	3993,96	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	107,719															

Общее время работы системы, ч	672
Период нормальной работы системы, ч	672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2021	1678,847	90204,1	88325,58	88102,6	87107,91
23.03.2021	1786,566	94222,39	92361,47	92019,83	91101,87

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.03.2021 7:54:37