

#12490#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2023 по 23.03.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Эдельвейс, ООО, УК
Алданская 22, Калининград
3428
5930
ВКТ-7
00246445
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2023	4,116	-0,116	163,74	164,24	159,59	162,42	-2,83	24	0	0	75,6	48,9	26,66	0,64	0,61	3,1
25.02.2023	4,112	-0,112	161,36	161,84	157,28	160,05	-2,77	24	0	0	75,7	48,7	27	0,64	0,61	1,3
26.02.2023	4,426	-0,111	162,5	162,74	158,21	160,92	-2,71	24	0	0	77,9	49,1	28,82	0,64	0,61	0,3
27.02.2023	4,478	-0,11	163,61	163,76	159,13	161,83	-2,7	24	0	0	79,3	50,3	29	0,65	0,6	-1,2
28.02.2023	4,552	-0,125	174,5	174,81	169,74	172,64	-2,9	24	0	0	79	51,3	27,7	0,65	0,6	-1,2
01.03.2023	4,108	-0,122	170,05	170,71	165,83	168,78	-2,95	24	0	0	74,7	49,1	25,65	0,64	0,61	3,1
02.03.2023	4,147	-0,112	163,4	163,92	159,33	162,12	-2,79	24	0	0	75,2	48,3	26,9	0,64	0,61	1,9
03.03.2023	4,081	-0,116	164,37	165,03	160,37	163,28	-2,91	24	0	0	74,1	47,7	26,33	0,64	0,61	3,6
04.03.2023	4,178	-0,114	162,84	163,33	158,72	161,53	-2,81	24	0	0	75,6	48,4	27,2	0,64	0,61	1,8
05.03.2023	4,275	-0,111	162,9	163,29	158,64	161,42	-2,78	24	0	0	77	49,2	27,82	0,64	0,61	-0,5
06.03.2023	4,343	-0,113	163,5	163,8	159,14	161,91	-2,77	24	0	0	77,7	49,6	28,17	0,64	0,61	-0,9
07.03.2023	4,431	-0,115	164,59	164,83	160,09	162,84	-2,75	24	0	0	79,2	50,6	28,53	0,64	0,61	-1,6
08.03.2023	4,469	-0,114	164,11	164,33	159,69	162,45	-2,76	24	0	0	78,4	49,5	28,85	0,64	0,61	-0,2
09.03.2023	4,473	-0,115	163,03	163,2	158,52	161,25	-2,73	24	0	0	79,5	50,4	29,09	0,64	0,61	-3,2
10.03.2023	4,537	-0,115	164,09	164,25	159,55	162,32	-2,77	24	0	0	79,7	50,4	29,32	0,64	0,61	-2,6
11.03.2023	4,538	-0,115	164,52	164,67	159,96	162,7	-2,74	24	0	0	79,6	50,3	29,23	0,64	0,61	-1
12.03.2023	4,428	-0,111	163,53	163,8	159,21	161,96	-2,75	24	0	0	77,7	49	28,67	0,64	0,61	-0,3
13.03.2023	4,142	-0,111	163,34	163,89	159,25	162,09	-2,84	24	0	0	75,2	48,4	26,88	0,65	0,61	0
14.03.2023	3,863	-0,118	168,01	168,93	164,18	167,16	-2,98	24	0	0	71,8	47,4	24,41	0,64	0,61	8,8
15.03.2023	3,89	-0,111	161,19	161,94	157,42	160,25	-2,83	24	0	0	72,6	47	25,55	0,64	0,61	4,4
16.03.2023	3,998	-0,113	161,53	162,17	157,61	160,43	-2,82	24	0	0	74,1	47,9	26,23	0,64	0,61	1,8
17.03.2023	3,95	-0,115	162,46	163,19	158,58	161,47	-2,89	24	0	0	73,6	47,8	25,8	0,65	0,61	2,2
18.03.2023	3,909	-0,117	166,25	167,12	162,36	165,33	-2,97	24	0	0	72,4	47,5	24,96	0,65	0,61	6,6
19.03.2023	3,797	-0,127	168,8	169,81	164,84	167,96	-3,12	24	0	0	72,5	48,5	23,96	0,65	0,61	8,8
20.03.2023	3,819	-0,124	167,88	168,87	163,96	167,03	-3,07	24	0	0	72,4	48,2	24,21	0,65	0,61	-
21.03.2023	3,753	-0,117	163,95	164,85	160,17	163,1	-2,93	24	0	0	71,9	47,6	24,32	0,65	0,61	-
22.03.2023	3,717	-0,117	162,02	162,94	158,31	161,24	-2,93	24	0	0	71,7	47,3	24,38	0,65	0,61	-
23.03.2023	3,684	-0,114	162,51	163,43	158,8	161,68	-2,88	24	0	0	71,5	47,5	24,06	0,65	0,61	-
Итого:	116,214	0	4604,58	4619,69	4488,48	4568,16	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	116,214															

Общее время работы системы, ч 672
Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2023	3566,846	177484,01	176086,58	173273,91	173804,89
23.03.2023	3683,06	182088,59	180706,27	177762,39	178373,05

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.03.2023 7:37:02