

#126388#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Лесной парк, ООО, УК

Алданская 22, Калининград

3428

5930

ВКТ-7

00246445

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	3,275	-0,396	170,87	177,73	167,1	175,82	-8,72	24	0	1	70	47,9	22,11	0,64	0,59	5,5
25.03.2025	3,351	-0,411	174,14	181,23	170,27	179,26	-8,99	24	0	1	70,5	48,3	22,25	0,64	0,59	4,4
26.03.2025	3,354	-0,419	178,03	185,26	174,1	183,23	-9,13	24	0	1	70,3	48,4	21,81	0,64	0,59	6,9
27.03.2025	3,371	-0,416	176,6	183,73	172,67	181,73	-9,06	24	0	1	70,5	48,5	22,07	0,65	0,59	5,7
28.03.2025	3,327	-0,437	182,88	190,38	178,84	188,24	-9,4	24	0	1	70,3	49,1	21,2	0,65	0,59	8,9
29.03.2025	3,311	-0,457	187,02	194,73	182,84	192,44	-9,6	24	0	1	70,8	50,1	20,74	0,65	0,59	9,9
30.03.2025	3,3	-0,422	179,67	187,04	175,79	184,98	-9,19	24	0	1	69,7	48,4	21,31	0,65	0,59	6,8
31.03.2025	3,433	-0,432	181,12	188,48	177,07	186,34	-9,27	24	0	1	71	49,1	21,96	0,65	0,59	5,9
01.04.2025	3,354	-0,418	176,57	183,86	172,68	181,85	-9,17	24	0	1	70,1	48,1	21,98	0,65	0,59	-
02.04.2025	3,359	-0,444	183,02	190,58	178,91	188,37	-9,46	24	0	1	70,8	49,4	21,4	0,65	0,59	-
03.04.2025	3,341	-0,463	189,74	197,65	185,57	195,34	-9,77	24	0	1	70,4	49,8	20,64	0,64	0,59	-
04.04.2025	3,334	-0,446	184,78	192,4	180,66	190,2	-9,54	24	0	1	70,5	49,4	21,06	0,63	0,58	-
05.04.2025	3,538	-0,42	173,42	180,44	169,38	178,43	-9,05	24	0	1	72,4	48,9	23,52	0,6	0,55	-
06.04.2025	3,914	-0,436	175,35	182,25	170,91	180,12	-9,21	24	0	1	75,6	50	25,62	0,63	0,58	-
07.04.2025	3,774	-0,439	177,23	184,28	172,91	182,17	-9,26	24	0	1	74	49,5	24,49	0,64	0,58	-
08.04.2025	3,527	-0,432	176,67	183,89	172,56	181,79	-9,23	24	0	1	72,2	49,2	23,08	0,62	0,57	-
09.04.2025	3,456	-0,422	175,21	182,41	171,21	180,36	-9,15	24	0	1	71,6	48,8	22,81	0,63	0,58	-
10.04.2025	3,604	-0,437	176,5	183,68	172,29	181,53	-9,24	24	0	1	73,3	49,7	23,6	0,64	0,59	-
11.04.2025	3,428	-0,43	177,95	185,32	173,95	183,27	-9,32	24	0	1	70,9	48,6	22,32	0,64	0,59	-
12.04.2025	3,455	-0,435	179,28	186,71	175,23	184,64	-9,41	24	0	1	71	48,7	22,32	0,65	0,59	-
13.04.2025	3,348	-0,472	188,8	196,77	184,58	194,5	-9,92	24	0	1	70,8	49,9	20,84	0,62	0,56	-
14.04.2025	3,243	-0,492	192,12	200,21	187,74	197,76	-10,02	24	0	1	71,3	51,3	20,02	0,58	0,51	-
15.04.2025	3,153	-0,495	192,77	201,03	188,42	198,49	-10,07	24	0	1	71	51,5	19,5	0,61	0,5	-
16.04.2025	2,041	-0,424	148,95	155,52	145,33	153,18	-7,85	24	0	1	74	56,9	17,09	0,57	0,48	-
17.04.2025	0,95	-0,242	85,25	89,12	83,19	87,68	-4,49	24	0	1	73,6	59	14,59	0,55	0,47	-
18.04.2025	0,952	-0,21	80,26	83,86	78,43	82,63	-4,2	24	0	1	71,1	56	15,12	0,55	0,47	-
19.04.2025	0,887	-0,206	79,66	83,22	77,91	82,02	-4,11	24	0	1	70	55,6	14,35	0,55	0,47	-
20.04.2025	0,915	-0,204	79,77	83,31	78,04	82,13	-4,09	24	0	1	69,7	55,1	14,61	0,55	0,47	-
21.04.2025	0,933	-0,197	79,4	82,9	77,69	81,74	-4,05	24	0	1	69,3	54,5	14,83	0,55	0,47	-
22.04.2025	1,034	-0,202	81,11	84,61	79,3	83,43	-4,13	24	0	1	70,3	54,5	15,86	0,55	0,47	-
23.04.2025	0,932	-0,202	81,13	84,7	79,36	83,48	-4,12	24	0	1	69,5	54,9	14,59	0,55	0,47	-
Итого:	87,194	0	4865,27	5067,3	4754,93	5007,15	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	87,194															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2025	520,888	23386,4	24315,3	22819,32	24047,96
23.04.2025	608,082	28251,67	29382,6	27574,25	29055,11

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.04.2025 11:24:16