

#35031#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2023 по 23.09.2023

Потребитель Эдельвейс, ООО, УК
Адрес потребителя Алданская 22, Калининград
Номер абонента 3428
Порядковый номер 5930
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00246445
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2023	1,101	-0,056	101,39	102,11	99,06	100,41	-1,35	24	0	0	71,5	59,6	11,91	0,56	0,46	-
25.08.2023	1,13	-0,058	101,59	102,27	99,22	100,58	-1,36	24	0	0	72	59,8	12,21	0,56	0,46	-
26.08.2023	1,154	-0,051	100,54	101,18	98,25	99,54	-1,29	24	0	0	71,4	58,8	12,52	0,56	0,47	-
27.08.2023	1,155	-0,048	95,88	96,44	93,64	94,86	-1,22	24	0	0	72,4	59,4	13,1	0,55	0,46	-
28.08.2023	1,171	-0,05	95,34	95,9	93,16	94,41	-1,25	24	0	0	71,1	57,8	13,33	0,55	0,46	-
29.08.2023	1,147	-0,043	94,87	95,42	92,79	93,99	-1,2	24	0	0	69,7	56,6	13,1	0,55	0,46	-
30.08.2023	1,187	-0,046	96,99	97,53	94,77	95,97	-1,2	24	0	0	71,6	58,4	13,23	0,55	0,46	-
31.08.2023	1,214	-0,049	98,53	99,09	96,26	97,51	-1,25	24	0	0	71,6	58,2	13,38	0,55	0,46	-
01.09.2023	1,203	-0,049	97,75	98,27	95,44	96,66	-1,22	24	0	0	72,5	59,2	13,35	0,55	0,46	-
02.09.2023	1,24	-0,048	97,95	98,46	95,66	96,89	-1,23	24	0	0	71,8	58,1	13,69	0,55	0,46	-
03.09.2023	1,232	-0,047	97,93	98,44	95,7	96,9	-1,2	24	0	0	71,7	58,2	13,59	0,55	0,45	-
04.09.2023	1,237	-0,045	97,75	98,23	95,44	96,67	-1,23	24	0	0	72,4	58,7	13,69	0,55	0,46	-
05.09.2023	1,152	-0,047	99,47	100,04	97,21	98,41	-1,2	24	0	0	71,5	58,9	12,58	0,56	0,46	-
06.09.2023	1,241	-0,05	99,87	100,4	97,54	98,78	-1,24	24	0	0	72	58,6	13,45	0,56	0,46	-
07.09.2023	1,144	-0,05	97,15	97,69	94,89	96,12	-1,23	23	1	1	72	59,2	12,81	0,56	0,46	-
08.09.2023	1,143	-0,045	96,89	97,43	94,71	95,89	-1,18	23	1	1	71,2	58,4	12,8	0,56	0,46	-
09.09.2023	1,189	-0,049	101,54	102,14	99,21	100,5	-1,29	24	0	0	71,6	58,9	12,73	0,56	0,46	-
10.09.2023	1,192	-0,047	100,52	101,1	98,27	99,51	-1,24	24	0	0	70,8	57,9	12,85	0,56	0,46	-
11.09.2023	1,208	-0,051	102,49	103,06	100,16	101,42	-1,26	24	0	0	71,3	58,5	12,78	0,56	0,46	-
12.09.2023	1,225	-0,053	99,88	100,43	97,49	98,77	-1,28	24	0	0	73	59,7	13,33	0,57	0,46	-
13.09.2023	1,015	-0,052	90,88	91,44	88,72	89,9	-1,18	21	3	1	72,4	60,1	12,26	0,57	0,46	-
14.09.2023	1,195	-0,055	104,06	104,65	101,59	102,92	-1,33	24	0	0	72,6	60,1	12,51	0,57	0,46	-
15.09.2023	1,199	-0,051	102,37	102,94	100,03	101,3	-1,27	24	0	0	71,7	59	12,71	0,57	0,46	-
16.09.2023	1,163	-0,058	102,55	103,19	100,17	101,51	-1,34	24	0	0	71,9	59,5	12,4	0,57	0,46	-
17.09.2023	1,173	-0,052	101,41	102,01	99,08	100,38	-1,3	24	0	0	71,2	58,6	12,6	0,57	0,46	-
18.09.2023	1,278	-0,054	104,1	104,65	101,61	102,94	-1,33	24	0	0	72,9	59,6	13,34	0,57	0,46	-
19.09.2023	1,37	-0,064	110,33	111,04	107,76	109,24	-1,48	24	0	0	72,5	59	13,52	0,57	0,46	-
20.09.2023	1,175	-0,056	101,32	102,06	99,07	100,46	-1,39	24	0	0	70,6	58	12,64	0,57	0,47	-
21.09.2023	1,186	-0,055	100,87	101,55	98,61	99,95	-1,34	24	0	0	70,7	57,9	12,79	0,57	0,46	-
22.09.2023	1,15	-0,056	102,8	103,54	100,43	101,84	-1,41	24	0	0	71,4	59,1	12,26	0,33	0,3	-
23.09.2023	0,363	-0,01	36,18	36,12	35,35	35,5	-0,15	24	0	1	70,4	59,9	10,47	0,42	0,35	-
Итого:	35,932	0	3031,19	3048,82	2961,29	2999,73	0	739	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	35,932															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 739

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2023	3916,664	197384,29	196238,04	192709,48	193688,77
23.09.2023	3952,596	200415,48	199286,86	195670,77	196688,5

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2023 15:47:15