

#150432#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.09.2025 по 19.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Лицей №17, МАОУ
Серпуховская 28, Калининград
3726

Заводской номер счётчика 20117824	Показания прибора, ГДж 19.10.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.09.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	8117,579	7870,089	247.49	59.112

Подпись исполнителя _____



#150431#

Отчёт за период с 20.09.2025 по 19.10.2025.

Номер абонента 3726
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
Заводской номер 20117824
Номер системы 1
Отчёт сформирован 21.10.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnap, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.09.2025	-	0,105	0	22,38	0	0	21,943	0	0	24	0	65,5	64,4	0,41	0,33
22.09.2025	-	0,434	0	16,585	0	0	16,278	0	0	24	0	63,7	57,4	0,41	0,33
23.09.2025	-	0,41	0	26,824	0	0	26,328	0	0	24	0	63,6	59,9	0,41	0,33
24.09.2025	-	0,443	0	36,276	0	0	35,57	0	0	24	0	65,5	62,5	0,42	0,33
25.09.2025	-	0,453	0	28,956	0	0	28,4	0	0	24	0	64,9	61,1	0,42	0,33
26.09.2025	-	0,45	0	29,859	0	0	29,283	0	0	24	0	65,1	61,4	0,41	0,33
27.09.2025	-	0,149	0	33,589	0	0	32,921	0	0	24	0	66,2	65,2	0,41	0,33
28.09.2025	-	0,128	0	44,036	0	0	43,148	0	0	24	0	66,7	66	0,42	0,33
29.09.2025	-	8,064	0	128,238	0	0	125,484	0	0	24	0	69	53,7	0,42	0,33
30.09.2025	-	11,186	0	194,023	0	0	189,731	0	0	24	0	70,2	56,1	0,41	0,34
01.10.2025	-	11,135	0	226,542	0	0	221,412	0	0	24	0	71,1	59,1	0,43	0,34
02.10.2025	-	13,085	0	280,475	0	0	274,194	0	0	24	0	70,7	59,4	0,47	0,35
03.10.2025	-	11,914	0	194,769	0	0	190,336	0	0	24	0	71,2	56,3	0,47	0,35
04.10.2025	-	13,788	0	236,724	0	0	231,437	0	0	24	0	70,6	56,4	0,45	0,35
05.10.2025	-	15,897	0	264,085	0	0	258,11	0	0	24	0	71	56,3	0,44	0,35
06.10.2025	-	10,808	0	161,575	0	0	157,986	0	0	24	0	70,3	54	0,45	0,35
07.10.2025	-	10,4	0	153,829	0	0	150,45	0	0	24	0	69,9	53,5	0,46	0,35
08.10.2025	-	10,275	0	152,465	0	0	149,055	0	0	24	0	70,5	54	0,46	0,35
09.10.2025	-	10,304	0	160,526	0	0	156,896	0	0	24	0	71	55,4	0,47	0,35
10.10.2025	-	9,622	0	153,731	0	0	150,294	0	0	24	0	70,6	55,4	0,45	0,35
11.10.2025	-	12,723	0	203,389	0	0	198,776	0	0	24	0	71,2	55,9	0,44	0,35
12.10.2025	-	14,488	0	243,27	0	0	237,818	0	0	24	0	70,7	56,2	0,44	0,35
13.10.2025	-	10,333	0	147,188	0	0	143,878	0	0	24	0	70,8	53,7	0,44	0,35
14.10.2025	-	10,074	0	131,29	0	0	128,343	0	0	24	0	70,8	52,1	0,43	0,35
15.10.2025	-	11,644	0	154,13	0	0	150,646	0	0	24	0	71	52,6	0,43	0,35
16.10.2025	-	10,713	0	142,476	0	0	139,26	0	0	24	0	70,9	52,6	0,43	0,35
17.10.2025	-	10,787	0	145,734	0	0	142,432	0	0	24	0	71,1	53,1	0,42	0,35
18.10.2025	-	13,199	0	188,179	0	0	183,896	0	0	24	0	71,2	54,1	0,41	0,36
19.10.2025	-	14,478	0	196,875	0	0	192,416	0	0	24	0	71,1	53,2	0,41	0,36
Итого:	-	247,489	0	4098,018	0	0	4006,721	0	0	696	0	69,18	56,93	0,43	0,34

Общее время работы системы 696 час.

Период нормальной работы системы 696 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.09.2025	7870,089	124712,322	0	0	121791,57	0	0	28319	37
19.10.2025	8117,579	128810,339	0	0	125798,292	0	0	29015	37

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения