

#35012#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2023 по 20.10.2023

Потребитель Детский Сад № 119, МАДОУ
Адрес потребителя Репина 54, Калининград
Номер абонента 3342
Порядковый номер 3967
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00104472
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.09.2023	0,177	9,68	9,66	9,51	9,63	-0,12	24	0	0	65,1	46,3	18,77	0,7	0,7	-
22.09.2023	0,168	9,69	9,65	9,53	9,63	-0,1	24	0	0	64,6	46,7	17,89	0,7	0,7	-
23.09.2023	0,049	6,53	6,45	6,45	6,45	0	24	0	0	62,8	54,1	8,66	0,7	0,7	-
24.09.2023	0,052	6,69	6,6	6,54	6,6	-0,06	24	0	0	62,8	53,9	8,94	0,7	0,7	-
25.09.2023	0,216	11,07	11,04	10,84	11,01	-0,17	24	0	0	64,9	44,8	20,13	0,7	0,7	-
26.09.2023	0,183	10,33	10,28	10,12	10,24	-0,12	24	0	0	64,4	46,2	18,18	0,7	0,7	-
27.09.2023	0,194	10,21	10,17	10,04	10,14	-0,1	24	0	0	65	45,4	19,66	0,7	0,7	-
28.09.2023	0,182	9,95	9,89	9,77	9,88	-0,11	24	0	0	65	45,9	19,06	0,7	0,7	-
29.09.2023	0,175	9,77	9,72	9,6	9,7	-0,1	24	0	0	65	46,3	18,64	0,7	0,7	-
30.09.2023	0,048	6,44	6,34	6,39	6,34	0,05	24	0	0	63	54,1	8,85	0,7	0,7	-
01.10.2023	0,049	6,5	6,39	6,45	6,39	0,06	24	0	0	62,8	54,2	8,64	0,7	0,7	-
02.10.2023	0,17	9,77	9,72	9,59	9,69	-0,1	24	0	0	64,8	46,6	18,24	0,7	0,7	-
03.10.2023	0,168	9,64	9,58	9,46	9,56	-0,1	24	0	0	64,7	46,9	17,82	0,7	0,7	-
04.10.2023	0,171	10,5	10,44	10,27	10,39	-0,12	24	0	0	63,8	47	16,84	0,7	0,7	-
05.10.2023	0,178	10,62	10,57	10,39	10,51	-0,12	24	0	0	63,9	46,8	17,18	0,7	0,7	-
06.10.2023	0,159	9,59	9,53	9,4	9,51	-0,11	24	0	0	64,5	47,1	17,37	0,7	0,7	-
07.10.2023	0,049	6,94	6,81	6,79	6,8	-0,01	24	0	0	62,5	54	8,45	0,7	0,7	-
08.10.2023	0,051	6,76	6,6	6,57	6,6	-0,03	24	0	0	62,8	53,9	8,92	0,7	0,7	-
09.10.2023	0,168	10,66	10,61	10,41	10,53	-0,12	24	0	0	63,9	47,3	16,56	0,7	0,7	-
10.10.2023	0,654	25,91	26,03	25,33	25,83	-0,5	24	0	0	67,9	42	25,87	0,7	0,7	-
11.10.2023	0,661	26,24	26,39	25,68	26,21	-0,53	24	0	0	68,2	42,4	25,74	0,7	0,7	-
12.10.2023	0,693	27,09	27,23	26,52	26,99	-0,47	24	0	0	67,5	41,3	26,18	0,7	0,7	-
13.10.2023	0,563	20,91	20,93	20,45	20,75	-0,3	24	0	0	67,5	39,8	27,62	0,7	0,7	-
14.10.2023	0,33	13,65	13,59	13,36	13,51	-0,15	24	0	0	66	41,2	24,75	0,7	0,7	-
15.10.2023	0,718	31,06	31	30,42	30,74	-0,32	24	0	0	65,6	41,9	23,67	0,7	0,7	-
16.10.2023	0,965	37,83	38	37,02	37,71	-0,69	24	0	0	68,9	42,8	26,15	0,7	0,7	-
17.10.2023	0,899	35,37	35,5	34,6	35,18	-0,58	24	0	0	68,7	42,6	26,09	0,7	0,7	-
18.10.2023	0,801	29,92	29,9	29,27	29,67	-0,4	24	0	0	67,9	40,6	27,29	0,7	0,7	-
19.10.2023	1,104	45,73	45,5	44,75	45,08	-0,33	24	0	0	69,2	44,5	24,66	0,7	0,7	-
20.10.2023	1,219	51,86	51,5	50,66	51,02	-0,36	24	0	0	70,4	46,3	24,08	0,7	0,7	-
Итого:	11,214	516,91	515,62	506,18	512,29	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,214														

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
20.09.2023	1129,92	58499,49	58538,21	57146,19	57804,34
20.10.2023	1141,134	59016,4	59053,83	57652,37	58316,63

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.10.2023 7:15:10