

#12015#

Отчёт по теплопотреблению за период с 30.09.2021 по 23.10.2021

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Зоологический пер. 1-3, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 8453
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
Заводской номер 18072162
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.10.2021	0,356	0	3,419	0	0	3,375	0	0	24	0	52,1	26,9	0,13	0,06	-
02.10.2021	1,263	0	12,101	0	0	11,885	0	0	24	0	62,3	36,9	0,33	0,19	-
03.10.2021	1,086	0	9,741	0	0	9,573	0	0	24	0	61,2	34,1	0,36	0,21	-
04.10.2021	1,097	0	9,614	0	0	9,451	0	0	24	0	60,7	33	0,35	0,21	-
05.10.2021	1,092	0	9,087	0	0	8,931	0	0	24	0	61,2	32	0,33	0,22	-
06.10.2021	1,171	0	9,62	0	0	9,455	0	0	24	0	61,3	31,7	0,33	0,22	-
07.10.2021	1,438	0	12,229	0	0	12,008	0	0	24	0	62,7	34,1	0,33	0,22	-
08.10.2021	1,937	0	18,036	0	0	17,697	0	0	24	0	64,2	38	0,32	0,23	-
09.10.2021	2,006	0	17,903	0	0	17,544	0	0	24	0	66,2	39	0,33	0,23	-
10.10.2021	2,049	0	18,868	0	0	18,499	0	0	24	0	65,6	39,1	0,32	0,23	-
11.10.2021	2,091	0	19,582	0	0	19,202	0	0	24	0	65,2	39,2	0,32	0,23	-
12.10.2021	2,044	0	18,307	0	0	17,949	0	0	24	0	65,4	38,2	0,33	0,23	-
13.10.2021	2,145	0	20,202	0	0	19,814	0	0	24	0	64,8	39	0,32	0,23	-
14.10.2021	2,294	0	22,271	0	0	21,828	0	0	24	0	66	40,9	0,32	0,23	-
15.10.2021	1,619	0	14,043	0	0	13,779	0	0	24	0	64,1	36,1	0,33	0,23	-
16.10.2021	1,915	0	17,678	0	0	17,345	0	0	24	0	64,1	37,7	0,33	0,23	-
17.10.2021	1,937	0	17,511	0	0	17,177	0	0	24	0	64,6	37,6	0,32	0,23	-
18.10.2021	2,066	0	19,042	0	0	18,676	0	0	24	0	65	38,5	0,32	0,23	-
19.10.2021	2,372	0	24,518	0	0	24,042	0	0	24	0	65,3	41,8	0,31	0,23	-
20.10.2021	1,096	0	9,614	0	0	9,444	0	0	24	0	61,9	34,2	0,33	0,23	-
21.10.2021	1,167	0	9,82	0	0	9,652	0	0	24	0	61	32,1	0,33	0,23	-
22.10.2021	2,127	0	19,918	0	0	19,54	0	0	24	0	64,4	38,4	0,32	0,23	-
23.10.2021	2,285	0	22,21	0	0	21,782	0	0	24	0	65	39,9	0,32	0,23	-
Итого:	38,653	0	355,334	0	0	348,648	0	0	552	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,232														

Общее время работы системы, ч 552
Период нормальной работы системы, ч 552

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
30.09.2021	1290,141	12553,735	0	0	12275,58	0	0	22662	919
23.10.2021	1328,796	12909,072	0	0	12624,228	0	0	23214	919

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29.12.2021 16:58:27