

#11646#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.02.2021 по 22.03.2021

Потребитель Заводская 27, ТСЖ, УК
 Адрес потребителя Заводская 27, микрорайон Прибрежный, Калининград
 Номер абонента 4859
 Порядковый номер ВКТ-7
 Тип теплосчётчика 00154219
 Заводской номер 2
 Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.02.2021	1,124	0,702	48,36	37,41	0	47,39	36,93	10,46	24	0	0	66,4	54,8	11,62	0,7	0,7	4,6
24.02.2021	0,988	0,572	46,12	37	0	45,23	36,52	8,71	24	0	0	65,4	54,1	11,36	0,7	0,7	8,2
25.02.2021	1,018	0,615	46,46	36,64	0	45,58	36,16	9,42	24	0	0	65,1	53,8	11,29	0,7	0,7	10,7
26.02.2021	0,999	0,587	46,07	36,68	0	45,18	36,2	8,98	24	0	0	65	53,5	11,47	0,7	0,7	4,9
27.02.2021	1,064	0,646	47	36,76	0	46,11	36,28	9,83	24	0	0	65,5	54	11,55	0,7	0,7	3,2
28.02.2021	1,244	0,838	49,62	36,47	0	48,65	35,99	12,66	24	0	0	65,5	54	11,49	0,7	0,7	3
01.03.2021	0,998	0,571	47,53	38,43	0	46,59	37,95	8,64	24	0	0	65,5	54,1	11,43	0,7	0,7	2,5
02.03.2021	1,06	0,641	48,92	38,74	0	47,95	38,26	9,69	24	0	0	65,6	54,5	11,1	0,7	0,7	3,2
03.03.2021	1,136	0,704	50,23	39,19	0	49,24	38,71	10,53	24	0	0	66,2	54,9	11,3	0,7	0,7	1,3
04.03.2021	1,059	0,65	48,69	38,3	0	47,73	37,82	9,91	24	0	0	65,2	54,3	10,94	0,7	0,7	1,3
05.03.2021	1,014	0,587	48,83	39,46	0	47,89	38,98	8,91	24	0	0	65,4	54,3	11,11	0,7	0,7	-0,7
06.03.2021	1,058	0,624	49,75	39,8	0	48,79	39,32	9,47	24	0	0	65,8	54,6	11,12	0,7	0,7	1,4
07.03.2021	1,054	0,618	49,57	39,7	0	48,63	39,22	9,41	24	0	0	65,2	54	11,24	0,7	0,7	1,7
08.03.2021	1,144	0,71	50,63	39,43	0	49,64	38,95	10,69	24	0	0	66,2	54,9	11,23	0,7	0,7	0
09.03.2021	0,992	0,561	48,47	39,51	0	47,52	39,03	8,49	24	0	0	65,5	54,3	11,2	0,7	0,7	-1,7
10.03.2021	1,04	0,616	47,85	38,06	0	46,94	37,58	9,36	24	0	0	65,7	54,3	11,33	0,7	0,7	-0,7
11.03.2021	1,021	0,592	47,51	38,15	0	46,58	37,67	8,91	24	0	0	66	54,5	11,55	0,7	0,7	-0,8
12.03.2021	1,016	0,576	47,66	38,56	0	46,73	38,08	8,65	24	0	0	66,1	54,5	11,64	0,7	0,7	4,6
13.03.2021	1,087	0,664	48,95	38,43	0	48	37,95	10,05	24	0	0	65,7	54,4	11,26	0,7	0,7	4,9
14.03.2021	1,104	0,685	49,23	38,41	0	48,3	37,93	10,37	24	0	0	65,1	53,8	11,32	0,7	0,7	3,7
15.03.2021	0,99	0,555	47,48	38,63	0	46,53	38,15	8,38	24	0	0	66	54,5	11,46	0,7	0,7	3,2
16.03.2021	1,017	0,589	47,89	38,57	0	46,95	38,09	8,86	24	0	0	66,1	54,7	11,4	0,7	0,7	2,5
17.03.2021	0,953	0,523	47,05	38,56	0	46,14	38,08	8,06	24	0	0	65,1	53,8	11,27	0,7	0,7	1,6
18.03.2021	0,988	0,579	47,71	38,44	0	46,8	37,96	8,84	24	0	0	64,8	53,8	11	0,7	0,7	1
19.03.2021	0,954	0,525	46,84	38,47	0	45,93	37,99	7,94	24	0	0	65,3	53,8	11,46	0,7	0,7	-1,1
20.03.2021	1,099	0,676	49,01	38,33	0	48,07	37,85	10,22	24	0	0	65,7	54,4	11,29	0,7	0,7	-1,1
21.03.2021	1,031	0,602	48,34	38,66	0	47,39	38,18	9,21	24	0	0	65,4	54,1	11,26	0,7	0,7	1,8
22.03.2021	0,954	0,539	46,97	38,3	0	46,08	37,82	8,26	24	0	0	64,8	53,6	11,12	0,7	0,7	-
Итого:	29,206	0	1348,74	1073,09	0	1322,56	1059,65	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	29,206																

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
22.02.2021	582,065	28317,08	21654,14	0	27376,55	21039,2
22.03.2021	611,271	29665,82	22727,23	0	28699,11	22098,85

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.03.2021 20:54:35