

#11629#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2021 по 23.11.2021

Потребитель Заводская 27, ТСЖ, УК
 Адрес потребителя Заводская 27, микрорайон Прибрежный, Калининград
 Номер абонента 3450
 Порядковый номер 4859
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00154219
 Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2021	0,981	0,63	38,93	28,93	0	38,18	28,51	9,67	22	2	1	64,8	52,4	12,4	0,7	0,7	-
25.10.2021	0,982	0,618	41,33	31,26	0	40,58	30,79	9,79	24	0	0	63,3	51,5	11,84	0,7	0,7	-
26.10.2021	0,903	0,528	39,13	30,69	0	38,42	30,25	8,17	24	0	0	64,4	51,8	12,57	0,7	0,7	-
27.10.2021	0,973	0,595	39,82	30,41	0	39,09	29,97	9,12	24	0	0	64,7	51,9	12,77	0,7	0,7	-
28.10.2021	0,925	0,566	39,62	30,59	0	38,9	30,17	8,73	24	0	0	64	51,8	12,15	0,7	0,7	-
29.10.2021	0,933	0,571	39,73	30,66	0	39,01	30,23	8,78	24	0	0	64,1	51,8	12,29	0,7	0,7	-
30.10.2021	0,968	0,59	40,21	30,86	0	39,43	30,38	9,05	24	0	0	64,8	52,3	12,51	0,7	0,7	-
31.10.2021	1,026	0,649	40,69	30,52	0	39,91	30,09	9,82	24	0	0	65,3	52,5	12,73	0,7	0,7	-
01.11.2021	0,968	0,59	41,11	31,74	0	40,33	31,29	9,04	24	0	0	65,2	53	12,19	0,7	0,7	-
02.11.2021	0,894	0,531	38,55	30,12	0	37,84	29,71	8,13	24	0	0	64	51,5	12,56	0,7	0,7	-
03.11.2021	0,954	0,572	40,49	31,37	0	39,71	30,96	8,75	24	0	0	64,9	52,4	12,49	0,7	0,7	-
04.11.2021	0,983	0,596	41,53	32,19	0	40,7	31,71	8,99	24	0	0	65,3	52,8	12,53	0,7	0,7	-
05.11.2021	0,971	0,584	40,5	31,25	0	39,75	30,81	8,94	24	0	0	65	52,3	12,71	0,7	0,7	-
06.11.2021	1,022	0,642	41,51	31,23	0	40,75	30,79	9,96	24	0	0	64	51,4	12,53	0,7	0,7	-
07.11.2021	1,123	0,756	42,47	30,45	0	41,69	30,03	11,66	24	0	0	64,2	51,7	12,45	0,7	0,7	-
08.11.2021	1,03	0,646	41,52	31,23	0	40,73	30,81	9,92	24	0	0	64,6	52	12,61	0,7	0,7	-
09.11.2021	1,046	0,668	41,91	31,26	0	41,11	30,8	10,31	24	0	0	64,3	51,8	12,47	0,7	0,7	-
10.11.2021	1,005	0,644	41,37	30,83	0	40,63	30,4	10,23	24	0	0	62,7	50,8	11,86	0,7	0,7	6
11.11.2021	1,045	0,669	41,04	30,38	0	40,25	29,9	10,35	24	0	0	64,6	52,1	12,52	0,7	0,7	-
12.11.2021	1,033	0,652	41,04	30,64	0	40,27	30,21	10,06	24	0	0	64,6	52	12,65	0,7	0,7	-
13.11.2021	1,065	0,684	41,56	30,78	0	40,69	30,3	10,39	24	0	0	65,4	52,8	12,68	0,7	0,7	-
14.11.2021	1,224	0,861	43,98	30,42	0	43,12	29,99	13,13	24	0	0	64,7	52,2	12,5	0,7	0,7	-
15.11.2021	1,075	0,7	41,62	30,48	0	40,84	30,03	10,81	24	0	0	64,3	51,7	12,6	0,7	0,7	-
16.11.2021	1,121	0,754	42,19	30,13	0	41,37	29,7	11,67	24	0	0	64,4	51,9	12,44	0,7	0,7	-
17.11.2021	1,107	0,752	41,5	29,43	0	40,71	29,04	11,67	24	0	0	64,3	52	12,31	0,7	0,7	-
18.11.2021	1,069	0,701	41,16	29,89	0	40,38	29,49	10,89	24	0	0	64	51,4	12,59	0,7	0,7	5
19.11.2021	1,049	0,68	41,19	30,24	0	40,41	29,81	10,6	24	0	0	64	51,6	12,41	0,7	0,7	-
20.11.2021	1,076	0,712	41,11	29,68	0	40,34	29,27	11,07	24	0	0	64	51,4	12,58	0,7	0,7	9
21.11.2021	1,136	0,778	42,81	30,31	0	42,01	29,9	12,11	24	0	0	63,8	51,8	12,05	0,7	0,7	6
22.11.2021	0,926	0,551	40,08	31,27	0	39,34	30,81	8,53	24	0	0	64,2	51,9	12,33	0,7	0,7	-
23.11.2021	0,935	0,543	40,19	31,61	0	39,45	31,13	8,32	24	0	0	65	52,4	12,62	0,7	0,7	-
Итого:	31,548	0	1269,89	950,85	0	1245,94	937,28	0	742	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	31,548																

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 742

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.10.2021	804,064	38860,31	30092,16	0	37719,34	29365,97
23.11.2021	835,612	40130,2	31043,01	0	38965,28	30303,25

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.11.2021 17:10:04