

#162956#

Отчёт по теплопотреблению за период с 30.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК

Сергеева 21, Калининград

6837

5886

ВКТ-7

00209287

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.10.2025	0,02	0,005	32,75	32,75	0	32,16	32,2	0	-0,04	24	0	0	59,1	58,8	0,31	0,6	0,4	-
02.10.2025	0,164	0,013	52,02	52,18	0	51,52	51,74	0	-0,22	24	0	1	46,6	43,7	2,96	0,6	0,4	-
03.10.2025	1,447	0,232	336,4	332,07	0	329,29	325,72	0	3,57	24	0	0	68,5	64,8	3,66	0,6	0,4	-
04.10.2025	1,654	0,261	436,33	431,5	0	427,13	423,13	0	4	24	0	0	68,5	65,2	3,23	0,6	0,4	-
05.10.2025	1,538	0,19	441,6	437,93	0	432,3	429,4	0	2,9	24	0	0	68,4	65,3	3,08	0,6	0,4	-
06.10.2025	2,095	0,212	472,04	467,77	0	461,44	458,3	0	3,14	24	0	0	70,8	66,8	4,05	0,6	0,4	-
07.10.2025	2,521	0,256	491	485,86	0	479,41	475,66	0	3,75	24	0	0	72,7	68	4,68	0,6	0,4	-
08.10.2025	2,56	0,268	484,45	479,09	0	473,15	469,17	0	3,98	24	0	0	72,3	67,5	4,8	0,6	0,4	-
09.10.2025	2,589	0,273	492,41	487,01	0	480,87	476,86	0	4,01	24	0	0	72,5	67,7	4,77	0,6	0,4	-
10.10.2025	2,492	0,262	485,98	480,78	0	474,67	470,81	0	3,86	24	0	0	72,4	67,7	4,66	0,6	0,4	-
11.10.2025	2,48	0,266	493,45	488,21	0	481,95	478,07	0	3,88	24	0	0	72,3	67,8	4,56	0,6	0,4	-
12.10.2025	2,501	0,266	489,57	484,28	0	478,2	474,27	0	3,93	24	0	0	72,1	67,5	4,64	0,6	0,4	-
13.10.2025	1,128	0,125	222,67	220,23	0	217,48	215,65	0	1,83	11	13	1	72,3	67,7	4,57	0,6	0,4	-
14.10.2025	0,772	0,041	105,58	104,39	0	90,19	89,57	0	0,62	7	17	1	72,3	64,2	8,08	0,6	0,4	-
15.10.2025	2,852	0,142	321,4	317,47	0	300,82	298,63	0	2,19	23	1	1	72,4	63,4	8,98	0,6	0,4	-
16.10.2025	1,763	0,079	175,94	173,65	0	171,86	170,56	0	1,3	24	0	0	71,8	62,1	9,71	0,6	0,4	-
17.10.2025	1,371	0,008	45,23	44,2	0,02	44,22	43,85	0,02	0,21	24	0	0	71	40,2	30,9	0,6	0,4	-
18.10.2025	1,486	0	56,36	55,07	0	55,04	54,53	0	0	24	0	0	71,4	44,4	26,99	0,6	0,4	-
19.10.2025	1,52	0	57,85	56,48	0	56,53	55,93	0	0	24	0	0	71,5	44,6	26,86	0,6	0,4	-
20.10.2025	1,68	0	73,19	71,59	0	71,53	70,83	0	0	24	0	0	71,4	47,9	23,48	0,6	0,4	-
21.10.2025	1,647	0	72,01	70,43	0	70,37	69,64	0	0	24	0	0	71,6	48,2	23,38	0,6	0,4	-
22.10.2025	1,451	0	55,88	54,57	0,01	54,62	54,04	0,01	0,01	24	0	0	71,2	44,6	26,58	0,6	0,4	-
23.10.2025	1,21	0	42,86	41,83	0	41,89	41,46	0	0	24	0	0	70,6	41,8	28,86	0,6	0,4	-
Итого:	38,941	0	5936,97	5869,34	0,03	5776,64	5730,02	0,03	0	521	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	38,941																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

552

521

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
30.09.2025	5,869	1370,51	1361,21	0	1343,25	1336,77	0
23.10.2025	44,81	7307,48	7230,55	0,03	7119,89	7066,79	0,03

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.10.2025 10:11:59