

#119909#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.02.2025 по 20.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Гимназия №32, МАОУ
Сергея Тюленина 2, Калининград
3685

Заводской номер счётчика 20111482	Показания прибора, ГДж 20.03.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.02.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	7176,879	6915,088	261.791	62.528

Подпись исполнителя



#119908#

Отчёт за период с 20.02.2025 по 20.03.2025.

Номер абонента 3685
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
Заводской номер 20111482
Номер системы 1
Отчёт сформирован 25.03.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnap, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.02.2025	-	12,155	0	107,284	0	0	104,326	0	0	24	0	79,3	51,6	0,47	0,37
22.02.2025	-	10,867	0	101,601	0	0	99,026	0	0	24	0	75,7	49,5	0,47	0,37
23.02.2025	-	10,75	0	108,673	0	0	106,027	0	0	24	0	74	49,8	0,46	0,37
24.02.2025	-	10,361	0	101,787	0	0	99,413	0	0	24	0	72,2	47,4	0,47	0,37
25.02.2025	-	10,31	0	105,331	0	0	102,909	0	0	24	0	71,7	47,8	0,46	0,37
26.02.2025	-	9,626	0	92,586	0	0	90,463	0	0	24	0	71,6	46,2	0,47	0,37
27.02.2025	-	9,269	0	86,838	0	0	84,845	0	0	24	0	71,6	45,6	0,47	0,37
28.02.2025	-	9,552	0	91,427	0	0	89,334	0	0	24	0	71,5	46	0,47	0,37
01.03.2025	-	9,679	0	98,05	0	0	95,792	0	0	24	0	71,8	47,6	0,46	0,37
02.03.2025	-	9,438	0	95,037	0	0	92,85	0	0	24	0	71,7	47,4	0,47	0,37
03.03.2025	-	9,412	0	95,569	0	0	93,453	0	0	24	0	70,2	46,1	0,47	0,37
04.03.2025	-	9,112	0	85,506	0	0	83,548	0	0	24	0	71,6	45,5	0,47	0,36
05.03.2025	-	8,589	0	78,064	0	0	76,278	0	0	24	0	71,6	44,7	0,47	0,36
06.03.2025	-	8,066	0	84,59	0	0	82,649	0	0	24	0	71,7	48,4	0,48	0,36
07.03.2025	-	7,862	0	78,715	0	0	77,04	0	0	24	0	68,6	44,2	0,45	0,35
08.03.2025	-	7,435	0	80,201	0	0	78,554	0	0	24	0	67,4	44,8	0,46	0,36
09.03.2025	-	7,289	0	79,491	0	0	77,877	0	0	24	0	67	44,7	0,46	0,36
10.03.2025	-	6,652	0	73,53	0	0	72,132	0	0	24	0	64,4	42,4	0,46	0,36
11.03.2025	-	8,623	0	93,589	0	0	91,632	0	0	24	0	68	45,6	0,45	0,37
12.03.2025	-	8,462	0	94,152	0	0	92,205	0	0	24	0	67,6	45,7	0,44	0,37
13.03.2025	-	8,407	0	98,4	0	0	96,423	0	0	24	0	66,3	45,5	0,46	0,38
14.03.2025	-	9,815	0	94,357	0	0,145	92,152	0	0,144	24	0	72,4	47,1	0,48	0,38
15.03.2025	-	9,892	0,024	94,799	0	0	92,518	0	0	24	0	73,6	48,1	0,48	0,38
16.03.2025	-	10,096	0	99,522	0	0	97,127	0	0	24	0	73,5	48,7	0,48	0,38
17.03.2025	-	10,907	0	105,106	0	0	102,538	0	0	24	0	74,2	48,8	0,47	0,38
18.03.2025	-	10,266	0	101,423	0	0	99,045	0	0	24	0	72,4	47,7	0,47	0,37
19.03.2025	-	9,826	0	100,482	0	0	98,227	0	0	24	0	70,7	46,9	0,47	0,37
20.03.2025	-	9,075	0	97,181	0	0	95,085	0	0	24	0	69,2	46,4	0,47	0,37
Итого:	-	261,793	0,024	2623,291	0	0,145	2563,468	0	0,144	672	0	71,13	46,79	0,47	0,37

Общее время работы системы 672 час.

Период нормальной работы системы 672 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2025	6915,088	77207,369	0	82,724	75392,22	0	81,394	32434	26
20.03.2025	7176,879	79830,663	0	82,869	77955,688	0	81,538	33106	26

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения