

#124601#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.03.2025 по 18.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Гимназия №32, МАОУ
Сергея Тюленина 2, Калининград
3685

Заводской номер счётчика 20111482	Показания прибора, ГДж 18.04.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.03.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	7389,549	7176,879	212.67	50.795

Подпись исполнителя _____



#124600#

Отчёт за период с 20.03.2025 по 18.04.2025.

Номер абонента 3685
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСПИ)
Заводской номер 20111482
Номер системы 1
Отчёт сформирован 23.04.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.03.2025	4,4	8,636	0	93,821	0	0	91,892	0	0	24	0	67,4	44,9	0,47	0,37
22.03.2025	5,6	8,253	0	89,831	0	0	87,933	0	0	24	0	68,5	46,1	0,47	0,37
23.03.2025	5,7	7,804	0	89,728	0	0,007	87,936	0	0,007	24	0	66,3	45,2	0,46	0,36
24.03.2025	6,8	8,215	0,001	87,14	0	0	85,322	0	0	24	0	68	45	0,46	0,36
25.03.2025	5,5	8,176	0	90,941	0	0	89,042	0	0	24	0	68	46,1	0,46	0,37
26.03.2025	4,4	8,047	0	84,464	0	0	82,705	0	0	24	0	67,9	44,7	0,46	0,36
27.03.2025	6,9	8,225	0	88,184	0	0	86,348	0	0	24	0	67,9	45,2	0,46	0,37
28.03.2025	5,7	7,087	0	70,372	0	0	68,906	0	0	24	0	67,9	43,4	0,48	0,37
29.03.2025	8,9	6,511	0	64,939	0	0	63,594	0	0	24	0	67,7	43,3	0,48	0,37
30.03.2025	9,9	7,421	0	75,228	0	0	73,66	0	0	24	0	67,9	43,9	0,47	0,37
31.03.2025	6,8	7,723	0	79,588	0	0	77,934	0	0	24	0	67,9	44,2	0,47	0,36
01.04.2025	5,9	8,635	0	91,496	0	0	89,587	0	0	24	0	68	45	0,46	0,37
02.04.2025	-	7,847	0	79,846	0	0	78,185	0	0	24	0	67,9	44	0,47	0,36
03.04.2025	-	6,688	0	62,745	0	0	61,417	0	0	24	0	68,6	42,6	0,48	0,35
04.04.2025	-	7,714	0	71,72	0	0	70,159	0	0	24	0	69,6	43,3	0,48	0,36
05.04.2025	-	9,21	0	96,338	0	0	94,181	0	0	24	0	70,7	47,3	0,46	0,36
06.04.2025	-	9,939	0	101,134	0	0	98,75	0	0	24	0	72,7	48,7	0,46	0,36
07.04.2025	-	9,351	0	88,961	0	0	86,901	0	0	24	0	72	46,3	0,46	0,36
08.04.2025	-	9,28	0	95,355	0	0	93,259	0	0	24	0	69,9	46,2	0,46	0,36
09.04.2025	-	9,269	0	96,505	0	0	94,394	0	0	24	0	69,7	46,3	0,46	0,36
10.04.2025	-	9,726	0	101,959	0	0	99,678	0	0	24	0	70,6	47,3	0,46	0,37
11.04.2025	-	8,672	0	86,738	0	0	84,842	0	0	24	0	69,8	45,4	0,47	0,36
12.04.2025	-	7,686	0	76,762	0	0	75,084	0	0	24	0	69,8	45,3	0,47	0,36
13.04.2025	-	5,536	0	51,38	0	0	50,264	0	0	24	0	69,5	43,2	0,49	0,36
14.04.2025	-	5,007	0	42,123	0	0	41,216	0	0	24	0	69,2	40,2	0,49	0,35
15.04.2025	-	4,174	0	35,854	0	0	35,088	0	0	24	0	68,9	40,5	0,46	0,32
16.04.2025	-	4,727	0	41,074	0	0	40,21	0	0	24	0	68,2	40,1	0,44	0,3
17.04.2025	-	2,609	0	24,506	0	0	23,995	0	0	24	0	68	42	0,43	0,3
18.04.2025	-	0,501	0	8,092	0	0	7,945	0	0	24	0	63,2	48,1	0,43	0,3
Итого:	6,4	212,669	0,001	2166,824	0	0,007	2120,427	0	0,007	696	0	68,68	44,61	0,46	0,35

Общее время работы системы 696 час.

Период нормальной работы системы 696 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	7176,879	79830,663	0	82,869	77955,688	0	81,538	33106	26
18.04.2025	7389,549	81997,485	0	82,876	80076,115	0	81,545	33802	26

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения