

#126318#

Отчёт по теплоснабжению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель Машиностроительная 2, ТСЖ, УК
Адрес потребителя Машиностроительная 2, Калининград
Номер абонента
Порядковый номер 8697
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 18072423
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	2,85	0	26,233	19,424	0	25,806	19,263	0	24	0	59,7	42,9	0,61	0,57	6,8
25.03.2025	3,191	0	29,13	21,423	0	28,656	21,246	0	18	6	59,6	42,8	0,61	0,6	5,5
26.03.2025	3,552	0	31,64	22,393	0	31,129	22,205	0	20	4	59,4	43,1	0,62	0,61	4,4
27.03.2025	2,063	0	18,993	13,984	0	18,684	13,867	0	21	3	59,6	43	0,61	0,58	6,9
28.03.2025	4,096	0	36,318	25,774	0	35,724	25,555	0	13	11	59,8	43,3	0,61	0,61	5,7
29.03.2025	4,394	0	37,331	25,635	0	36,717	25,418	0	24	0	59,9	43,1	0,62	0,61	8,9
30.03.2025	4,322	0	37,219	25,716	0	36,61	25,498	0	24	0	59,8	43,2	0,62	0,61	9,9
31.03.2025	4,213	0	36,653	25,673	0	36,052	25,456	0	24	0	59,8	43,2	0,62	0,61	6,8
01.04.2025	3,815	0	34,24	24,591	0	33,68	24,382	0	24	0	59,7	43,2	0,61	0,6	5,9
02.04.2025	4,169	0	36,545	25,663	0	35,946	25,444	0	23	1	59,9	43,4	0,61	0,6	-
03.04.2025	4	0	35,776	25,723	0	35,193	25,505	0	24	0	59,8	43,1	0,61	0,6	-
04.04.2025	4,04	0	35,994	25,651	0	35,407	25,434	0	24	0	59,6	43,1	0,62	0,61	-
05.04.2025	4,172	0	36,621	25,576	0	36,032	25,362	0	24	0	59,4	43	0,61	0,6	-
06.04.2025	4,435	0	37,753	25,625	0	37,14	25,412	0	24	0	59,4	42,9	0,61	0,6	-
07.04.2025	4,219	0	36,914	25,652	0	36,315	25,436	0	24	0	59,5	43,2	0,62	0,61	-
08.04.2025	4,022	0	35,905	25,535	0	35,325	25,321	0	24	0	59,4	43	0,61	0,6	-
09.04.2025	3,846	0	35,171	25,552	0	34,607	25,34	0	24	0	59,2	42,8	0,61	0,6	-
10.04.2025	3,862	0	35,436	25,516	0	34,877	25,308	0	24	0	58,6	42,5	0,61	0,6	-
11.04.2025	3,785	0	34,979	25,528	0	34,424	25,32	0	24	0	58,8	42,5	0,61	0,6	-
12.04.2025	4,357	0	37,278	25,357	0	36,677	25,146	0	24	0	59,3	42,9	0,61	0,6	-
13.04.2025	4,155	0	36,353	25,404	0	35,767	25,194	0	24	0	59,3	42,7	0,61	0,6	-
14.04.2025	3,91	0	35,286	25,444	0	34,716	25,231	0	24	0	59,4	42,9	0,62	0,61	-
15.04.2025	4,076	0	35,917	25,392	0	35,334	25,181	0	24	0	59,5	42,9	0,61	0,6	-
16.04.2025	4,153	0	37,123	26,365	0	36,517	26,14	0	24	0	59,7	43,5	0,61	0,61	-
17.04.2025	4,3	0	36,053	23,797	0	35,48	23,602	0	24	0	58,9	42,5	0,6	0,6	-
18.04.2025	3,692	0	33,365	23,958	0	32,829	23,759	0	24	0	59,3	42,9	0,61	0,61	-
19.04.2025	3,887	0	34,312	23,917	0	33,766	23,72	0	24	0	59	42,7	0,61	0,6	-
20.04.2025	3,772	0	33,774	23,944	0	33,234	23,747	0	24	0	59	42,7	0,61	0,6	-
21.04.2025	3,895	0	34,43	23,872	0	33,881	23,675	0	24	0	58,9	42,9	0,61	0,6	-
22.04.2025	3,896	0	34,464	23,945	0	33,921	23,75	0	24	0	58,7	42,6	0,61	0,6	-
23.04.2025	4,017	0	34,921	23,973	0	34,369	23,779	0	24	0	58,8	42,4	0,61	0,6	-
Итого:	121,156	0	1072,127	756,002	0	1054,815	749,696	0	719	0	0	0	0	0	0
Гкал	28,938														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 719

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	1935,23	18763,588	14051,432	0	18447,016	13917,163	0	0	0
23.04.2025	2056,385	19835,711	14807,438	0	19501,83	14666,862	0	0	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.04.2025 7:59:07