

#10295#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2021 по 20.04.2021

Потребитель Дворец спорта «Юность», МАУ
Адрес потребителя Баграмяна 2, Калининград (Спорткомплекс)
Номер абонента 4754
Порядковый номер 1183
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 31884
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.03.2021	8,74	276,6	24	0	79	51,8	1,8
22.03.2021	8,61	278,6	24	0	77,2	50,6	2,6
23.03.2021	8,24	287	24	0	75,2	50,5	3,9
24.03.2021	7,88	283,3	24	0	73,3	49,4	4,8
25.03.2021	6,21	205,9	24	0	71,2	44,2	6,9
26.03.2021	5,06	138,4	24	0	69,8	38,3	5,1
27.03.2021	5,01	139,7	24	0	70,7	39,9	8,7
28.03.2021	4,8	133,3	24	0	70	39	5,8
29.03.2021	6,05	181,3	24	0	70,4	41,3	7,8
30.03.2021	6,57	218,2	24	0	70,8	44,9	9,8
31.03.2021	6,44	220,9	24	0	70,9	45,8	8,7
01.04.2021	6,26	206	24	0	70,7	44,5	4,7
02.04.2021	6,25	198,7	24	0	71	44	3,8
03.04.2021	6,22	200,8	24	0	70,9	44,2	3,8
04.04.2021	6,16	202,6	24	0	70,8	44,6	4,2
05.04.2021	6,56	213,6	24	0	71,3	44,9	2,7
06.04.2021	7,42	249,2	24	0	73,4	47,7	2,6
07.04.2021	7,72	282,8	24	0	72,6	48,9	2,8
08.04.2021	7,78	283,8	24	0	73,3	49,6	4,3
09.04.2021	7,09	254	24	0	71,8	47,8	7,2
10.04.2021	6,68	246	24	0	69,9	46,6	4,9
11.04.2021	6,71	260,8	24	0	70	47,8	10,3
12.04.2021	5,32	178,7	24	0	69,7	42,2	7,7
13.04.2021	4,48	117,3	24	0	69,1	36,2	4,7
14.04.2021	5,28	156,1	24	0	68,9	39,3	4,1
15.04.2021	7,01	248,2	24	0	69,9	45,2	5,8
16.04.2021	7,17	268,5	24	0	70,2	47,2	5,6
17.04.2021	6,88	267	24	0	69,8	47,7	8,3
18.04.2021	6,67	270,4	24	0	69,9	48,7	10,4
19.04.2021	5,1	175,2	24	0	69,5	43	11
20.04.2021	3,69	100,9	24	0	69,3	37,6	-
Итого:	200,06	6743,8	744	0	0	0	0
Гкал	172,05						

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.03.2021	5581,56	193574,3	28704,24
20.04.2021	5781,62	200318,1	29448,24

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.04.2021 7:18:29