

#31614#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2023 по 20.10.2023

Потребитель Лицей 35 им. Буткова В.В., МАОУ
Адрес потребителя Баграмяна 34, Калининград
Номер абонента 4713
Порядковый номер 8218
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 10990
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.09.2023	0,407	0	32,35	0	0	31,873	0	0	24	0	0	0	56,6	44	0	0,51	0,47	0	-
22.09.2023	0,417	0	33,24	0	0	32,742	0	0	24	0	0	0	57	44,5	0	0,5	0,46	0	-
23.09.2023	0,265	0	31,94	0	0	31,505	0	0	24	0	0	0	54,3	45,9	0	0,5	0,47	0	-
24.09.2023	0,27	0	32,2	0	0	31,761	0	0	24	0	0	0	54,3	45,8	0	0,5	0,47	0	-
25.09.2023	0,438	0	35,69	0	0	35,172	0	0	24	0	0	0	56,1	43,9	0	0,49	0,47	0	-
26.09.2023	0,391	0	35,03	0	0	34,531	0	0	24	0	0	0	55,6	44,4	0	0,5	0,47	0	-
27.09.2023	0,419	0	34,88	0	0	34,373	0	0	24	0	0	0	56,2	44,2	0	0,51	0,48	0	-
28.09.2023	0,396	0	34,48	0	0	33,983	0	0	24	0	0	0	55,9	44,4	0	0,51	0,48	0	-
29.09.2023	0,38	0	35,13	0	0	34,633	0	0	24	0	0	0	55,4	44,6	0	0,51	0,48	0	-
30.09.2023	0,28	0	32,25	0	0	31,805	0	0	24	0	0	0	54,6	45,8	0	0,51	0,48	0	-
01.10.2023	0,279	0	32,57	0	0	32,123	0	0	24	0	0	0	54,5	45,8	0	0,51	0,48	0	-
02.10.2023	0,41	0	35,05	0	0	34,543	0	0	24	0	0	0	56	44,3	0	0,51	0,48	0	-
03.10.2023	0,356	0	35,11	0	0	34,619	0	0	24	0	0	6	54,9	44,7	0	0,43	0,36	0	-
04.10.2023	0,35	0	33,32	0	0	32,855	0	0	24	0	0	0	54,8	44,4	0	0,38	0,28	0	-
05.10.2023	0,36	0	32,28	0	0	31,82	0	0	24	0	0	0	55,5	44,3	0	0,39	0,27	0	-
06.10.2023	0,384	0	33,42	0	0	32,941	0	0	24	0	0	0	55,6	44,1	0	0,39	0,28	0	-
07.10.2023	0,275	0	31,85	0	0	31,413	0	0	24	0	0	0	54,4	45,7	0	0,41	0,28	0	-
08.10.2023	0,28	0	32,87	0	0	32,421	0	0	24	0	0	0	54,3	45,6	0	0,4	0,28	0	-
09.10.2023	0,454	0	35,03	0	0	34,511	0	0	24	0	0	0	56,6	43,6	0	0,4	0,28	0	-
10.10.2023	0,43	0	35,41	0	0	34,889	0	0	24	0	0	0	56,4	44,1	0	0,42	0,28	0	-
11.10.2023	0,447	0	34,99	0	0	34,475	0	0	24	0	0	0	56,5	43,8	0	0,47	0,29	0	-
12.10.2023	0,414	0	36,3	0	0	35,787	0	0	24	0	0	0	55,4	44	0	0,51	0,31	0	-
13.10.2023	0,456	0	35,9	0	0	35,372	0	0	24	0	0	2	56,5	43,8	0	0,54	0,33	0	-
14.10.2023	0,296	0	32,86	0	0	32,408	0	0	24	0	0	0	54,7	45,6	0	0,57	0,34	0	-
15.10.2023	0,288	0	35,53	0	0	35,056	0	0	24	0	0	6	53,8	45,7	0	0,55	0,35	0	-
16.10.2023	1,736	0	77,53	0	0	76,097	0	0	24	0	0	0	63,6	41,9	0	0,55	0,34	0	-
17.10.2023	2,472	0	100,35	0	0	98,342	0	0	24	0	0	0	66,6	40,9	0	0,56	0,34	0	-
18.10.2023	2,395	0	91,29	0	0	89,483	0	0	24	0	0	0	66,1	39,3	0	0,54	0,36	0	-
19.10.2023	2,833	0	115,71	0	0	113,303	0	0	24	0	0	0	68	42,9	0	0,54	0,36	0	-
20.10.2023	3,032	0	119,73	0	0	117,073	0	0	24	0	0	0	70,5	44,6	0	0,56	0,34	0	-
Итого:	21,61	0	1354,29	0	0	1331,909	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,61																		

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
20.09.2023	3323,06	314838,625	0	0	307434,375	0	0	42286,87	756,58	1045,98	11,42
20.10.2023	3344,671	316192,906	0	0	308766,281	0	0	43006,87	1476,58	1045,98	11,42

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.10.2023 7:27:11