

#75650#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2024 по 23.03.2024

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Колхозная 8, Калининград
5346
4759
ВКТ-7
00120013
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|-------------|--------------|------------|------------|---------|---------|-----------|-------------|------------|--------|-----------|-----------|-------|------------|------------|----------------|
| 24.02.2024 | 1,466 | 0,007 | 137,12 | 136,23 | 135,76 | 135,48 | 0,28 | 24 | 0 | 0 | 46,3 | 35,5 | 10,75 | 0,7 | 0,7 | - |
| 25.02.2024 | 1,394 | 0,013 | 137,39 | 136,5 | 136,05 | 135,67 | 0,38 | 24 | 0 | 0 | 45,3 | 35,2 | 10,17 | 0,7 | 0,7 | - |
| 26.02.2024 | 1,247 | 0,009 | 137,18 | 136,41 | 135,99 | 135,64 | 0,35 | 24 | 0 | 0 | 43,2 | 34,1 | 9,12 | 0,7 | 0,7 | - |
| 27.02.2024 | 1,216 | 0,013 | 136,88 | 136,07 | 135,7 | 135,35 | 0,35 | 24 | 0 | 0 | 42,7 | 33,8 | 8,89 | 0,7 | 0,7 | - |
| 28.02.2024 | 1,287 | 0,013 | 136,79 | 135,91 | 135,57 | 135,19 | 0,38 | 24 | 0 | 0 | 43,4 | 33,9 | 9,42 | 0,7 | 0,7 | - |
| 29.02.2024 | 1,594 | 0,016 | 137,59 | 136,54 | 136,1 | 135,68 | 0,42 | 24 | 0 | 0 | 48 | 36,4 | 11,61 | 0,7 | 0,7 | - |
| 01.03.2024 | 1,264 | 0,013 | 136,78 | 135,9 | 135,55 | 135,15 | 0,4 | 24 | 0 | 0 | 43,5 | 34,3 | 9,23 | 0,7 | 0,7 | - |
| 02.03.2024 | 1,339 | 0,014 | 136,87 | 135,93 | 135,62 | 135,21 | 0,41 | 24 | 0 | 0 | 44,3 | 34,5 | 9,78 | 0,7 | 0,7 | - |
| 03.03.2024 | 1,386 | 0,019 | 137,26 | 136,25 | 135,95 | 135,45 | 0,5 | 24 | 0 | 0 | 45 | 34,9 | 10,09 | 0,7 | 0,7 | - |
| 04.03.2024 | 1,644 | 0,016 | 138,13 | 137,02 | 136,57 | 136,17 | 0,4 | 24 | 0 | 0 | 49 | 37 | 11,96 | 0,7 | 0,7 | - |
| 05.03.2024 | 1,746 | 0,017 | 138,33 | 137,14 | 136,67 | 136,22 | 0,45 | 24 | 0 | 0 | 50,6 | 38 | 12,69 | 0,7 | 0,7 | - |
| 06.03.2024 | 1,724 | 0,015 | 138,34 | 137,16 | 136,7 | 136,31 | 0,39 | 24 | 0 | 0 | 49,6 | 37 | 12,55 | 0,7 | 0,7 | - |
| 07.03.2024 | 1,792 | 0,012 | 139,19 | 138,01 | 137,48 | 137,12 | 0,36 | 24 | 0 | 0 | 50,8 | 37,8 | 12,97 | 0,7 | 0,7 | - |
| 08.03.2024 | 1,796 | 0,009 | 138,96 | 137,81 | 137,21 | 136,91 | 0,3 | 24 | 0 | 0 | 51,2 | 38,2 | 13,04 | 0,7 | 0,7 | - |
| 09.03.2024 | 2,19 | 0,014 | 139,73 | 138,34 | 137,66 | 137,29 | 0,37 | 24 | 0 | 0 | 56,3 | 40,5 | 15,83 | 0,7 | 0,7 | - |
| 10.03.2024 | 2,007 | 0,005 | 139,32 | 138,13 | 137,36 | 137,12 | 0,24 | 24 | 0 | 0 | 54,5 | 39,9 | 14,59 | 0,7 | 0,7 | - |
| 11.03.2024 | 1,793 | 0,009 | 138,33 | 137,24 | 136,68 | 136,36 | 0,32 | 24 | 0 | 0 | 50,4 | 37,3 | 13,07 | 0,7 | 0,7 | - |
| 12.03.2024 | 1,982 | 0,008 | 139,08 | 137,93 | 137,24 | 136,97 | 0,27 | 24 | 0 | 0 | 53,8 | 39,4 | 14,4 | 0,7 | 0,7 | - |
| 13.03.2024 | 1,635 | 0,009 | 138,2 | 137,25 | 136,68 | 136,38 | 0,3 | 24 | 0 | 0 | 48,9 | 37 | 11,89 | 0,7 | 0,7 | - |
| 14.03.2024 | 1,443 | 0,005 | 137,77 | 136,92 | 136,37 | 136,15 | 0,22 | 24 | 0 | 0 | 46,3 | 35,8 | 10,53 | 0,7 | 0,7 | - |
| 15.03.2024 | 1,206 | 0,009 | 137,21 | 136,45 | 136,04 | 135,73 | 0,31 | 24 | 0 | 0 | 42,6 | 33,8 | 8,82 | 0,7 | 0,7 | - |
| 16.03.2024 | 1,284 | 0,005 | 137,85 | 137,02 | 136,58 | 136,3 | 0,28 | 24 | 0 | 0 | 44 | 34,7 | 9,35 | 0,7 | 0,7 | - |
| 17.03.2024 | 1,831 | 0,014 | 139,3 | 138,13 | 137,58 | 137,18 | 0,4 | 24 | 0 | 0 | 51,3 | 38,1 | 13,22 | 0,7 | 0,7 | - |
| 18.03.2024 | 1,727 | 0,011 | 139,04 | 137,95 | 137,36 | 137,03 | 0,33 | 24 | 0 | 0 | 50,4 | 37,9 | 12,5 | 0,7 | 0,7 | - |
| 19.03.2024 | 1,843 | 0,012 | 139,3 | 138,12 | 137,59 | 137,2 | 0,39 | 24 | 0 | 0 | 51,6 | 38,2 | 13,33 | 0,7 | 0,7 | - |
| 20.03.2024 | 1,577 | 0,011 | 138,77 | 137,77 | 137,28 | 136,91 | 0,37 | 24 | 0 | 0 | 47,9 | 36,5 | 11,42 | 0,7 | 0,7 | - |
| 21.03.2024 | 1,492 | 0,007 | 138,46 | 137,51 | 137 | 136,72 | 0,28 | 24 | 0 | 0 | 46,6 | 35,8 | 10,82 | 0,7 | 0,7 | - |
| 22.03.2024 | 1,474 | 0,015 | 138,51 | 137,55 | 137,16 | 136,74 | 0,42 | 24 | 0 | 0 | 46,4 | 35,7 | 10,66 | 0,7 | 0,7 | - |
| 23.03.2024 | 1,388 | 0,01 | 138,06 | 137,14 | 136,73 | 136,42 | 0,31 | 24 | 0 | 0 | 45 | 34,9 | 10,1 | 0,7 | 0,7 | - |
| Итого: | 45,767 | 0 | 4005,74 | 3976,33 | 3962,23 | 3952,05 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 45,767 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

696

696

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 23.02.2024 | 1413,063 | 107625,7 | 107801,53 | 106143 | 106974,7 |
| 23.03.2024 | 1458,83 | 111631,44 | 111777,86 | 110105,23 | 110926,75 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.03.2024 8:04:05