

#126272#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК  
Артиллерийская 27, Калининград  
5346  
6785  
ВКТ-7  
00207544  
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	1,801	-0,025	294,83	295,23	291,49	292,67	-1,18	24	0	0	49,1	42,8	6,33	0,6	0,4	5,5
25.03.2025	1,576	-0,028	295,69	296,27	292,54	293,83	-1,29	24	0	0	47	41,5	5,56	0,6	0,4	4,4
26.03.2025	1,689	-0,03	296,69	297,2	293,49	294,69	-1,2	24	0	0	48	42,1	5,9	0,6	0,4	6,9
27.03.2025	1,676	-0,025	297,47	297,97	294,23	295,43	-1,2	24	0	0	48,2	42,4	5,85	0,6	0,4	5,7
28.03.2025	1,356	-0,021	296,4	297,09	293,71	294,86	-1,15	24	0	0	44	39,3	4,74	0,6	0,4	8,9
29.03.2025	1,327	-0,026	295,91	296,64	293,19	294,44	-1,25	24	0	0	44,1	39,4	4,66	0,6	0,4	9,9
30.03.2025	1,54	-0,028	295,84	296,51	292,88	294,18	-1,3	24	0	0	46,2	40,8	5,42	0,6	0,4	6,8
31.03.2025	1,482	-0,03	295,68	296,36	292,75	294,06	-1,31	24	0	0	45,8	40,6	5,22	0,6	0,4	5,9
01.04.2025	1,634	-0,028	296,53	297,1	293,43	294,67	-1,24	24	0	0	47,2	41,5	5,72	0,6	0,4	-
02.04.2025	1,437	-0,026	296,68	297,33	293,8	295,06	-1,26	24	0	0	45,1	40,1	5,03	0,6	0,4	-
03.04.2025	1,272	-0,024	296,25	296,97	293,58	294,84	-1,26	24	0	0	43,3	38,8	4,48	0,6	0,4	-
04.04.2025	1,396	-0,023	297	297,64	294,22	295,42	-1,2	24	0	0	44,3	39,4	4,89	0,6	0,4	-
05.04.2025	1,667	-0,015	249,3	249,43	246,29	247,12	-0,83	24	0	0	51	44,1	6,88	0,6	0,4	-
06.04.2025	1,339	-0,014	196,61	196,68	194,25	194,89	-0,64	24	0	0	50,7	43,7	6,98	0,6	0,4	-
07.04.2025	1,962	-0,037	298,9	299,4	295,18	296,57	-1,39	24	0	0	51,4	44,6	6,84	0,6	0,4	-
08.04.2025	1,871	-0,03	298,09	298,59	294,57	295,87	-1,3	24	0	0	50,1	43,6	6,52	0,6	0,4	-
09.04.2025	1,916	-0,029	298,29	298,68	294,66	295,87	-1,21	24	0	0	50,9	44,2	6,66	0,6	0,4	-
10.04.2025	1,99	-0,031	298,98	299,29	295,15	296,37	-1,22	24	0	0	52,1	45,2	6,91	0,6	0,4	-
11.04.2025	1,743	-0,029	298,79	299,27	295,41	296,67	-1,26	24	0	0	48,8	42,8	6,07	0,6	0,4	-
12.04.2025	1,515	-0,023	298,13	298,76	295,11	296,36	-1,25	24	0	0	46,1	40,8	5,28	0,6	0,4	-
13.04.2025	1,188	-0,026	296,73	297,62	294,19	295,48	-1,29	24	0	0	42,5	38,3	4,17	0,6	0,4	-
14.04.2025	0,627	-0,001	182,74	182,97	181,4	181,79	-0,39	24	0	1	40,2	36,7	3,48	0,6	0,4	-
15.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	20,8	20,8	0,02	0,6	0,4	-
16.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	19,7	19,2	0,47	0,6	0,4	-
17.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	19,4	19	0,47	0,6	0,4	-
18.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	19,5	19	0,5	0,6	0,4	-
19.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	19,6	19,1	0,48	0,6	0,4	-
20.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	19,4	18,9	0,47	0,6	0,4	-
21.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	19,1	18,7	0,42	0,6	0,4	-
22.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	18,7	18,3	0,37	0,6	0,4	-
23.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	18,4	18	0,35	0,6	0,4	-
Итого:	34,004	0	6271,53	6283	6205,52	6231,14	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	34,004															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2025	702,547	88769,54	88011,74	87540,68	87105,68
23.04.2025	736,551	95041,07	94294,74	93746,2	93336,82

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.04.2025 8:30:35