

#66772#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.12.2023 по 23.01.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Артиллерийская 27, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 00207544	Показания прибора, Гкал 23.01.2024	Предыдущие показания, Гкал 23.12.2023	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	142,75	55,128	87.622
Количество тепловой энергии, система 2	40,846	17,61	23.236

Подпись исполнителя _____



#65668#

Отчёт за период с 23.12.2023 по 23.01.2024.

Номер абонента 5346
Порядковый номер 6786
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00207544
Номер системы 2
Отчёт сформирован 29.01.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dM _г , т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.12.2023	-	0,838	0,381	26,5	17,56	26,08	17,32	8,76	24	0	0	60,9	43,1	17,77	0,42	0,38
25.12.2023	-	0,754	0,319	24,92	17,27	24,48	17,03	7,45	24	0	0	60,5	42,5	17,96	0,42	0,38
26.12.2023	-	0,767	0,326	24,93	17,15	24,48	16,91	7,57	24	0	0	60,9	42,7	18,13	0,42	0,38
27.12.2023	-	0,747	0,311	24,76	17,36	24,32	17,12	7,2	24	0	0	60,9	42,8	18,13	0,42	0,38
28.12.2023	-	0,797	0,35	25,78	17,57	25,36	17,33	8,03	24	0	0	60,8	43	17,76	0,42	0,38
29.12.2023	-	0,786	0,341	24,93	16,84	24,51	16,6	7,91	24	0	0	60,9	42,7	18,22	0,42	0,38
30.12.2023	-	0,898	0,423	27,14	17,23	26,68	16,99	9,69	24	0	0	61,3	43,3	18,03	0,42	0,38
31.12.2023	-	0,948	0,463	28,4	17,79	27,89	17,55	10,34	24	0	0	61,7	44	17,69	0,42	0,38
01.01.2024	-	0,716	0,286	23,82	17,03	23,4	16,79	6,61	24	0	0	61,1	42,7	18,45	0,42	0,38
02.01.2024	-	0,778	0,325	24,75	16,93	24,31	16,69	7,62	24	0	0	61,3	42,6	18,63	0,42	0,38
03.01.2024	-	0,77	0,314	24,72	17,18	24,29	16,94	7,35	24	0	0	61,4	42,5	18,84	0,42	0,38
04.01.2024	-	0,811	0,346	25,35	17,11	24,93	16,87	8,06	24	0	0	61,3	42,4	18,84	0,42	0,38
05.01.2024	-	0,752	0,311	24,6	17,27	24,2	17,03	7,17	24	0	0	61,1	42,6	18,5	0,42	0,38
06.01.2024	-	0,84	0,371	25,96	17,16	25,54	16,92	8,62	24	0	0	61,3	42,8	18,55	0,42	0,38
07.01.2024	-	0,827	0,348	25,7	17,37	25,29	17,13	8,16	24	0	0	61,4	42,5	18,93	0,42	0,38
08.01.2024	-	0,839	0,356	26,17	17,67	25,75	17,43	8,32	24	0	0	61,4	42,4	18,94	0,42	0,38
09.01.2024	-	0,674	0,273	22,21	15,51	21,85	15,31	6,54	24	0	1	60,2	41,9	18,26	0,42	0,38
10.01.2024	-	0,753	0,341	23,75	15,69	23,33	15,48	7,85	24	0	0	60,7	42,7	18,02	0,42	0,38
11.01.2024	-	0,74	0,325	23,42	15,6	22,99	15,4	7,59	24	0	0	60,8	42,7	18,08	0,42	0,38
12.01.2024	-	0,73	0,322	23,35	15,69	22,93	15,47	7,46	24	0	0	60,8	42,9	17,86	0,42	0,38
13.01.2024	-	0,802	0,374	24,57	15,77	24,17	15,55	8,62	24	0	0	60,9	43,2	17,71	0,42	0,38
14.01.2024	-	0,805	0,381	24,74	15,86	24,34	15,64	8,7	24	0	0	60,8	43,3	17,57	0,42	0,38
15.01.2024	-	0,789	0,368	24,37	15,71	23,94	15,48	8,46	24	0	0	60,9	43,3	17,62	0,42	0,38
16.01.2024	-	0,704	0,322	22,87	15,05	22,48	14,87	7,61	24	0	0	59,7	42,6	17,04	0,42	0,38
17.01.2024	-	0,624	0,387	22,27	12,08	21,97	11,91	10,06	24	0	1	51,6	42,5	9,06	0,42	0,38
18.01.2024	-	0,725	0,357	23,1	14,86	22,68	14,67	8,01	24	0	0	60,6	44,3	16,36	0,42	0,38
19.01.2024	-	0,254	0,104	12,33	9,83	12,2	9,75	2,45	24	0	0	54,3	42,4	11,95	0,42	0,38
20.01.2024	-	0,403	0,17	13,91	9,42	13,73	9,33	4,4	24	0	0	56,7	40,8	15,91	0,42	0,38
21.01.2024	-	0,814	0,369	25,9	17,28	25,48	17,04	8,44	24	0	0	61	43,3	17,63	0,42	0,38
22.01.2024	-	0,793	0,358	25,69	17,3	25,26	17,06	8,2	24	0	0	60,8	43,5	17,28	0,42	0,38
23.01.2024	-	0,758	0,336	25,22	17,39	24,8	17,15	7,65	24	0	0	60,7	43,5	17,24	0,42	0,38
Итого:	-	23,236	10,358	746,13	499,53	733,66	492,76	240,9	744	0	-	60,28	42,82	17,45	0,42	0,38

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.12.2023	17,61	539,62	355,36	530,39	351,9
23.01.2024	40,846	1285,75	854,89	1264,05	844,66

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения