

#9658#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2023 по 20.03.2023

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
 Адрес потребителя Артиллерийская 29, Калининград
 Номер абонента 5346
 Порядковый номер 6796
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00206985
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2023	1,874	0,095	123,17	120,26	121,49	119,3	2,19	24	0	0	54,6	40	14,69	0,6	0,4	3,1
25.02.2023	1,83	0,094	123,11	120,23	121,43	119,27	2,16	24	0	0	54,1	39,7	14,35	0,6	0,4	1,3
26.02.2023	1,891	0,093	123,19	120,27	121,51	119,31	2,2	24	0	0	54,8	39,9	14,84	0,6	0,4	0,3
27.02.2023	1,943	0,093	123,27	120,31	121,53	119,35	2,18	24	0	0	55,6	40,3	15,27	0,6	0,4	-1,2
28.02.2023	1,945	0,092	123,22	120,26	121,47	119,3	2,17	24	0	0	55,7	40,4	15,28	0,6	0,4	-1,2
01.03.2023	1,833	0,09	122,99	120,1	121,31	119,14	2,17	24	0	0	54	39,6	14,38	0,6	0,4	3,1
02.03.2023	1,839	0,09	122,98	120,08	121,3	119,12	2,18	24	0	0	54,1	39,7	14,43	0,6	0,4	1,9
03.03.2023	1,79	0,093	122,91	120,04	121,23	119,08	2,15	24	0	0	53,5	39,4	14,07	0,6	0,4	3,6
04.03.2023	1,757	0,091	122,85	120	121,21	119,04	2,17	24	0	0	52,9	39,2	13,77	0,6	0,4	1,8
05.03.2023	1,856	0,095	122,94	120,05	121,26	119,09	2,17	24	0	0	54,3	39,7	14,59	0,6	0,4	-0,5
06.03.2023	1,895	0,093	122,97	120,04	121,28	119,08	2,2	24	0	0	54,8	39,9	14,89	0,6	0,4	-0,9
07.03.2023	1,903	0,088	120,65	117,75	118,94	116,82	2,12	24	0	0	55,3	40	15,28	0,6	0,4	-1,6
08.03.2023	1,88	0,091	124,22	121,29	122,54	120,33	2,21	24	0	0	54,2	39,6	14,6	0,6	0,4	-0,2
09.03.2023	1,749	0,074	105,01	102,43	103,51	101,67	1,84	24	0	1	55,9	39,8	16,19	0,6	0,4	-3,2
10.03.2023	2,039	0,09	124,37	121,32	122,53	120,36	2,17	24	0	0	56,3	40,4	15,91	0,6	0,4	-2,6
11.03.2023	1,992	0,092	123,94	120,93	122,18	119,97	2,21	24	0	0	55,7	40,1	15,56	0,6	0,4	-1
12.03.2023	1,926	0,095	123,73	120,76	122,05	119,8	2,25	24	0	0	54,8	39,7	15,04	0,6	0,4	-0,3
13.03.2023	1,823	0,089	119,28	116,46	117,67	115,56	2,11	24	0	0	54	39,2	14,79	0,6	0,4	0
14.03.2023	1,828	0,091	124,87	121,94	123,19	120,98	2,21	24	0	0	54,2	40,1	14,11	0,6	0,4	8,8
15.03.2023	1,704	0,091	124,57	121,71	122,97	120,77	2,2	24	0	0	52,2	39	13,15	0,6	0,4	4,4
16.03.2023	1,324	0,059	96,7	94,54	95,56	93,91	1,65	24	0	1	50,4	37,2	13,2	0,6	0,4	1,8
17.03.2023	1,705	0,077	121,87	119,08	120,38	118,25	2,13	24	0	0	51,7	38,3	13,44	0,6	0,4	2,2
18.03.2023	1,65	0,077	120,05	117,31	118,61	116,54	2,07	24	0	0	51,5	38,3	13,22	0,6	0,4	6,6
19.03.2023	1,673	0,081	119,98	117,23	118,46	116,38	2,08	24	0	0	52,6	39,1	13,41	0,6	0,4	8,8
20.03.2023	1,417	0,083	119,59	116,97	118,26	116,14	2,12	24	0	0	48,7	37,4	11,28	0,6	0,4	-
Итого:	45,066	0	3022,43	2951,36	2981,87	2928,56	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	45,066															

Общее время работы системы, ч 600

Период нормальной работы системы, ч 600

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2023	424,348	30819,53	30138,45	30394,65	29897,19
20.03.2023	469,414	33841,96	33089,81	33376,52	32825,75

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 28.03.2023 13:21:34