

#78537#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/03/24г.-23/04/24г.

Абонент: УКЛР

Адрес: Артиллерийская, 29

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

М сет. воды = т.сут Мгвс = т.сут

G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Тхв = 0.00°C

Заводской номер 00206985

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

Т3=0

КС=0x3D0E

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.03.2024	47,78	38,1	9,68	158,51	156,8	154,42	153,36	3,44	6	4	1,65	0,13	24	0	
24.03.2024	48,8	38,76	10,04	159,33	157,54	155,18	154,07	3,47	6	4	1,717	0,134	24	0	
25.03.2024	48,53	38,66	9,87	160,07	158,27	155,93	154,79	3,48	6	4	1,697	0,134	24	0	
26.03.2024	46,02	37,2	8,82	159,78	158,18	155,78	154,74	3,44	6	4	1,527	0,128	24	0	
27.03.2024	43,78	35,9	7,88	158,87	157,42	155,02	154,1	3,32	6	4	1,363	0,116	24	0	
28.03.2024	40,37	33,78	6,59	157,84	156,59	154,18	153,37	3,22	6	4	1,146	0,107	24	0	
29.03.2024	41,44	34,57	6,87	157,91	156,62	154,22	153,36	3,26	6	4	1,195	0,111	24	0	
30.03.2024	39,62	33,65	5,97	158,32	157,12	154,74	153,9	3,22	6	4	1,049	0,105	24	0	
31.03.2024	38,84	33,36	5,48	158,85	157,65	155,3	154,57	3,08	6	4	0,969	0,096	24	0	
01.04.2024	39,09	33,74	5,35	158,85	157,65	155,3	154,52	3,13	6	4	0,95	0,101	24	0	
02.04.2024	41,27	34,74	6,53	158,46	157,19	154,81	153,92	3,27	6	4	1,145	0,112	24	0	
03.04.2024	53,77	41,93	11,84	159,33	157,18	155,01	153,73	3,45	6	4	2,007	0,142	24	0	
04.04.2024	51,78	40,81	10,97	159,18	157,19	154,94	153,69	3,5	6	4	1,868	0,145	24	0	
05.04.2024	41,47	34,73	6,74	158,72	157,38	154,98	154,13	3,25	6	4	1,179	0,113	24	0	
06.04.2024	40,42	33,84	6,58	159,23	157,98	155,53	154,76	3,22	6	4	1,149	0,106	24	0	
07.04.2024	41,55	34,93	6,62	159,36	158,01	155,61	154,76	3,25	6	4	1,164	0,112	24	0	
08.04.2024	38,84	33,18	5,66	158,39	157,19	154,76	154,04	3,15	6	4	0,999	0,102	24	0	
09.04.2024	38,91	33,65	5,26	157,78	156,58	154,17	153,42	3,16	6	4	0,934	0,102	24	0	
10.04.2024	38,97	33,5	5,47	73,75	73,18	72,06	71,7	1,48	6	4	0,451	0,047	24	0	*
11.04.2024	18,36	18,5	-0,14	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
12.04.2024	17,69	17,64	0,05	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
13.04.2024	17,32	17,25	0,07	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
14.04.2024	16,88	16,78	0,1	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
15.04.2024	16,2	15,43	0,77	0	0	0,01	0,01	-0,01	6	4	0	0	24	0	*
16.04.2024	15,87	15,7	0,17	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
17.04.2024	15,62	15,46	0,16	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
18.04.2024	14,56	15,91	-1,35	0,04	0,04	0,37	0,37	-0,33	6	4	-0,004	-0,004	24	0	*
19.04.2024	44,47	32,74	11,73	77,88	77,15	76,2	75,8	1,35	6	4	0,95	0,045	24	0	*
20.04.2024	48,6	35,78	12,82	112,72	111,45	110,44	109,78	1,67	6	4	1,491	0,06	24	0	
21.04.2024	48,51	35,89	12,62	112,29	111,07	110,02	109,35	1,72	6	4	1,466	0,063	24	0	
22.04.2024	51,06	37,1	13,96	110,69	109,32	108,4	107,68	1,64	6	4	1,593	0,06	24	0	
23.04.2024	51,59	37,43	14,16	109,47	108,12	107,16	106,45	1,67	6	4	1,593	0,065	24	0	
Итого:				3455,6	3422,87	3374,5	3354,37	68,5			31,248	2,432	768	0	
Средние:	37,43	30,95	6,47						6	4					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/03/2424:00	61387,03	60562,97	59775,32	59304,56	1258,41	834,084	52,387	18728	28
23/04/2424:00	64842,65	63985,84	63149,86	62658,93	1326,91	865,332	54,819	19496	28
Итого:	3455,62	3422,87	3374,54	3354,37	68,5	31,248	2,432	768	0

Период нормальной работы 768ч
Период отсутств. счета тепл. энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 19531ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж. организации

