

#34856#

Отчёт по теплопотреблению за период с 11.10.2023 по 23.10.2023

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Артиллерийская 47, Калининград
5346
5926
ВКТ-7
00207566
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
12.10.2023	0,025	0,025	1,57	0,03	1,57	0,03	1,54	24	0	1	14,2	14,4	-0,16	0,6	0,4	-
13.10.2023	1,394	-0,008	126,98	126,15	124,33	124,26	0,07	24	0	1	68	56,8	11,11	0,6	0,4	-
14.10.2023	2,934	0,022	269,16	267,37	263,51	263,23	0,28	24	0	0	68,4	57,4	11,04	0,6	0,4	-
15.10.2023	2,54	-0,059	234,27	234,35	229,59	231,06	-1,47	24	0	0	66,3	54,9	11,39	0,6	0,4	-
16.10.2023	2,677	-0,131	254,21	255,43	248,85	251,56	-2,71	24	0	0	68,4	57,1	11,35	0,6	0,4	-
17.10.2023	3,034	-0,11	250,52	251,23	245,24	247,62	-2,38	24	0	0	68,4	55,5	12,87	0,6	0,4	-
18.10.2023	3,259	-0,16	253,76	255,24	248,42	251,72	-3,3	24	0	0	68,3	54,5	13,81	0,6	0,4	-
19.10.2023	3,255	-0,139	242,35	243,67	237,28	240,33	-3,05	24	0	0	68,4	54,1	14,38	0,6	0,4	-
20.10.2023	3,346	-0,148	235,48	236,77	230,4	233,52	-3,12	24	0	0	69,3	54,1	15,23	0,6	0,4	-
21.10.2023	3,308	-0,151	241,57	242,99	236,43	239,65	-3,22	24	0	0	68,9	54,2	14,7	0,6	0,4	-
22.10.2023	3,189	-0,171	254,35	256,07	248,96	252,47	-3,51	24	0	0	68,5	54,9	13,55	0,6	0,4	-
23.10.2023	3,19	-0,17	260,24	262,06	254,73	258,29	-3,56	24	0	0	68,6	55,3	13,25	0,6	0,4	-
Итого:	32,151	0	2624,46	2631,36	2569,31	2593,74	0	288	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	32,151															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

288

288

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
11.10.2023	3255,027	197162,23	199299,63	192810,92	196744,02
23.10.2023	3287,178	199786,69	201930,99	195380,23	199337,76

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.10.2023 15:43:02