

#120632#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Артиллерийская 51, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 5265	Показания прибора, Гкал 23.03.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.02.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	3189,875	3103,417	86.458
Количество тепловой энергии, система 2	3436,726	3325,264	111.462

квитировано V2

Подпись исполнителя _____



от 01.03.25 ксер V2
версия

#119818#

Отчёт за период с 23.02.2025 по 23.03.2025.

Номер абонента 5346
 Порядковый номер 8788
 Тип теплосчётчика ВКТ-9
 Заводской номер 5265
 Номер системы 2
 Отчёт сформирован 28.03.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnap, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
24.02.2025	-	1,401	0	55,345	37,478	0	54,39	37,079	0	24	0	0	0	61,4	48,1	0	0,5	0,5	0
25.02.2025	-	2,577	0	62,26	16,698	0	61,183	16,525	0	24	0	3	2	61,5	47,4	0	0,49	0,51	0
26.02.2025	-	3,634	0	70,87	0,003	0	69,654	0,002	0	24	0	2	2	61,2	52,2	0	0,47	0,5	0
27.02.2025	-	3,893	0	75,185	0,008	0	73,876	0,007	0	24	0	2	0	61,8	53,1	0	0,5	0,53	0
28.02.2025	-	3,721	0	71,88	0	0	70,629	0	0	24	0	2	0	61,7	52,4	0	0,5	0,53	0
01.03.2025	-	3,829	0	73,935	0	0	72,647	0	0	24	0	2	0	61,8	52,4	0	0,5	0,53	0
02.03.2025	-	3,905	0	75,835	0,003	0	74,527	0,002	0	24	0	2	0	61,4	51,5	0	0,5	0,53	0
03.03.2025	-	3,811	0	73,75	0,003	0	72,47	0,002	0	24	0	2	0	61,6	51,7	0	0,5	0,53	0
04.03.2025	-	3,812	0	73,88	0,005	0	72,601	0,005	0	24	0	2	0	61,6	51,8	0	0,5	0,53	0
05.03.2025	-	3,815	0	73,84	0	0	72,559	0	0	24	0	2	0	61,6	52,2	0	0,5	0,53	0
06.03.2025	-	3,642	0	70,88	0,003	0	69,66	0,002	0	24	0	2	2	61,3	52,5	0	0,47	0,5	0
07.03.2025	-	4,26	0	82,21	0,003	0	80,777	0,002	0	24	0	2	0	61,8	53,4	0	0,5	0,54	0
08.03.2025	-	4,578	0	88,576	0	0	87,037	0	0	24	0	2	0	61,6	53,3	0	0,49	0,55	0
09.03.2025	-	4,591	0	88,511	0,003	0	86,964	0,002	0	24	0	2	0	61,8	53,8	0	0,49	0,55	0
10.03.2025	-	4,666	0	89,946	0	0	88,374	0	0	24	0	2	0	61,8	53,6	0	0,49	0,55	0
11.03.2025	-	1,517	0	29,305	0,003	0	28,794	0,002	0	24	0	3	2	61,7	40,8	0	0,22	0,24	0
12.03.2025	-	4,551	0	87,856	0	0	86,324	0	0	24	0	2	0	61,8	53,7	0	0,5	0,55	0
13.03.2025	-	4,47	0	87,106	0	0	85,609	0	0	24	0	2	2	61,3	53	0	0,49	0,55	0
14.03.2025	-	4,544	0	87,746	0,003	0	86,216	0,002	0	24	0	2	0	61,8	52,7	0	0,49	0,55	0
15.03.2025	-	4,572	0	88,361	0	0	86,823	0	0	24	0	2	0	61,7	53	0	0,49	0,55	0
16.03.2025	-	4,592	0	88,801	0,003	0	87,257	0,002	0	24	0	2	0	61,7	53,9	0	0,5	0,55	0
17.03.2025	-	4,523	0	87,516	0,005	0	85,996	0,005	0	24	0	2	0	61,6	53	0	0,5	0,55	0
18.03.2025	-	4,428	0	85,851	0	0	84,365	0	0	24	0	2	0	61,5	52,8	0	0,5	0,55	0
19.03.2025	-	4,494	0	87,006	0,003	0	85,496	0,002	0	24	0	2	0	61,6	52,7	0	0,5	0,55	0
20.03.2025	-	4,473	0	86,356	0	0	84,85	0	0	24	0	2	0	61,8	53,1	0	0,5	0,55	0
21.03.2025	-	4,43	0	85,581	0	0	84,091	0	0	24	0	2	0	61,7	53,1	0	0,5	0,55	0
22.03.2025	-	4,486	0	86,601	0	0	85,091	0	0	24	0	2	0	61,8	53,1	0	0,5	0,55	0
23.03.2025	-	4,245	0	81,98	0,003	0	80,552	0,002	0	24	0	786435	2	61,8	36,9	0	0,49	0,54	0
Итого:	-	111,46	0	2196,969	54,227	0	2158,812	53,643	0	672	0	-	-	61,63	51,47	0	0,49	0,53	0

Общее время работы системы 672 час.

Период нормальной работы системы 672 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	TNar, ч	Ttn, ч	Ttn, ч
23.02.2025	3325,264	102542,211	50386,734	0	100767,992	49835,172	0	51529,58	768	16905,63	0
23.03.2025	3436,726	104739,18	50440,957	0	102926,797	49888,82	0	52201,58	1440	16905,63	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения