

#9384#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2021 по 23.01.2022

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
 Адрес потребителя Артиллерийская 53, Калининград (Отопление ввод 1 и ввод2)
 Номер абонента 5346
 Порядковый номер 7889
 Тип теплосчётчика ВКТ-9
 Заводской номер 5301
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| 24.12.2021 | 1,414 | 0 | 79,39 | 0 | 0 | 77,185 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 79,8 | 61,5 | 0 | 0,41 | 0,37 | 0 | - |
| 25.12.2021 | 1,412 | 0 | 77,615 | 0 | 0 | 75,469 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 79,6 | 60,8 | 0 | 0,41 | 0,37 | 0 | - |
| 26.12.2021 | 1,415 | 0 | 82,643 | 0 | 0 | 80,388 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 79 | 61,4 | 0 | 0,42 | 0,37 | 0 | - |
| 27.12.2021 | 1,466 | 0 | 72,403 | 0 | 0 | 70,307 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 81,6 | 60,8 | 0 | 0,41 | 0,37 | 0 | - |
| 28.12.2021 | 1,473 | 0 | 65,675 | 0 | 0 | 63,73 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 82,7 | 59,6 | 0 | 0,41 | 0,37 | 0 | - |
| 29.12.2021 | 1,43 | 0 | 69,718 | 0 | 0 | 67,74 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 80,7 | 59,6 | 0 | 0,41 | 0,37 | 0 | - |
| 30.12.2021 | 1,342 | 0 | 74,733 | 0 | 0 | 72,757 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 77,5 | 59,1 | 0 | 0,41 | 0,37 | 0 | - |
| 31.12.2021 | 1,227 | 0 | 79,16 | 0 | 0 | 77,266 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,3 | 57,4 | 0 | 0,41 | 0,37 | 0 | - |
| 01.01.2022 | 1,217 | 0 | 79,25 | 0 | 0 | 77,355 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,3 | 57,5 | 0 | 0,41 | 0,37 | 0 | - |
| 02.01.2022 | 1,209 | 0 | 79,028 | 0 | 0 | 77,14 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,2 | 57,5 | 0 | 0,41 | 0,37 | 0 | - |
| 03.01.2022 | 1,213 | 0 | 82,513 | 0 | 0 | 80,539 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,3 | 58,2 | 0 | 0,41 | 0,36 | 0 | - |
| 04.01.2022 | 1,211 | 0 | 81,705 | 0 | 0 | 79,742 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,5 | 58,3 | 0 | 0,41 | 0,36 | 0 | - |
| 05.01.2022 | 1,196 | 0 | 75,865 | 0 | 0 | 74,052 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,2 | 57,1 | 0 | 0,41 | 0,37 | 0 | - |
| 06.01.2022 | 1,22 | 0 | 70,843 | 0 | 0 | 69,101 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 74,4 | 56,8 | 0 | 0,41 | 0,37 | 0 | - |
| 07.01.2022 | 1,28 | 0 | 68,513 | 0 | 0 | 66,737 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 76,6 | 57,4 | 0 | 0,41 | 0,37 | 0 | - |
| 08.01.2022 | 1,306 | 0 | 72,175 | 0 | 0 | 70,286 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 77,1 | 58,5 | 0 | 0,41 | 0,37 | 0 | - |
| 09.01.2022 | 1,329 | 0 | 71,793 | 0 | 0 | 69,88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 77,9 | 58,8 | 0 | 0,41 | 0,37 | 0 | - |
| 10.01.2022 | 1,414 | 0 | 73,928 | 0 | 0 | 71,836 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 80,6 | 60,8 | 0 | 0,41 | 0,37 | 0 | - |
| 11.01.2022 | 1,401 | 0 | 77,053 | 0 | 0 | 74,926 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 79,5 | 60,8 | 0 | 0,41 | 0,37 | 0 | - |
| 12.01.2022 | 1,394 | 0 | 74,773 | 0 | 0 | 72,739 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 78,8 | 59,6 | 0 | 0,41 | 0,37 | 0 | - |
| 13.01.2022 | 1,288 | 0 | 81,46 | 0 | 0 | 79,453 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 74,5 | 58,3 | 0 | 0,41 | 0,36 | 0 | - |
| 14.01.2022 | 1,119 | 0 | 76,778 | 0 | 0 | 75,042 | 0 | 0 | 23,18 | 0,82 | 786433 | 32768 | 71,1 | 56,2 | 0 | 0,41 | 0,36 | 0 | - |
| 15.01.2022 | 1,137 | 0 | 71,733 | 0 | 0 | 70,099 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71,4 | 55,2 | 0 | 0,4 | 0,37 | 0 | - |
| 16.01.2022 | 1,249 | 0 | 71,16 | 0 | 0 | 69,407 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 74,5 | 56,5 | 0 | 0,4 | 0,37 | 0 | - |
| 17.01.2022 | 1,214 | 0 | 74,43 | 0 | 0 | 72,644 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,4 | 56,7 | 0 | 0,41 | 0,37 | 0 | - |
| 18.01.2022 | 1,196 | 0 | 73,54 | 0 | 0 | 71,783 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,2 | 56,5 | 0 | 0,4 | 0,36 | 0 | - |
| 19.01.2022 | 1,218 | 0 | 73,588 | 0 | 0 | 71,835 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,1 | 56,1 | 0 | 0,4 | 0,36 | 0 | - |
| 20.01.2022 | 1,204 | 0 | 67,14 | 0 | 0 | 65,508 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73,9 | 55,6 | 0 | 0,4 | 0,37 | 0 | - |
| 21.01.2022 | 1,225 | 0 | 68,275 | 0 | 0 | 66,575 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 74,9 | 56,5 | 0 | 0,4 | 0,37 | 0 | - |
| 22.01.2022 | 1,23 | 0 | 67,928 | 0 | 0 | 66,237 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 74,9 | 56,4 | 0 | 0,4 | 0,37 | 0 | - |
| 23.01.2022 | 1,245 | 0 | 68,58 | 0 | 0 | 66,861 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 75,2 | 56,6 | 0 | 0,4 | 0,37 | 0 | - |
| Итого: | 39,894 | 0 | 2303,388 | 0 | 0 | 2244,619 | 0 | 0 | 743,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 39,894 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 743,18

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | dTNar, ч | Ttn, ч | dTtn, ч |
|------------|---------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|----------|----------|----------|---------|
| 23.12.2021 | 933,4 | 58426,332 | 0 | 0 | 57108,871 | 0 | 0 | 21792,08 | 743,43 | 19739,62 | 0,57 |
| 23.01.2022 | 973,296 | 60729,727 | 0 | 0 | 59353,488 | 0 | 0 | 22535,27 | 1486,62 | 19740,43 | 1,38 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.01.2022 7:48:33