

#133038#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
22/05/25г.-23/06/25г.

Абонент: УКЛР

Адрес: Гагарина, 74-76а

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 1.80 м3/ч

Тхв = 5.00°C

Заводской номер 00246437

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 4

БД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0х3С34

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	M2 т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.05.2025	68,95	57,82	11,13	77,51	75,83	75,83	3	2,72	0,841	24	0	
23.05.2025	65,01	58,04	6,97	111,15	109,02	109,02	3,03	2,75	0,762	24	0	
24.05.2025	58,93	54,37	4,56	154,26	151,76	151,76	2,97	2,7	0,691	24	0	
25.05.2025	60,76	52,53	8,23	96,85	95,17	95,17	3,04	2,69	0,78	24	0	
26.05.2025	66,43	59,58	6,85	123,62	121,13	121,13	2,98	2,29	0,831	24	0	
27.05.2025	57,96	53,65	4,31	147,38	145,07	145,07	2,92	1,69	0,629	24	0	
28.05.2025	56,21	52,26	3,95	154,54	152,26	152,26	2,87	1,2	0,606	24	0	
29.05.2025	66,16	58,52	7,64	107,54	105,37	105,37	3,09	1,73	0,809	24	0	
30.05.2025	66,58	59,56	7,02	114,03	111,73	111,73	3,04	1,77	0,789	24	0	
31.05.2025	59,1	54,38	4,72	149,9	147,46	147,46	2,98	1,49	0,7	24	0	
01.06.2025	59,51	53,81	5,7	131,85	129,65	129,65	2,96	1,44	0,741	24	0	
02.06.2025	60,16	54,63	5,53	132,47	130,23	130,23	2,94	1,23	0,721	24	0	
03.06.2025	64,11	58,34	5,77	129,63	127,19	127,19	2,89	1,82	0,736	24	0	
04.06.2025	57,34	53,14	4,2	158,21	155,79	155,79	2,75	1,27	0,656	24	0	
05.06.2025	61,31	55,89	5,42	130,6	128,35	128,35	2,82	1,44	0,693	24	0	
06.06.2025	62,13	57,61	4,52	158,05	155,24	155,24	2,8	1,37	0,708	24	0	
07.06.2025	59,26	54,61	4,65	147,56	145,14	145,14	2,82	1,51	0,674	24	0	
08.06.2025	63	56,03	6,97	119,39	117,19	117,19	2,82	1,35	0,818	24	0	
09.06.2025	59,73	54,27	5,46	128	125,89	125,89	2,8	1,29	0,688	24	0	
10.06.2025	64,28	57,46	6,82	61,3	60,12	60,12	3,34	1,84	0,416	24	0	*
11.06.2025	65,21	59,44	5,77	134,31	131,71	131,71	3,57	1,21	0,764	24	0	
12.06.2025	63,78	58,04	5,74	135,42	132,88	132,88	3,93	1,22	0,768	24	0	
13.06.2025	61,13	53,6	7,53	99,8	98,06	98,06	4,33	1,19	0,742	24	0	
14.06.2025	70,47	58,64	11,83	66,2	64,73	64,73	4,44	1,2	0,767	24	0	
15.06.2025	58,47	53,58	4,89	138,6	136,36	136,36	4,16	1,2	0,675	24	0	
16.06.2025	61,18	55,89	5,29	134,47	132,15	132,15	4,08	1,23	0,703	24	0	
17.06.2025	61,91	57,08	4,83	141,33	138,87	138,87	4,31	1,23	0,68	24	0	
18.06.2025	57,53	53,05	4,48	141,04	138,86	138,86	4,38	1,21	0,628	24	0	
19.06.2025	64,06	58,27	5,79	130,12	127,68	127,68	4,34	1,25	0,746	24	0	
20.06.2025	60,49	55,28	5,21	133,92	131,67	131,67	4,21	1,21	0,692	24	0	
21.06.2025	64,13	57,84	6,29	117,61	115,4	115,4	4,41	1,24	0,73	24	0	
22.06.2025	60,2	54,45	5,75	124,59	122,5	122,5	4,45	1,21	0,711	24	0	
23.06.2025	63,41	57,6	5,81	127,31	124,95	124,95	4,26	1,24	0,734	24	0	
Итого:				4158,5	4085,41	4085,41			23,629	792	0	
Средние:	62,08	56,03	6,04				3,44	1,55				

Дата	V1 м3	M1 т	M2 т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21/05/2524:00	25215,03	24756,65	24756,65	274,612	4021	2
23/06/2524:00	29373,59	28842,06	28842,06	298,241	4813	2
Итого:	4158,56	4085,41	4085,41	23,629	792	0

Период нормальной работы 792ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 4850ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

