

#121173#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК  
Куйбышева 79-89, Калининград  
5346  
9075  
ВКТ-9  
5276  
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	0,65	0	12,915	0	0	12,7	0	0	24	0	513	0	60,3	0	0	0,34	0	0	-
25.02.2025	0,596	0	11,875	0	0	11,678	0	0	24	0	513	0	60,1	0	0	0,34	0	0	-
26.02.2025	0,574	0	11,435	0	0	11,245	0	0	24	0	513	0	60,1	0	0	0,34	0	0	-
27.02.2025	0,612	0	12,43	0	0	12,229	0	0	24	0	513	0	59,2	0	0	0,25	0	0	-
28.02.2025	0,618	0	12,28	0	0	12,075	0	0	24	0	513	0	60,2	0	0	0,34	0	0	-
01.03.2025	0,664	0	13,18	0	0	12,959	0	0	24	0	513	0	60,3	0	0	0,34	0	0	-
02.03.2025	0,656	0	13,045	0	0	12,828	0	0	24	0	513	0	60,2	0	0	0,33	0	0	-
03.03.2025	0,623	0	12,435	0	0	12,229	0	0	24	0	513	0	60	0	0	0,34	0	0	-
04.03.2025	0,645	0	12,87	0	0	12,657	0	0	24	0	513	0	60	0	0	0,34	0	0	-
05.03.2025	0,628	0	12,545	0	0	12,337	0	0	24	0	513	0	60	0	0	0,34	0	0	-
06.03.2025	0,565	0	11,28	0	0	11,093	0	0	24	0	513	0	60	0	0	0,34	0	0	-
07.03.2025	0,64	0	12,715	0	0	12,503	0	0	24	0	513	0	60,2	0	0	0,33	0	0	-
08.03.2025	0,628	0	12,465	0	0	12,256	0	0	24	0	513	0	60,4	0	0	0,33	0	0	-
09.03.2025	0,688	0	13,64	0	0	13,411	0	0	24	0	513	0	60,4	0	0	0,33	0	0	-
10.03.2025	0,622	0	12,325	0	0	12,118	0	0	24	0	513	0	60,4	0	0	0,33	0	0	-
11.03.2025	0,649	0	12,875	0	0	12,66	0	0	24	0	513	0	60,3	0	0	0,33	0	0	-
12.03.2025	0,581	0	11,56	0	0	11,367	0	0	24	0	513	0	60,2	0	0	0,32	0	0	-
13.03.2025	0,579	0	11,46	0	0	11,267	0	0	24	0	513	0	60,5	0	0	0,27	0	0	-
14.03.2025	0,538	0	10,74	0	0	10,562	0	0	24	0	513	0	60,1	0	0	0,31	0	0	-
15.03.2025	0,644	0	12,845	0	0	12,632	0	0	24	0	513	0	60	0	0	0,34	0	0	-
16.03.2025	0,722	0	14,39	0	0	14,151	0	0	24	0	513	0	60,1	0	0	0,34	0	0	-
17.03.2025	0,631	0	12,6	0	0	12,392	0	0	24	0	513	0	60	0	0	0,34	0	0	-
18.03.2025	0,623	0	12,44	0	0	12,234	0	0	24	0	513	0	60	0	0	0,34	0	0	-
19.03.2025	0,634	0	12,665	0	0	12,456	0	0	24	0	513	0	60	0	0	0,34	0	0	-
20.03.2025	0,577	0	11,51	0	0	11,32	0	0	24	0	513	0	60	0	0	0,34	0	0	-
21.03.2025	0,571	0	11,405	0	0	11,216	0	0	24	0	513	0	60	0	0	0,34	0	0	-
22.03.2025	0,652	0	13,015	0	0	12,8	0	0	24	0	513	0	60	0	0	0,34	0	0	-
23.03.2025	0,635	0	12,645	0	0	12,435	0	0	24	0	262657	0	60,1	0	0	0,36	0	0	-
Итого:	17,445	0	347,585	0	0	341,81	0	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,445																		

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.02.2025	1170,502	26943,828	0	0	26589,182	0	0	42892,95	768	26482,68	0
23.03.2025	1187,947	27291,414	0	0	26930,99	0	0	43564,95	1440	26482,68	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.03.2025 7:51:31