

#8849#

Отчёт по теплопотреблению за период с 28.02.2021 по 09.03.2021

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
 Адрес потребителя Куйбышева 181-187, Калининград
 Номер абонента 5346
 Порядковый номер 7072
 Тип теплосчётчика ВКТ-9
 Заводской номер 2842
 Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
01.03.2021	0,653	0	16,12	6,741	0	15,852	6,697	0	24	0	0	0	60,3	38,3	0	0,47	0,47	0	2,5
02.03.2021	0,656	0	16,235	6,708	0	15,969	6,666	0	24	0	0	0	59,8	37,9	0	0,47	0,47	0	3,2
03.03.2021	0,628	0	15,257	6,752	0	14,99	6,708	0	24	0	0	0	61,9	38,6	0	0,47	0,47	0	1,3
04.03.2021	0,627	0	15,332	6,722	0	15,069	6,679	0	24	0	0	0	61,3	38,2	0	0,47	0,47	0	1,3
05.03.2021	0,667	0	15,705	6,794	0	15,418	6,748	0	24	0	0	0	63,2	39,2	0	0,47	0,47	0	-0,7
06.03.2021	0,751	0	17,03	6,625	0	16,718	6,58	0	24	0	0	0	63,4	39,2	0	0,47	0,47	0	1,4
07.03.2021	0,724	0	16,942	6,599	0	16,647	6,556	0	24	0	0	0	61,8	38,6	0	0,47	0,47	0	1,7
08.03.2021	0,749	0	17,13	6,579	0	16,824	6,536	0	24	0	0	0	62,6	38,5	0	0,47	0,47	0	0
09.03.2021	0,755	0	16,687	6,687	0	16,364	6,639	0	24	0	0	0	65,4	40	0	0,47	0,47	0	-
Итого:	6,21	0	146,438	60,207	0	143,851	59,809	0	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,21																		

Общее время работы системы, ч 216

Период нормальной работы системы, ч 216

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
28.02.2021	845,01	22614,426	8855,859	0	22253,15	8794,737	0	32783,88	441,42	1592,8	326,58
09.03.2021	851,22	22760,867	8916,066	0	22397	8854,546	0	32999,88	657,42	1592,8	326,58

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 11.03.2021 13:53:04