

#162872#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2025 по 18.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Галицкого 27-33, Калининград
4402
6637
ВКТ-7
00211311
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2025	0,444	0	11,17	9,94	0	10,93	9,94	0	0	24	0	1	69,4	28,4	40,98	0,6	0,4	-
25.09.2025	0,412	0	10,58	9,24	0	10,35	9,24	0	0	24	0	1	69	29,1	39,98	0,6	0,4	-
26.09.2025	0,419	0	10,64	9,24	0	10,41	9,24	0	0	24	0	1	68,7	28,3	40,36	0,6	0,4	-
27.09.2025	0,37	0	9,57	8,21	0	9,38	8,21	0	0	24	0	1	69,1	29,3	39,83	0,6	0,4	-
28.09.2025	0,354	0	10,43	9,32	0	10,21	9,29	0	0	24	0	1	69	33,9	35,11	0,6	0,4	-
29.09.2025	0,404	0	13,11	11,81	0	12,84	11,74	0	0	24	0	1	69,1	38,2	30,92	0,6	0,4	-
30.09.2025	0,374	0	10,47	9,06	0	10,23	9,05	0	0	24	0	1	68,1	31,2	36,84	0,6	0,4	-
01.10.2025	0,385	0	16,24	15,3	0	15,93	15,19	0	0	24	0	1	65,7	41,6	24,12	0,6	0,4	-
02.10.2025	0,399	0	11,57	11,35	0	11,33	11,32	0	0	24	0	1	68,3	33,1	35,22	0,6	0,4	-
03.10.2025	0,36	0	11,18	11,05	0	10,93	11	0	0	24	0	1	67,9	35	32,87	0,6	0,4	-
04.10.2025	1,296	-0,003	43,68	42,54	1,25	42,74	42,23	1,25	1,25	24	0	1	68,8	39,4	29,33	0,6	0,4	-
05.10.2025	1,872	0	66,76	64,95	0,03	65,31	64,43	0,03	0,03	24	0	0	69,2	40,6	28,6	0,6	0,4	-
06.10.2025	1,833	0	65,27	63,14	0	63,86	62,62	0	0	24	0	0	69,4	40,7	28,7	0,6	0,4	-
07.10.2025	1,837	0	64,87	62,84	0,07	63,47	62,34	0,07	0,07	24	0	0	69,6	40,7	28,89	0,6	0,4	-
08.10.2025	1,865	0	66,11	64,39	0,27	64,67	63,85	0,27	0,27	24	0	0	69,4	40,7	28,66	0,6	0,4	-
09.10.2025	1,746	0	57,98	56,28	0,04	56,74	55,87	0,04	0,04	24	0	0	68,7	38	30,74	0,6	0,4	-
10.10.2025	1,758	0	58,61	56,95	0,05	57,37	56,53	0,05	0,05	24	0	0	69,1	38,5	30,57	0,6	0,4	-
11.10.2025	1,691	0	56,58	54,99	0,03	55,36	54,61	0,03	0,03	24	0	0	69,5	38,9	30,54	0,6	0,4	-
12.10.2025	1,767	0	58,92	57,18	0,02	57,63	56,73	0,02	0,02	24	0	0	69,4	38,8	30,63	0,6	0,4	-
13.10.2025	2,002	0	72,24	69,96	0,09	70,68	69,37	0,09	0,09	24	0	0	69	40,8	28,28	0,6	0,4	-
14.10.2025	2,102	0	80,18	76,59	0	78,45	75,93	0	0	24	0	0	69,3	42,6	26,75	0,6	0,4	-
15.10.2025	2,019	0	70,74	67,05	0,01	69,2	66,47	0,01	0,01	24	0	0	69,7	40,5	29,18	0,6	0,4	-
16.10.2025	1,95	0	66,43	62,83	0	64,98	62,35	0	0	24	0	0	69,7	39,6	30,05	0,6	0,4	-
17.10.2025	1,941	0	69,47	65,97	0	67,95	65,4	0	0	24	0	0	69,6	41,1	28,53	0,6	0,4	-
18.10.2025	2,237	0	90,04	86,14	0,23	88,11	85,36	0,23	0,23	24	0	0	69,1	43,8	25,26	0,6	0,4	-
Итого:	31,837	0	1102,84	1056,32	2,09	1079,06	1048,31	2,09	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	31,837																	

Общее время работы системы, ч600

Период нормальной работы системы, ч600

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.09.2025	4400,915	119312,1	100394,73	19,32	116485,02	99428,09	19,32
18.10.2025	4432,752	120414,94	101451,05	21,41	117564,08	100476,4	21,41

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

20.10.2025 9:07:45