

#71310#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2024 по 23.02.2024

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК

Верещагина 6, Калининград

4395

4244

ВКТ-7

00119546

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2024	1,573	0,031	124,33	122,82	122,17	121,39	0,78	24	0	0	60,8	48,2	12,57	0,6	0,4	-
25.01.2024	1,591	0,034	124,14	122,63	121,98	121,19	0,79	24	0	0	60,9	48,2	12,72	0,6	0,4	-
26.01.2024	1,73	0,04	124,2	122,56	121,9	121,12	0,78	24	0	0	63,6	49,8	13,86	0,6	0,4	-
27.01.2024	1,711	0,04	124,07	122,43	121,85	120,99	0,86	24	0	0	63,2	49,6	13,68	0,6	0,4	-
28.01.2024	1,654	0,039	123,83	122,24	121,67	120,8	0,87	24	0	0	62,2	49	13,25	0,6	0,4	-
29.01.2024	1,659	0,038	123,81	122,22	121,65	120,78	0,87	24	0	0	62,4	49,1	13,28	0,6	0,4	-
30.01.2024	1,641	0,039	123,89	122,3	121,73	120,86	0,87	24	0	0	62,1	49	13,11	0,6	0,4	-
31.01.2024	1,59	0,034	123,96	122,42	121,8	121	0,8	24	0	0	61	48,3	12,69	0,6	0,4	-
01.02.2024	1,604	0,034	123,41	121,86	121,25	120,42	0,83	24	0	0	61,2	48,3	12,87	0,6	0,4	-
02.02.2024	1,627	0,036	123,48	121,92	121,32	120,48	0,84	24	0	0	61,6	48,6	13,05	0,6	0,4	-
03.02.2024	1,554	0,03	123,21	121,71	121,09	120,38	0,71	24	0	0	60,6	48,1	12,52	0,6	0,4	-
04.02.2024	1,514	0,024	123,44	121,99	121,38	120,73	0,65	24	0	0	59,7	47,5	12,18	0,6	0,4	-
05.02.2024	1,574	0,032	123,99	122,48	121,83	121,05	0,78	24	0	0	60,8	48,2	12,6	0,6	0,4	-
06.02.2024	1,667	0,04	124,22	122,61	122,06	121,17	0,89	24	0	0	62,6	49,3	13,27	0,6	0,4	-
07.02.2024	1,689	0,038	124,7	123,1	122,45	121,66	0,79	24	0	0	62,9	49,5	13,45	0,6	0,4	-
08.02.2024	1,798	0,045	124,47	122,75	122,07	121,31	0,76	24	0	0	65,2	50,8	14,4	0,6	0,4	-
09.02.2024	1,816	0,047	123,89	122,18	121,49	120,74	0,75	24	0	0	65,4	50,8	14,61	0,6	0,4	-
10.02.2024	1,797	0,046	123,4	121,7	121	120,26	0,74	24	0	0	65,2	50,7	14,53	0,6	0,4	-
11.02.2024	1,693	0,037	123,02	121,42	120,77	119,98	0,79	24	0	0	63,1	49,4	13,69	0,6	0,4	-
12.02.2024	1,552	0,025	122,87	121,38	120,74	120,1	0,64	24	0	0	60,5	47,9	12,59	0,6	0,4	-
13.02.2024	1,544	0,024	123,01	121,52	120,9	120,32	0,58	24	0	0	60,2	47,6	12,52	0,6	0,4	-
14.02.2024	1,535	0,024	122,99	121,52	120,92	120,32	0,6	24	0	0	60,1	47,7	12,44	0,6	0,4	-
15.02.2024	1,546	0,029	123,01	121,54	120,87	120,17	0,7	24	0	0	60,5	48	12,49	0,6	0,4	-
16.02.2024	1,522	0,029	122,99	121,53	120,83	120,09	0,74	24	0	0	60,5	48,2	12,26	0,6	0,4	-
17.02.2024	1,531	0,029	122,94	121,48	120,8	120,12	0,68	24	0	0	60,6	48,3	12,36	0,6	0,4	-
18.02.2024	1,62	0,032	122,94	121,42	120,78	119,98	0,8	24	0	0	61,9	48,8	13,08	0,6	0,4	-
19.02.2024	1,688	0,038	123,12	121,53	120,96	120,09	0,87	24	0	0	63,3	49,7	13,6	0,6	0,4	-
20.02.2024	1,664	0,035	123,21	121,66	121,05	120,22	0,83	24	0	0	62,6	49,2	13,4	0,6	0,4	-
21.02.2024	1,303	0,029	123,91	122,62	122,2	121,46	0,74	24	0	0	54,6	44,3	10,37	0,6	0,4	-
22.02.2024	1,06	0,031	124,71	123,63	123,38	122,67	0,71	24	0	0	48,9	40,6	8,33	0,6	0,4	-
23.02.2024	0,949	0,027	124,66	123,68	123,46	122,78	0,68	24	0	0	46	38,5	7,45	0,6	0,4	-
Итого:	48,996	0	3833,82	3786,85	3768,35	3744,63	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	48,996															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2024	135,553	8398,92	7742,34	8265,22	7666,98
23.02.2024	184,549	12232,74	11529,19	12033,57	11411,61

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.02.2024 7:22:37