

#116542#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК
Верещагина 6, Калининград
4395
4244
ВКТ-7
00119546
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2025	1,478	0,023	118,72	117,44	116,83	116,26	0,57	24	0	0	58,7	46,2	12,41	0,6	0,4	-
25.01.2025	1,312	0,02	118,52	117,36	116,82	116,26	0,56	24	0	0	55,3	44,3	11,01	0,6	0,4	-
26.01.2025	1,192	0,018	118,37	117,3	116,78	116,34	0,44	24	0	0	52,5	42,5	10,03	0,6	0,4	-
27.01.2025	1,162	0,021	118,3	117,26	116,81	116,3	0,51	24	0	0	51,9	42,2	9,74	0,6	0,4	-
28.01.2025	1,012	0,019	118,1	117,17	116,76	116,25	0,51	24	0	0	48,6	40,1	8,48	0,6	0,4	-
29.01.2025	1,017	0,019	111,99	111,07	110,63	110,16	0,47	24	0	1	50	41	9	0,6	0,4	-
30.01.2025	0,84	0,012	87,62	86,95	86,58	86,28	0,3	24	0	0	49,8	40,3	9,46	0,6	0,4	-
31.01.2025	1,27	0,02	121,88	120,82	120,26	119,77	0,49	24	0	0	53,4	43	10,37	0,6	0,4	-
01.02.2025	1,514	0,025	122,94	121,65	121,02	120,45	0,57	24	0	0	58,9	46,6	12,27	0,6	0,4	-
02.02.2025	1,551	0,024	122,93	121,64	120,98	120,43	0,55	24	0	0	59,6	47	12,6	0,6	0,4	-
03.02.2025	1,618	0,021	123,01	121,72	120,87	120,34	0,53	24	0	0	61,2	48	13,16	0,6	0,4	-
04.02.2025	1,468	0,018	122,77	121,59	120,84	120,36	0,48	24	0	0	58,3	46,3	11,96	0,6	0,4	-
05.02.2025	1,498	0,017	122,75	121,56	120,77	120,34	0,43	24	0	0	58,7	46,5	12,22	0,6	0,4	-
06.02.2025	1,371	0,017	122,56	121,5	120,79	120,31	0,48	24	0	0	55,9	44,7	11,15	0,6	0,4	-
07.02.2025	1,646	0,019	122,92	121,66	120,79	120,33	0,46	24	0	0	61,6	48,1	13,44	0,6	0,4	-
08.02.2025	1,94	0,025	123,34	121,87	120,77	120,38	0,39	24	0	0	67,8	51,9	15,87	0,6	0,4	-
09.02.2025	1,997	0,032	123,42	121,92	120,78	120,26	0,52	24	0	0	69	52,8	16,28	0,6	0,4	-
10.02.2025	2,118	0,03	123,61	122,01	120,82	120,33	0,49	24	0	0	71,3	54	17,27	0,6	0,4	-
11.02.2025	2,166	0,026	123,64	122,01	120,76	120,33	0,43	24	0	0	72,1	54,3	17,72	0,6	0,4	-
12.02.2025	2,139	0,027	123,65	122,04	120,81	120,36	0,45	24	0	0	71,5	54	17,46	0,6	0,4	-
13.02.2025	2,053	0,028	123,61	122,07	120,84	120,39	0,45	24	0	0	70,3	53,5	16,78	0,6	0,4	-
14.02.2025	2,018	0,037	123,58	122	120,92	120,35	0,57	24	0	0	69,5	53	16,43	0,6	0,4	-
15.02.2025	1,993	0,034	123,55	122,02	120,91	120,34	0,57	24	0	0	69,1	52,9	16,2	0,6	0,4	-
16.02.2025	2,047	0,032	123,66	122,11	120,96	120,43	0,53	24	0	0	70,2	53,5	16,68	0,6	0,4	-
17.02.2025	2,002	0,032	123,68	122,17	121,04	120,49	0,55	24	0	0	69,3	53	16,25	0,6	0,4	-
18.02.2025	1,919	0,025	123,58	122,13	120,98	120,54	0,44	24	0	0	67,8	52,2	15,64	0,6	0,4	-
19.02.2025	1,91	0,025	123,5	122,06	120,87	120,48	0,39	24	0	0	67,9	52,2	15,62	0,6	0,4	-
20.02.2025	2,001	0,032	123,58	122,07	120,93	120,39	0,54	24	0	0	69,6	53,3	16,28	0,6	0,4	-
21.02.2025	1,986	0,027	123,58	122,07	120,87	120,48	0,39	24	0	0	69,2	53	16,23	0,6	0,4	-
22.02.2025	1,802	0,024	123,32	121,96	120,92	120,52	0,4	24	0	0	65,8	51,1	14,72	0,6	0,4	-
23.02.2025	1,746	0,024	123,21	121,91	120,87	120,47	0,4	24	0	0	64,8	50,5	14,27	0,6	0,4	-
Итого:	51,786	0	3749,89	3709,11	3681,58	3666,72	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	51,786															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2025	373,269	33820,13	32943,52	33365,4	32651,39
23.02.2025	425,055	37570,02	36652,63	37046,98	36318,11

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.02.2025 13:45:22